13.11.2026 г.

X PP-02-431-7/13.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури, водоснабдяване за други цели

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген-Кватернера – Ботевградска долина“ с код BG1G00000NQ028.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № № РР-02-431/09.10.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец.

Водовземането от тръбният кладенец е в съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство. За инвестиционното намерение има становище изх. № 11383-12663/15.09.2026 г. на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в което компетентният орган е решил да не се провежда процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, тъй като инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че заявителят **няма задължения.** Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917 / 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец "ТК Булфин, Разлив, Правец"

Дълбочина: 44,0 м.
Експлоатационна колона: в интервала от 0,00 м – 44,0 м – ПВХ колона с ∅140 мм.
Филтърни участъци: в интервала 1,0 м – 40,5 м
Задтръбно пространство: В интервала 0,0 м – 1,0 м циментация, а в интервала 1,0 м – 44,0 м е изпълнено като гравиен филтър.

Помпено оборудване: потопяема помпа с дебит 0,5 л/сек, спусната на 41,0 м от повърхността.

4. Място на водовземане:
Имот с идентификатор 61804.407.306, с. Разлив, общ. Правец, обл. Софийска
Координати WGS84: N 42°54`53,254`` E 23°52`39,331``
Координати БГС2005: X - 4754523.373 м У- 367540.455 м
Надморска височина: 416.69 м
5. Обект на водоснабдяване: Водоснабдяване за напояване на земеделски култури в имот с идентификатор 61804.407.306, с. Разлив, общ. Правец, обл. Софийска.
6. Проектни параметри на използването:
Годишно водно количество: **9461 м^3/годишно** , Среднодеионощен дебит 0,3 л/сек
Максимален дебит на черпене **0,5 л/сек** в рамките на **14,4 часа дневно;**
Минимално необходимо водно количество: **946 м^3/годишно;**
Статично водно ниво СВН=1,9 м, кота СВН – 414,79 м;
Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – 8,78 м до дълбочина от повърхността – 10,68 м.
7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтира водомерно устройство за отчитане на добитата подземна вода
- Да се поддържа в изправност разходомерното устройство.
- Да се извършва наблюдение на статичното водно ниво в началото на всеки сезон.
- Да извършва ежемесечно:

- отчет на добитите водни количества;
- отчет на динамично водно ниво.

- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, фосфати, нитрити, желязо и манган.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането–проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

13.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA