



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-454- (1)
гр. Плевен, 2025 г.

ДО
Г-Н МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ НСЗП КЪМ МОСВ

На Ваш изх. № 08-00-630-2-(1)/04.06.2025 г.

Относно: Задание за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура на трасе за отвеждащ колектор за пречистени води от ПСОВ в ПИ с идентификатор 16599.46.159, УПИ XXII-52.797,75.800 - за пречистителна станция, кв. 100 по регулационния план на с. Горни Окол, община Самоков до точка на заустване съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води 137110087/04.12.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛУГЕРОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото задание за изработване на ПУП-ПП, на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ПУП-ПП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: Планът се изготвя с цел осигуряване отвеждането на пречистени отпадъчни води от ПСОВ на Зона F на разширението на населеното място до точката на заустване в безименно дере (Дере 8). Отвеждащият колектор преминава през поземлени имоти (ПИ) 22472.7434.111 и 16599.67.4. Дължината на отводнителния канал е 147 м. Предвижда се да бъде оформен като земна трапецовидна траншея с ширина на дъното от 0,50 м и откоси минимум 1:1 до сливане на траншеята с естествения бряг. Дъното на канала ще бъде от монолитна каменна облицовка с цел да се предотврати изравяне на склона.

БДДР е издала разрешително за ползване на воден обект № 137110087/04.10.2021 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект, включващ и техническата инфраструктура на трасе за отвеждащ колектор за пречистени води от ПСОВ в ПИ с идентификатор 16599.46.159 до точка на заустване в Дере 8. Срока на действие на разрешителното е до въвеждане на обекта в редовна експлоатация.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ПУП-ПП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1IS700L1005, с име и географски обхват яз. Искър. Водното тяло е силномодифицирано и е оценено в добър екологичен потенциал и добро химично състояние.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ПУП-ПП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G00000K2038 и име *Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Реализирането на предвидените дейности в ПУП-ПП не се очаква да окаже пряко въздействие върху горепосочените ВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ПУП-ПП попада в зони за защита на: питейните води от ПВТ с код BG1DGW00000K2038; питейните води от повърхностни водни тела с код BG1DSWIS1005; чувствителна зона с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Искър*. Реализирането на ПУП-ПП няма да доведе до въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ - ПУП-ПП попада в пояс III на СОЗ, учредена със Заповед № РД-557/08.09.2008 г., изменена със Заповед № РД-410/09.06.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. СОЗ е определена в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3). В Заповед № РД-557/08.09.2008 г., изменена със Заповед № РД-410/09.06.2015 г. няма приложими забрани отнасящи се за реализирането на ПУП-ПП.

Трасето на отвеждащият колектор не попада в буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване, без определени СОЗ по реда на Наредба № 3.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране дейностите в ПУП-ПП - В ПУРБ 2022-2027 г. няма забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ПУП-ПП освен тези, които са взети предвид при издаване на горепосоченото разрешително по реда на ЗВ.

Заклучение: Реализацията на ПУП-ПП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г, ПУП-ПП не попада в границите на РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки касаещи реализирането на плана.

Заклучение: Реализирането на ПУП-ПП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ПУП-ПП не са в противоречие с мерките в ПоМ за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ПУП-ПП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията*, при спазване на изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134 от същият закон.

В ЗВ няма забрани и ограничения, касаещи предвидените дейности в ПУП-ПП. Реализацията на ПУП-ПП е във връзка с дейности, обект на разрешително № 13710087/04.10.2021 г.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на Задание за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура на трасе за отвеждащ колектор за пречистени води от ПСОВ в ПИ с идентификатор 16599.46.159, УПИ ХХП-52.797,75.800 - за пречиствателна станция, кв. 100 по регулационния план на с. Горни Окол, община Самоков до точка на заустване, съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води 137110087/04.12.2021 г. е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. За техническа инфраструктура на трасе за отвеждащ колектор за пречистени води от ПСОВ в ПИ с идентификатор 16599.46.159 до точка на заустване в Дерее 8 има издадено разрешително за проектиране на обект № 13710087/04.10.2021 г., със срок на действие до въвеждане на обекта в редовна експлоатация.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

