



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-627- (1)

гр. Плевен, 11.08.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 3770-(1)/31.07.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция водопровод по улица от ОТ 168 до ОТ 193 с. Малък извор, общ. Ябланица“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: ИП част от е свързано с извършване на изкопни работи за полагане на водопроводи – машинно и ръчно при запазване на съществуващите трасета на водопроводите; изпълнение на пясъчна подложка; полагане на полиетиленови тръби и свързването им с челни заварки; връщане на отнетата земна маса в останалата част от изкопа и уплътняване. Сградните водопроводни отклонения, на всички прилежащи имоти в реконструираните участъци, също ще бъдат подменени до съответния водомерен възел. Предвижда се монтиране на надземни пожарни хидранти. Преминаването на клон 3 през дървета е предвидено да се извърши въздушно по съществуващ мост. Съгласно приложената част Техническа на строеж „Реконструкция водопровод по улица от ОТ 168 до ОТ 193 с. Малък извор, общ. Ябланица“, в проектната разработка е предвидено да се реконструират и клонове към уличния водопровод, както и уличния водопровод от ОТ 189 до ОТ 119. В проекта са включени и два участъка от вътрешната водопроводна мрежа на махала „Горни Мировец“, които често аварират. Ще бъде извършена дезинфекция на водопроводите по участъци. След изтичане на контактното време, отработеният разтвор ще се изпуска в полиетиленов съд, в който ще бъде извършена неутрализация.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1VT789R1005, с име ВИТ и с географски обхват р. Вит от вливане на реките Черни Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при Пещерна. ВТ е естествено и е оценено в добро екологично и химично състояние. След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР се установи, че при изпълнение на предвидените за реконструкция участъци от водопровода в населеното място е налично 1



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



бр. пресичане на повърхностен воден обект без име, част от водосбора на р. Вит (на водопроводен клон 3), както е посочено и във представената информация за ИП. Реализирането на ИП не се очаква да окаже въздействие върху повърхностно ВТ с код BG1VT789R1005.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000TJK045 и име *Карстови води в Централния Балкан. ПВТ* е оценено в добро химично и количествено състояние. Реализирането на ИП не се очаква да окаже въздействие върху ПВТ с код BG1G0000TJK045.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Вит*; нитратно уязвима зона. Трасето на двата участъка от вътрешната водопроводна мрежа на махала „Горни Мировец“, които са предвидени за реконструкция с реализация на ИП, попадат в ЗЗ на водозависими местообитания на птици с код BG0002109 и име *Васильовска планина*. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ при съобразяване с режимите, препоръките и мерките, имащи отношение към водите в ЗЗ с код BG0002109.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ - ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3)*.

Съгласно наличната в БДДР информация, част от територията, на която ще бъде реализирано ИП, попада в буферни зони с радиус от 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (ПВТ с код BG1G0000TJK045), без определена СОЗ по реда на Наредба № 3, в т.ч. около следните водовземни съоръжения с имена: ТК „Езерото“, КИ „Езерото“, „Каптаж Извор 1“, КИ „Каптажа“ 1 и КИ „Каптажа“ 2. В буферни зони трябва да се спазват забрани и ограничения, съгласно *Приложение № 1 от Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.* Националният каталог от мерки е наличен на страницата на БДДР в „Управление на водите“, подсекция План за управление на речния басейн/ПУРБ 2016-2021 г./Раздел 7.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - Планираните дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действията към тях, включени в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: мярка с код DW_1 и с код на действие DW_1_4 за спазване на забрани и ограничения в СОЗ и съгласно списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); мярка с код НУ_7 и с код на действие НУ_7_10 за забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности съобразени с действащото законодателство; мярка с код GO_3 за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др. Реализирането на ИП трябва да е съобразено с изискванията на посочените мерки. Според приложената информация в ИП няма предвидени дейности, които попадат под забраните и ограниченията, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки.

Дейностите предвидени в ИП са в изпълнение на мярката от ПоМ с код на действие EW_2_2 за реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

ИП не попада в границите на РЗПРН. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки касаещи реализирането на ИП. Реализирането на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в ПоМ към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР за извършване на предвиденото въздушно преминаване на водопровод над воден обект дере, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ. При реализиране на ИП е необходимо спазване на забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП за „Реконструкция водопровод по улица от ОТ 168 до ОТ 193 с. Малък извор, общ. Ябланица“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

Предвид представената информация може да се счита, че реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПоМ към ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие EW_2_2 за реконструкция на водопрееносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

