



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-641 (1)

гр. Плевен15.08.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА

На Ваш изх. № 1000-496-(1)/05.08.2025 г.

Относно: Инвестиционното предложение (ИП) „Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 03383.160.407 по КKKP на с. Бели брег, общ. Бойчиновци

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: ТК ще е с дълбочина 70 м, проектни географски координати в WGS'84: 43°30'52,55" и E 23°27'20,35" с цел на ползване на водата - за обществено питейно-битово водоснабдяване и се предвижда да бъдат изградено в участък с разпространение на Карстови води в Ломско-Плевенската депресия, с код на ПВТ BG1G000N1br036. Местоположението на проектния кладенец е извън Пояс-I за санитарна охрана на каптирания извор (площен дренаж) и попада в Пояс-II. Необходимият годишен обем за допълнително питейно-битово водоснабдяване е изчислен на 346896 м³/год, което съответства на средноденонощен дебит – 11,0 л/сек. Предвижда се съоръжението да бъде включено към водоснабдителна група „Кобиляк“, експлоатирана от дружество „ВиК“ ООД Монтана. Предвижда се довеждане на водата до сградата на помпената станция, която е разположена на около 40 метра от точката на проектния кладенец. Помпена станция „Кобиляк“ експлоатира основно каптиран площен дренаж, представляващ низходящ карстов извор. Изкопни работи ще бъдат извършени за: изграждане на шахта около устието на кладенеца и за свързващ тръбопровод до сградата на помпената станция, която е в съседство. По време на сондирането експлоатацията на кладенеца не се очаква формиране на отпадъчни води.

След извършена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР се установи, че ПИ с идентификатор 03383.160.407, както и представените от Възложителя проектни географски координати на водовземното съоръжение WGS'84: 43°30'52,55" и E 23°27'20,35" не попадат в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G000N1BP036 и не попадат границите на пояс II^{PH} на санитарно-охранителна зона определена около каптиран извор „Кобиляк“, съгласно Заповед № 276/06.04.2011 г на Директора на БДДР.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1. 1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1OG307R1313** и име „ОГОСТА“, с географски обхват „*р. Огоста от вливане на р. Ботуня при Бойчиновци до вливане на р. Рибене при Бели брод*“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

След направена проверка в Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър от ЕТК се установи, че ПИ с идентификатор 03383.160.407, с. Бели брег **граничи** с ПИ с идентификатор 03383.160.327 област Монтана, община Бойчиновци, с. Бели брег, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Гранична река (река Огоста).

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка реализацията на ИП не се очаква да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000K2S037** и име „Карстови води в Предбалкана“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

На разстояние около 45 м в южна посока от проектните географски координати на водовземното съоръжение – WGS-84 N 43°30'52,55" и E 23°27'20,35", се намира пункт от националната мрежа за мониторинг на територията на ДРБУ с код BG1G0000K2SMP203 и име „Кобиляк, КИ "Кобиляк"“. Пунктът наблюдава количественото и качествено състояние на ПВТ с код BG1G0000K2S037.

Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Въздействието върху количественото състояние на ПВТ е представено в т. 4. от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона; зона за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване - зона от екологичната мрежа Натура 2000 с име „Портитовци – Владимирово“ и код BG0000517. Реализирането на ИП няма да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Съгласно наличната в БДДР информация към настоящия момент ПИ с идентификатор 03383.160.407 и представените от Възложителя проектни географски координати на водовземното съоръжение WGS'84: 43°30'52,55" и E 23°27'20,35" **не попадат** в СОЗ, определена в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3). Предвиденото за изграждане ново водопроводно трасе от точката на проектния водоизточник до сградата на помпена станция „Кобиляк“ (разстояние около 40 м) пресича границите на пояс II^{PH} и пояс I^{PH} на СОЗ определена около каптиран извор „Кобиляк“, съгласно Заповед № 276/06.04.2011 г на Директора на БДДР. Съгласно заповедта, дейността по прокарване на ново водопроводно трасе **не попада** под забраните и

ограниченията за пояси I^{вн} и II^{вн}, тъй като е свързана с добива на подземна вода и поддръжка на водовземното съоръжение.

Съгласно наличната в БДДР информация ИП не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **CA_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води; **DW_5** Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване; **DP_2** Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата; **GO_3** за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба №1.

Съгласно разпоредбите на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява и чрез определяне на санитарно-

охранителни зони (СОЗ) около водоземните съоръжения, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а от ЗВ.

Във връзка с местоположението на имота, граничещ с река Огоста е необходимо при реализацията на ИП да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. в чл. 134). За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните в чл. 143.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, няма издадени разрешителни за водоземане от ПВТ с код BG1G0000K2S037. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водоземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000K2S037:

Разполагаемите ресурси са 4852 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 23,40 л/сек; Общо разрешено водоземане от ПВТ по издадени разрешителни е 92 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 113 л/сек; Свободни водни количества са 4647 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водоземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл.118в, т. 1 от ЗВ; Изчисления експлоатационен индекс е 4 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водоземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на ново водоземно съоръжение - тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 03383.160.407 по КKKP на с. Бели брег, общ. Бойчиновци не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо

Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Мерки с кодове РМ_1 Опазване на количественото състояние на подземните води;
DW_1 Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи.

✓ Дейностите по изграждане на съоръжение за водоземане от подземни води и водоземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ и при спазване разпоредбите на Наредба №1/10.10.2007 г.

✓ С цел опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код DW_5 и наименование „Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване“, код на действие DW_5_1 „Извършване на проучвания и изграждане на нови водоземни съоръжения за осигуряване на алтернативно и/или допълнително водоснабдяване на райони с трайно установени отклонения във водата от водното тяло, предназначено за питейно водоснабдяване.“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на ново водоземно съоръжение - тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 03383.160.407 по КККР на с. Бели брег, общ. Бойчиновци.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

