



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-723 (1)
гр. Плевен, 30.09.2025 г.

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3297-(1)/10.09.2025 г.

Относно: „Водовземане от река Росица за напояване на земеделски култури в ПИ 091025 в землището на с. Михалци, ЕКАТТЕ - 48550“, общ. Павликени, област Велико Търново, с възложител: „Агро Активи“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: ИП предвижда водовземане от р. Росица на водно количество от около 32 000 м³/годишно. Експлоатационния дебит на водовземането ще бъде около 3 л/сек. Точката на водовземане е с географски координати N 43° 12' 21.54" E 25° 20' 12.66" и кота терен 95,00 м. Посочената точка на водоползване е с географски координати N 43° 12' 13.50" E 25° 20' 20.57" и кота терен 99,00 м. Дължината на водопровода ще е около 400 м. Изграждането на обекта ще бъде свързано с монтиране на оборудване и изграждане на сглобяем сегмент като преграда с размери – височина 1,50 м и дължина 4,40 м. Транспортният достъп до обекта ще бъде осигурен по съществуващ полски път, с който граничи имота.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN400R1012, с име РОСИЦА и географски обхват р. Росица от язовир Александър Стамболийски до вливане на р. Негованка при Ресен. ВТ е естествено и е оценено в умерено екологично и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за ВТ е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за повърхностното ВТ с код BG1YN400R1012 към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние.“. След направена проверка в Кадастрална и специализирани карти на Агенция по геодезия,



картография и кадастър се установи, че ПИ 091025 (нов номер 48550.91.25) отстои на: около 300 м от ПИ 48550.224.205 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Гранична река – част от поречието на р. Росица, в което попада мястото на предвиденото водовземане; около 700 м от ПИ 07716.170.18 с вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Напоителен канал. С реализиране на ИП ще бъде изграден сглобяем сегмент като преграда с размери – височина 1,50 м и дължина 4,40 м. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние на повърхностното ВТ при осигуряване на минимално допустим отток в реката след водовземането.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ: с код BG1G0000QAL020 и име *Порови води в Кватернера - р. Янтра*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. ИП не е свързано с водовземане от ПВТ и използване на приоритетни и/или опасни вещества. Не се очаква реализацията на ИП да окаже пряко въздействие на състояние на ПВТ.

Оценката на състоянието в ПУРБ 2022–2027 г. съвпада със състоянието на повърхностните и подземните водни тела за последната година.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL020; ЗЗ, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI14 и име *Водосборен басейн на река Янтра*, нитратно уязвима зона; ЗЗ на водозависими местообитания с код BG0000609 и с име *Река Росица*.*

*отнася се само за посочената точката на водовземане с географски координати N 43° 12' 21.54" E 25° 20' 12.66" и кота терен 95,00 м

Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите при съобразяване с режими, препоръки и мерки, имащи отношение към водите в ЗЗ с код BG0000609.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване – ПИ със стар номер 091025 и предвиденото водовземане от р. Росица към настоящият момент не попадат в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).*

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП попада в буферни зони с радиус от 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3, както следва: на шахтов кладенец (ШК) с име „Шахов кладенец-север“ - в буферната му зона попада изцяло ПИ 48550.91.25 (със стар номер 091025), както и предвиденото водовземане от р. Росица; на ШК с име „ШК 1 ПС Михалци - Вик Йовковци – Михалци“ - в буферната му зона попада изцяло ПИ 48550.91.25. В буферни зони от 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни водни тела или части от тях разположени в първи хоризонт (които се разкриват на повърхността), без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3, е необходимо спазване на забрани, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ 2016-2021 г.). Националният каталог от мерки е наличен на страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн/ПУРБ 2016-2021 г./Раздел 7. Според приложената информация в ИП няма предвидени дейности, които попадат под забраните в буферни зони с радиус от 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни водни тела

или части от тях, разположени в първи хоризонт (които се разкриват на повърхността), без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3.

1.1.5. Мерки, предвидени в ПУРБ 2022-2027 г., които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП - При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2022-2027 г., в т.ч. мерки с кодове на действия: DW_1_4 относно спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); CA_10 за прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; HY_10 за осигуряване на екологичния отток; EW_3 за осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; GO_3_6 за съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ; DP_2 за въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., с. Михалци, общ. Павликени не попада в район със значителен **потенциален** риск от наводнения (РЗПРН). В ПУРН 2022-2027 г. няма забрани, ограничения и мерки, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 г. Планираните дейности в ИП не са в нарушение на мерките от ПоМ за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им

Предвидените в ИП дейности следва да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба: „За издаване на разрешителното за водовземане към заявлението и документите се представя схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения, включително схема на разположение на водомера/водомерите“.

При реализация на ИП, да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал. 2, т. 4 и ал. 6, т. 5 от ЗВ: „Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага:

✓ документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин;

✓ документ от доставчик на вода за напояване на територията, удостоверяващ техническа невъзможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата напоителна система или невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.“.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3 и т. 4, и чл. 134 от същият Закон.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

Съгласно наличната в БДДР информация, в района на ИП няма разрешени въздействия върху ВТ с код BG1YN400R1012. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Водовземане от река Росица за напояване на земеделски култури в ПИ 091025 в землището на с. Михалци, ЕКАТТЕ - 48550“, общ. Павликени, област Велико Търново, с възложител: „Агро Активи“ ЕООД е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5. и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- ✓ За реализирането на ИП е необходимо издаване на разрешителното за ползване на повърхностен воден обект за водовземане на повърхностни води;
- ✓ Всички дейности предвидени в ПИ с идентификатор 48550.91.25 (със стар номер 091025), да бъдат съобразени със забраните в буферни зони от 1000 м около гореописаните две водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни водни тела или части от тях разположени в първи хоризонт (които се разкриват на повърхността), без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ).

4. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за реализирането на ИП.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

