



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-731- (1)

гр. Плевен, 16.09.2025 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 19975-9747/15.09.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа в кв. „Симеоново“, гр. София, Столична община*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: ИП е част от одобрено „Регионално пред инвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община“, финансирано по ОПОС 2014-2020 г. и е част от проект за доизграждане на канализационната мрежа и съпътстваща водоснабдителна мрежа на кв. „Симеоново“. Общата дължина на водопроводната мрежа, предвидена в рамките на ИП, е 11 926 м. Водопроводните ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби PE100 PN10 за работно налягане 10 атм. Същите ще се полагат в изкопи със средно земно покритие 1,50 м. За реализация на ИП ще се използват съществуващите улични трасета.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1IS500R1010, с име ВЛАДАЙСКА и с географски обхват р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска. ВТ е силно модифицирано, оценено е в умерен екологичен потенциал и не постигащо добро химично състояние. ИП не е свързано с ново водовземане на повърхностни водни обекти. Не се очаква ИП да доведе до пряко въздействие върху повърхностното ВТ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ: с код BG1G00000NQ030 и име Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина. ПВТ е оценено в лошо химично състояние и добро количествено състояние; с код BG1G00000K2038 и име Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. ИП не е свързано с ново водовземане от ПВТ и използване на приоритетни и/или опасни вещества. Не се очаква ИП да доведе до пряко въздействие върху двете ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в: ЗЗ водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с кодове



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



BG1DGW00000NQ030 и BG1DGW00000K2038; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Искър*. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите. Няма специфични изисквания касаещи реализирането на ИП в същите ЗЗ.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ - ИП не попада в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3). ИП не попада в буферни зони от 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ по реда на Наредба № 3.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч. мярка с код на действие: DP_2_8 за забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_2, с име *Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с кодове на действие: EW_2_1 за изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване; EW_2_2 свързано с реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., кв. „Симеоново“, район „Витоша“, гр. София не попада в границите на РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041 и име *р. Искър – гр. София (Софийско поле)*.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води, съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР в случай на предвидено извършване на въздушно и/или подземно преминаване на съоръжения над/през водни обекти, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3/т. 7 от ЗВ. В случай на предвидено извършване на преминаване над/през воден обект, свързано със засягане на водният обект, то дейността подлежи на разрешителен режим по реда на ЗВ и при условията на *Наредба за ползването на повърхностните води*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ, както и на чл. 134 от същия закон.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа в кв. „Симеоново“, гр. София, Столична община е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_2, с име *Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с кодове на действия EW_2_1 за изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване и EW_2_2 за реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване.

4. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за реализирането на ИП.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

