



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-730-(...)

Плевен, 02.10.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 4462-(1)/15.09.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на колонен сондаж за водовземане от подземни води“ за нуждите на питейно – битово водоснабдяване на с. Къртожабене, общ. Плевен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация: ИП предвижда изграждане на колонен сондаж за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения за питейна вода за нуждите на жителите на с. Къртожабене, общ. Плевен с дълбочината 30 м и географски координати (WGS84) X 24,5330906455 Y 43,3534055746. Същия ще бъде изграден в близост до ПИ с идентификатор 40974.54.126, с. Къртожабене, където има съществуваща помпена станция и изграден дренаж, намиращи се в пояс първи на СОЗ, който в момента захранва водопреносната мрежа.

Прогнозните количества питейна вода – 13 000-14 000 куб м/год.

Не се очаква формиране на отпадъчни води.

Възложителят на ИП е приложил „Отчет за проведени геофизични проучвания на обект в района на с. Къртожабене, общ. Плевен по метода на вертикално електрическо сондиране (ВЕС). Изследването е проведено в една точка с географски координати (WGS84) X 24,5330906455 Y 43,3534055746. Изводи: Района на с. Къртожабене попада в район изграден от речна тераса в първите няколко метра и варовици в дълбочина. Потенциалната зона за вода е в диапазон 16-18-ти метър. Препоръчителна дълбочина на сондажа 30 м.“

Уведомлението за ИП е подадено от кметския наместник на с. Къртожабене.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела (ВТ) - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1VT307R1007, име „ВИТ“ и географски обхват „р. Вит от вливане на р. Каменка



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и недостигащо добро химично състояние.

След направена проверка в Кадастрално-административната информационна система(КАИС) на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), се установи, че в близост (около 50 м) от ИП се намира ПИ с идентификатор 40974.54.8, област Плевен, община Плевен, с. Къртожабене, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Природна забележителност.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество определящи екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000K2M047 и име „Карстови води в Ломско-Плевеския басейн“. ПВТ е оценено в добро количествено състояние и добро химично състояние. Поставената цел за ПВТ е: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

Не се очаква дейностите в ИП да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона; защитени територии, обявени с цел опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им – природна забележителност „КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА“; Защитени зони, обявени с цел опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им – зона с код BG0000240 и име „Студенец“, зона с код BG0000240 и име „Студенец“. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **попада** в границите на **пояс I^{-вн} на СОЗ**, определена в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.). СОЗ е определена със Заповед № СОЗ-606/06.12.2021 г на Директора на БДДР, около водоизточник за добив на подземни води - хоризонтален дренаж „Др Къртожабене – ВиК Плевен – Къртожабене“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Къртожабене с издадено разрешително за водовземане № 11511341/27.01.2020.

Съгласно заповедта за определяне на СОЗ, в границите на **пояс I^{-вн}** се **забраняват** „Всички дейности, с изключение на дейности, свързани с добива на подземна вода, поддръжката на водовземните съоръжения, експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл. 9 от Наредба № 3; Достъп на лица, с изключение на лицата, свързани с

експлоатацията на водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представители на контролните органи“.

Съгласно Допълнителни разпоредби на §1 по смисъла на Наредба № 3/16.10.2000 г.: **"забрана"** е безусловното забраняване на дейности, които могат да доведат до драстично замърсяване на водите и ликвидиране на водоизточника.

Предвид гореописаното, дейността по изграждане на колонен сондаж за водовземане от подземни води с дълбочина 30 м **не попада** под забраните за пояс I^{вн}, тъй като е свързана с добива на подземна вода и поддръжка на водовземното съоръжение.

Съгласно наличната в БДДР информация ИП **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **DW_1** свързана със забрани и ограничения за изпълнение на дейности в буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **CA_10** за прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водовземане от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **DW_5** Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване; **EW_3** за осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **CA_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., и предоставената информация, ИП **попада** във водосборната област на РЗПРН с код BG1_APSFR_VT_011 и име „река Вит – гр. Плевен“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. ИП **попада** в границите на заливане, определени при водни количества с обезпеченост: 1% и 0,1% (с период на повторение 100 г. и 1000 г.).

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от

подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

Предвид, че Уведомлението за ИП е подадено от кметския наместник на с. Къртожабене е необходимо да се спазят разпоредбите на чл. 50, ал. 3 от ЗВ:

„Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава:

- 1. на юридически лица и на еднолични търговци;*
- 2. на физически лица само когато искането е за:*
 - а) (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)*
 - б) заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3;*
 - в) минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини;*
 - г) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) земеделски цели от регистриран земеделски стопанин.“*

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване и влошаване е необходимо при реализация на ИП да се спазват изискванията на чл.61, ал.1, т.1, буква „д“ на Наредба № 1/10.10.2007 г. – прилагане на забраните на чл.118а, ал.1, т.5 на ЗВ – „смесването на подземни води с различно качество чрез изградени водовземни съоръжения“.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба №1.

Съгласно разпоредбите на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява и чрез определяне на СОЗ около водовземните съоръжения, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните в чл. 118 и чл. 134.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т.ч. забраните в чл. 143.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, БДДР е издала 1 брой разрешително за водовземане от ПВТ с код BG1G0000K2M047. Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000K2M047:

- Разполагаемите ресурси са 952 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 4,04 л/сек;

- Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 347 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 51 л/сек;

- Свободни водни количества са 554 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ;

Изчисленият експлоатационен индекс е 42 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на колонен сондаж за водовземане от подземни води“ за нуждите на питейно – битово водоснабдяване на с. Къртожабене, общ. Плевен не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- ✓ Мерки с кодове РМ_1 Опазване на количественото състояние на подземните води; DW_1 Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи.

- ✓ Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ и при спазване разпоредбите на Наредба №1/10.10.2007 г.

- ✓ С цел опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

- ✓ Предвид, че Уведомлението за ИП е подадено от кметския наместник на с. Къртожабене е необходимо да се спазят разпоредбите на чл. 50, ал. 3 от ЗВ.

Влиянието от водовземането от подземни води чрез проектния сондаж върху количественото състояние и/или водното ниво в съществуващия водоизточник използван за питейно-битово водоснабдяване, както и свободните водни количества за ПВТ с код

BG1G0000K2M047 се преценяват и преизчисляват отново в процедура по глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ, както и приложимостта на забраната на чл. 118в от ЗВ.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код DW_5 и наименование „Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване“, код на действие DW_5_1 „Извършване на проучвания и изграждане на нови водовземни съоръжения за осигуряване на алтернативно и/или допълнително водоснабдяване на райони с трайно установени отклонения във водата от водното тяло, предназначено за питейно водоснабдяване.“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на колонен сондаж за водовземане от подземни води“ за нуждите на питейно – битово водоснабдяване на с. Къртожабене, общ. Плевен.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

