



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-790-(1)

гр. Плевен,15.10. 2025 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На Ваш изх. № 17579-10495/09.10.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Райово, община Самоков, Десен бряг на р. Палакария“, с. Райово, община Самоков*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, във връзка с чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: ИП има за цел да възобнови и реконструира съществуващата водопроводна мрежа на с. Райово, общ. Самоков. Съществуващата към момента водопроводна мрежа на населеното място е приблизителна дължина около 14 км. Водопроводната мрежа на селото е изградена в периода от 1965 г. до 1971 г. основно с етернитови тръби, има и участъци изпълнени със стоманени тръби. Във времето отделните водопроводни клонове са подменяни с нови полиетиленови тръби висока плътност. Мрежата е в крайно незадоволително техническо състояние и често аварира. Причината за това е изтеклия експлоатационен срок на положените тръби. При реализация на ИП ще се използва съществуващата пътна инфраструктура на населеното място и не се предвижда използване на природни ресурси. ИП не е свързано с използването на битови и промишлени води, респ. и не се очаква генериране на отпадъчни води. Дълбочината на изкопите е основно до 1.80м. Няма да се използват взривни работи. Обща дължина на тръбопроводите подлежащи на реконструкция са с дължина 6418,80м.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1IS789R1004, с име ПАЛАКАРИЯ и с географски обхват *р. Палакария от извор до вливане в р. Искър*. ВТ е естествено, оценено е в умерено екологично и добро химично състояние.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ: с код BG1G00000NQ031 и име Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина, което е оценено в лошо химично и добро количествено състояние; с код BG1G00000K2038 и име Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър, което е оценено в добро химично и количествено състояние;

С ИП се предвижда реконструкция на водопроводна мрежа. Не е предвидено ново водовземане и/или ползване на повърхностни и подземни водни обекти. Реализирането на предвидените в ИП дейности, не се очаква да окаже негативно въздействие върху състоянието на повърхностното и подземното ВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1G00000NQ031 и BG1G00000K2038; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI04 и нитратно уязвима зона; ЗЗ за местообитания с код BG0000617 и име Река Палакария и ЗЗ за птици с код BG0002084 и име Палакария (част от урбанизираната територия на населеното място съответно и трасето на водопровода попадат в посочените зони за защита). Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ - к ИП не попада в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* и не попада в буферна зона с радиус от 1000 около водовземни съоръжения за подземни, минерални и повърхностни води, без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч. мерки с кодове на действия: DP_2_8 *Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата*; HY_7_10 *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на определени дейности, съобразени с действащото законодателство*.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_2 *Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с код на действие EW_2_2 *Реконструкция на водопроводната система за обществено питейно-битово водоснабдяване*.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., с. Райово, община Самоков не попада в границите на РЗПРН. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

В случай на необходимост от извършване на въздушно преминаване на съоръжения над водни обекти и/или подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗВ не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР. Всички останали случаи на преминаване през повърхностен воден обект с нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете му подлежат на разрешителен режим по ЗВ и при условията на *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Райово, община Самоков, Десен бряг на р. Палакария“, с. Райово, община Самоков **е допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_2 *Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с код на действие EW_2_2 *Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване*.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

