



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-792-⁽¹⁾
гр. Плевен, ¹⁷..... 2025 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 4541-(4)/09.10.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на водопроводи в с. Кирчево, община Угърчин“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, във връзка с чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: С ИП е предвидено *новопроектираните водопроводи да се изпълнят от РЕНД тръби по метода „тръба в тръба“, при запазване трасетата на съществуващите водопроводи. За целта ще бъдат извършени само технологични изкопи и изкопи за изграждане на новопроектирани шахти. Предвидени са необходимите реновации на съоръжения към водопроводите (шахти отток, шахти въздушник, поплачков вентил към черпателен резервоар, нови активни обратни клапи с контролери към помпени агрегати, удароубивателен винтил и др.). Ще бъдат изградени нови водомерни шахти към тласкателен и хранителен водопровод. В случай на необходимост, при изпълнение на изкопните работи се поставят инсталации за водопонижение и отвеждане на попадналите в изкопа повърхностни и подпочвени води.*

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1VT789R1105, с име КАЛНИК и с географски обхват *р. Калник от яз. Сопот до вливане в р. Вит*. ВТ е естествено, оценено е в умерено екологично и добро химично състояние. С ИП се предвижда реконструкция на водопроводи в с. Кирчево, при запазване трасетата на съществуващите водопроводи. Не е предвидено ново водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти. Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже въздействие върху повърхностното ВТ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ: с код BG1G0000QAL018 и име *Порови води в Квартнера - р. Вит*; с код BG1G0000TJK045 и



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



име *Карстови води в Централния Балкан*. Двете ПБТ са оценени в добро химично и количествено състояние. С ИП не е предвидено ново водовземане от подземни води. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху ПБТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Трасето на водопроводите попада в: ЗЗ водите от ПБТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI02 и име *Водосборен басейн на р. Вит*, нитратно уязвима зона; ЗЗ за опазване на местообитания на птици и на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици с код BG0002109 и име *Васильовска планина*; ЗЗ за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни (без птици) с код BG0001493 и име *Централен Балкан-буфер*. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите, при спазване режима на дейностите за гореописаните ЗЗ.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ - ИП не попада в СОЗ, определена в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3). Трасето на довеждащия водопровод попада в буферна зона от 1000 м около водовземно съоръжение без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 с име „КИ Апка -ВиК Ловеч – Кирчево, Лесидрен“ (каптаж на извор). В буферни зони около водовземни съоръжения за подземни води, следва да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост за буферни зони, съгласно Приложение № 1 към ПУРБ 2016-2021 г. Предвидените в ИП дейности не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост за гореописаната буферна зона.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч. мерки с кодове на действия: DP_2_8 *Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водоохранилищата*; HY_7_10 *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на определени дейности, съобразени с действащото законодателство*; GO_3_6 *Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ*.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_2 *Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с код на действие EW_2_2 *Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване*.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки планирани в ПоМ.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., с. Гостилица и с. Сопот, общ. Угърчин не попадат в границите на РЗПРН. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

В случай на необходимост от извършване на въздушно преминаване на съоръжения над водни обекти и/или подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗВ не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР. Всички останали случаи на преминаване през повърхностен воден обект с нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете му подлежат на разрешителен режим по ЗВ и при условията на *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията* при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват забраните на чл. 134 от ЗВ. С цел защита от вредното въздействие на водите да се спазват забраните на чл. 143 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

В района на ИП има едно разрешено въздействие върху ПВТ с код BG1G0000TJK045. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Реконструкция на водопроводи в с. Кичево, община Угърчин“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_2 *Намаляване на водовземаването чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с код на действие EW_2_2 *Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване*.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

