



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-823 (1)

гр. Плевен ...20.10.2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3718(4)/23.10.2025 г.

Относно: Инвестиционното предложение за „Проектиране и изграждане на шест броя водовземни съоръжения - тръбни кладенци (ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 и ТК-6) на територията на имот с идентификатор 65766.232.4 по КККР на град Свищов, община Свищов, с цел самостоятелно водоснабдяване на земеделски площи“

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-823 от 23.10.2025 г. е постъпило Ваше писмо (с изх. № 3718(4)/23.10.2025 г.) с искане за становище на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за горесцитираното инвестиционно предложение. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно предоставената информация:

ИП предвижда в имот 65766.232.4 по КККР на гр. Свищов да се изградят шест броя тръбни кладенци. Проектните географски координати (WGS84) са както следва: ТК-1- 43° 33' 17,0" и E 25° 24' 24,7"; ТК-2- 43° 33' 10,2" и E 25° 24' 28,0"; ТК-3- 43° 33' 05,3" и E 25° 24' 30,2"; ТК-4- 43° 32' 59,0" и E 25° 24' 33,9"; ТК-5- 43° 32' 57,9" и E 25° 24' 41,0"; ТК-6- 43° 32' 54,8" и E 25° 24' 56,4".

Предвижда се всеки кладенец да бъде с дълбочина до 120,0 м., с диаметър на сондиране около 350 мм и диаметър на обсаждане да е Ø160. От всяко водовземно съоръжение ще се добива до 12,0 л/с средногодишно водно количество подземни води, за самостоятелно водоснабдяване за напояване земеделски култури - зърнени култури - пшеница, ечемик, тритикале, царевица; бобови- грах, соя леца, нахут и маслодайни - слънчоглед и рапица

Предвид, че самостоятелното водоснабдяване на земеделски култури е сезонно ще се използват генератори, които да запазят с електричество потопяемите помпи. След приключване на поливния сезон помпите ще се демонтират и извадят до следващия такъв.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



За достигане на цялото поливно поле от помпите тръбопроводите представляват маркучи навити на ролка, които ще се разпъват в началото на сезона и ще се прибират след приключване на същия. Няма да се изгражда трасе в което да се полагат тръбите.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1YN200R028** и име „СТУДЕНА YNRWB028“ с географски обхват „р. Студена от извор до вливане в р. Янтра при Новград“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние.

При извършена справка в КАИС - портала за електронни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър, включително в слой едромасщабни топографски карти ЕТК в мащаб 1:5000 и ГИС на БДДР се установи:

- имот 65766.232.4 по КKKP на гр. Свищов отстои на около 300 м. северно от ПИ 65766.243.2 частна държавна собственост, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река и ПИ 65766.244.14 частна държавна собственост, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река

- В югозападна посока непосредствено до имот 65766.232.4 се намира имот ПИ 77013.2.44, публична общинска собственост, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода (означен „Каптаж – Зона А“).

БДДР няма данни в района да е изградено водовземно съоръжение. За допълнителна информация за водоизточниците в района следва да се обърнете към ВиК Йовковци ООД.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QPL026** и име „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставената цел за ПВТ до 2027 г. е: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Съгласно Приложение 1.3.2.1. „Характеризиране на подземните водни тела“, таблица 26 „Допълнително характеризиране на ПВТ“ към Раздел 1 от ПУРБ 2022-2027 г. средната дебелина на ПВТ с код BG1G0000QPL026 е 25 м.

Под ПВТ с код BG1G0000QPL026 на дълбочина под 25 м. няма очертано друго ПВТ, поради което водовземни съоръжения с по-голяма дълбочина от 25 м. не могат да бъдат изградени.

Реализацията на ИП няма да окаже въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите при спазване на добрите земеделски практики.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент имотът, предмет на ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада** в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **SA_10** за прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водовземане от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **SA_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води; **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници и др. Подробна информация за планираните мерки и кодовете за действие на мерките се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заклучение: Реализирането на ИП за „Проектиране и изграждане на шест броя водовземни съоръжения - тръбни кладенци (ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 и ТК-6) на територията на имот с идентификатор 65766.232.4 по КККР на град Свищов, община Свищов, с цел самостоятелно водоснабдяване на земеделски площи“ е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2022 - 2027 г. в Дунавски район, и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище и при съобразяване с посоченото в т. 1.1.2., а именно: *Под ПВТ с код BGIG0000QPL026 на дълбочина под 25 м. няма очертано друго ПВТ, поради което водовземни съоръжения с по-голяма дълбочина от 25 м. не могат да бъдат изградени.*

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба №1.

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания и при съобразяване с посоченото в т. 1.1.2., а именно: Под ПБТ с код BG1G0000QPL026 на дълбочина под 25 м. няма очертано друго ПБТ, поради което водовземни съоръжения с по-голяма дълбочина от 25 м. не могат да бъдат изградени.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

В района на ИП, БДДР е издала 5 броя разрешителни за водовземане от ПБТ с код BG1G0000QPL026. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПБТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация за разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПБТ в Дунавски район се публикува ежесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент, информацията за ПБТ с код BG1G0000QPL026 е:

- Разполагаемите ресурси са 1336 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПБТ в землището на населеното място са 41,31 л/сек;

- Общо разрешено водовземане от ПБТ по издадени разрешителни е 101 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 67 л/сек;

- Свободни водни количества са 1169 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПБТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ;

- Изчисления експлоатационен индекс е 13 %.

Следва да се има предвид, че експлоатационният индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационният индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП Реализирането на ИП за „Проектиране и изграждане на шест броя водовземни съоръжения - тръбни кладенци (ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 и ТК-6) на територията на имот с идентификатор 65766.232.4 по КККР на град Свищов, община Свищов, с цел самостоятелно водоснабдяване на земеделски площи“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ съобразяване с посоченото в т. 1.1.2., а именно: „Под ПВТ с код BG1G0000QPL026 на дълбочина под 25 м. няма очертано друго ПВТ, поради което водовземни съоръжения с по-голяма дълбочина от 25 м. не могат да бъдат изградени“.

✓ Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ и при спазване разпоредбите на Наредба №1/10.10.2007 г.

✓ За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП „Проектиране и изграждане на шест броя водовземни съоръжения - тръбни кладенци (ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 и ТК-6) на територията на имот с идентификатор 65766.232.4 по КККР на град Свищов, община Свищов, с цел самостоятелно водоснабдяване на земеделски площи“

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

