



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-852-(1)

Гр. Плевен ...2025 г.

ДО

Г-ЖА СТЕЛА ИЛИЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ШУМЕН

На Ваш изх. № УИН-1101(1)/31.10.2025 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за ИП „Извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец „ТК-1-Климент-Каолиново“ разположен в поземлен имот с идентификатор 37232.62.256 с. Климент, община Каолиново, област Шумен“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-852 от 31.10.2025 г. е постъпило Ваше писмо (с изх. № УИН-1101(1)/31.10.2025г.) с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП с възложител община Каолиново на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

Съгласно предоставената информация: ИП предвижда водовземане от подземни води за „Обществено питейно-битово водоснабдяване“ на с. Климент, с. Наум и с. Тъкач от съществуващ тръбен кладенец ТК - 1 „Климент - Каолиново“ намиращ се в имот 37232.62.256 по КК на с. Клемент. Кладенецът е с дълбочина 400 м. и географски координати (WGS) N 43°36' 56.826" и E 26°59' 42.036"

Общият брой на населението предмет на водоснабдяване е 5 031 жители. Количествените данни за тази цел водовземане са: Q ср.сез = 387 630 м³; Q ср.ден = 1062 м³/ден; Q ср.ден = 12,3 л/с; Q макс = 15.0 л/с. Период на ползване – целогодишно 365 дни.

Захранването на водоснабдителната система се извършва с потопяема помпа с дебит Q 15 л/с спусната на 187,0 м от кота терен. Необходимото водно количество ще бъде осигурявано за време $t = 0.819$ d.

Водата ще се изпомпва към напорен водоем 2000 куб.м. Минимално водно количество, необходимо за изпълнение на определена дейност възлиза на 80% от заявените количества или 310 104 куб.м.

След извършена проверка в наличната в БДДР информация, се установи:

- ТК е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели по чл. 118г, ал. 3 от ЗВ.

- Подадено е заявление за издаване на разрешително от подземни води с наш вх. № РР-02-445/03.11.2025

- Подадено е заявление за определяне на СОЗ с наш вх. № СК33В-01-32/03.11.2025 г.



На основание предоставената и наличната към настоящия момент информация, БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела – Имотът предмет на ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1DJ900R1008 и име ХЪРЦОВСКА и географско описание „р. Хърсовска и р. Ружичка“. ПВТ е оценено в умерено екологично състояние поради отклонение от СКОС по показатели *Макрофити*, *Фитобентос*, *Общ азот* и добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ), а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2027 г. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са *Постигане на СКОС на добро екологично състояние по показатели Макрофити, Фитобентос, Общ азот до 2027г. Запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние*

Съгласно предоставената към момента информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. В тази връзка, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G000K1NB050	Карстови води в Разградската формация	лошо	добро
BG1G0000J3K051	Карстови води в Малм-Валанжския басейн	добро	добро

Дълбочината на кладенеца е 400 м. и разкрива води от подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051 и име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“

Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Въздействието върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000J3K051 от предвиденото водовземане е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Имот 37232.62.256 **попада** в зона за защита на питейните води от подземни води и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент имот 37232.62.256 **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада** в буферна зона (радиус

1 000 м) около водовземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч: **СА_10** за прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водовземане от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **DW_1** свързана със забрани и ограничения за изпълнение на дейности в буферните зони около водовземните съоръжения/системи, в т.ч. действие **DW_1_3** „*Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателство*“; **EW_3** за осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **СА_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води и др.

Заклучение: Реализирането на ИП за „Извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец „ТК-1-Климент-Каолиново“ разположен в поземлен имот с идентификатор 37232.62.256 с. Климент, община Каолиново, област Шумен“ е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2022 - 2027 г. в Дунавски район, и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027г.

Съгласно ПУРН 2022 - 2027 г., имот 37232.62.256 **не попада** в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г. няма заложиени мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените в ИП дейности.

Заклучение: Реализирането на ИП за „Извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец „ТК-1-Климент-Каолиново“ разположен в поземлен имот с идентификатор 37232.62.256 с. Климент, община Каолиново, област Шумен“ е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 - 2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности следва да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

Съгласно разпоредбите на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява и чрез определяне на СОЗ около водовземните съоръжения, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118 и чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

Заключение: Реализирането на ИП за „Извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец „ТК-1-Климент-Каолиново“ разположен в поземлен имот с идентификатор 37232.62.256 с. Климент, община Каолиново, област Шумен“ е допустимо при спазване изискванията на законовите и подзаконовите нормативни документи. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените в ИП дейности.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

В района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000J3K051. Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация за разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“.

Следва да се има предвид, че експлоатационният индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационният индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец „ТК-1-Климент-Каолиново“ разположен в поземлен имот с идентификатор 37232.62.256 с. Климент, община Каолиново, област Шумен“ е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

Дейностите по водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежат на разрешителен режим

С цел опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия

за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец „ТК-1-Климент-Каолиново“ разположен в поземлен имот с идентификатор 37232.62.256 с. Климент, община Каолиново, област Шумен“

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

