



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-910- (2)
гр. Плевен, ... 28.11. 2025 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 1000-621-(5)/20.10.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на довеждащ водопровод и прилежащи съоръжения от водохващане „Зелени дел“, гр. Вършец“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) по електронна поща на 21.11.2025 г. е постъпило Ваше писмо с наш вх. № ПУ-01-910/21.11.2025 г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. Документация по същото ИП, която е придружена отново с Ваш изх. № 1000-621-(5)/20.10.2025 г., е получена на 24.11.2025 г. в БДДР чрез куриер, след което е регистрирана в деловодната програма с наш вх. № ПУ-01-910-(1)/24.11.2025 г. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: Според теренните особености ще се проектира реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа, както и на водохващанията „Релкьов дол“, „Стара река“ и „Драгиева бара“. Старият водопровод ще бъде изключен от работа. По новото трасе ще се изградят необходимите съоръжения, в т.ч. 8 бр. преминавания под съществуващи водостоци и 7 бр. преминавания през мостови съоръжения. Необходимото количество вода по време на строителството ще се осигурява с водоноски. ИП попада в следните поземлени имоти (ПИ): 12961.28.893, 12961.34.183, 12961.415.155, 12961.415.339, 12961.415.340, 12961.416.5, 12961.416.7 и 12961.416.10. Приложен е координатен регистър на новият довеждащ водопровод до кв. „Заножене“.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1OG600R1106, с име БОТУНЯ и с географски обхват РВ „Крушечка бара“; РВ „Старата река“; РВ „Релкьов дол“; РВ „Драгиева бара“; РВ „Орлощица 1“; РВ „Орлощица 2“; р. Ботуня до Вършец. Водното тяло е естествено и е оценено в добро екологично и добро химично състояние.

След извършена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, по отношение териториалният обхват на ИП се установи, че:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- ПИ 12961.416.10, ПИ 12961.415.340 и ПИ 12961.415.339 са с вид собств. „Държавна публична“, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“, НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, съответно представляват пояс I на речно водохващане „Драгиева бара“, учредена със Заповед СОЗ-10/26.05.2004 г. на директора на БДДР, пояс I на речно водохващане „Старата река“, учредена със Заповед СОЗ-13/14.06.2004 г. на директора на БДДР и територия, в която са разположени прилежащи съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. Цялата дължина на предвиденото за изграждане ново трасе на водопровода се намира в близост до повърхностен воден обект р. Ботуня (р. Старата река) и притоци/дерета във водосбора му;

- ПИ 12961.416.5 и ПИ 12961.416.7 са с вид собств. Държавна публична, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, съответно попадат в пояси II на СОЗ, учредена със Заповед СОЗ-10/26.05.2004 г. и учредена със Заповед СОЗ-13/14.06.2004 г.

Изграждането на ново водопроводно трасе, както и реконструкцията на прилежащите съоръжения към водоизточниците е с цел повишаване ефективността на водопроводната система. Съгласно предоставената към момента информация, няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. В тази връзка, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното ВТ с код BG1OG600R1106, при съобразяване на планираните дейности със забраните в пояс I и пояс II на гореописаните СОЗ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на: ПВТ с код BG1G0000TJK044 и име *Карстови води в Западния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK044; ЗЗ на водите от повърхностни ВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DSWOG1106; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI07 и име *Водосборен басейн на р. Огоста*; ЗЗ за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми с код BG1FSWOG600R1106; ЗЗ за опазване на местообитания на птици и на територии, в които по време на размножаване, линееене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици с код BG0002002 и име *Западен Балкан*; ЗЗ за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни (без птици) с код BG0001040 и име *Западна Стара планина и Предбалкан*. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите, при спазване режима на дейностите в тях.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Съгласно предоставената информация, ИП попада в СОЗ, определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3)*, а именно: пояс I на СОЗ около речно водохващане „Релков дол“, учредена със Заповед № СОЗ-09/12.05.2004 г.; пояс I и II на СОЗ около речно водохващане „Драгиева бара“, учредена със Заповед СОЗ-10/26.05.2004 г.; пояс I и II на СОЗ около речно водохващане „Старата река“, учредена със Заповед СОЗ-13/14.06.2004 г.

Трасето на водопровода попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение за обществено питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ - каптиран извор с наименование „КИ Крушечка бара - ВиК Монтана - Вършец“. С цел опазване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, в буферна зона (в случая с радиус 1 000 м около тях) е необходимо спазване на ограничения, съгласно

Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. Каталогът е наличен на страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“/ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район/ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район /Раздел 7.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: DW_1_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); НУ_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; DP_2_8 Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата; GO_3_6 Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ.

Според представената информация, няма приложими забрани от Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ) за предвидените в ИП дейности. Реализацията на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие EW_2_2 Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Град Вършец не попада в границите на район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ към ПУРН 2022–2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в ПоМ за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Дейностите по реконструкция и модернизация на основните водоснабдителни съоръжения не попадат под забраните и ограниченията, определени в СОЗ около речните водохващания „Релков дол“, „Драгиева бара“ и „Старата река“. При осъществяване на предвидените дейности е необходимо да се спазват изисквания на чл. 8, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 3, а именно: в пояс I се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или

съоръжението: достъп в пояс I имат само съответните длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи.

В случай на необходимост от извършване на строителните работи, съгласно чл. 58 от ЗВ, в т. ч. без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете на водният обект, то разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейновата дирекция Дунавски район. За всички останали случаи при извършване на строителни работи със засягане на воден обект, без упоменатите в чл. 58 от ЗВ, е необходимо издаване на разрешително, съгласно Глава четвърта от ЗВ и при условията на Наредба за ползването на повърхностните води.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134 от ЗВ. За защита от вредното въздействие на водите са приложими забраните на чл. 143 от ЗВ.

ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания. В ЗВ няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Реконструкция на довеждащ водопровод и прилежащи съоръжения от водохващане „Зелени дел“, гр. Вършец“ е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5. и т. 2 от настоящото становище, в т.ч. при осъществяване на предвидените дейности да се спазват изисквания на чл. 8, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 3.

Реализацията на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие EW_2_2 Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

