



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-921-(1)

гр. Плевен, 02.12. 2025 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На Ваш изх. № 25579-12447/25.11.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ на с. Осиковица, община Правец, Софийска област*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), във връзка с чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: *С реализиране на ИП ще се създадат условия по-голяма част от трасето на мрежата да работи като склучена. Проектът включва подмяна на 6 077,40 м водопроводна мрежа с тръби полиетилен висока плътност PEHD PE100-RC с PN10 SDR 17. Пресичането на Републикански път I-3 (ОПУ Ловеч-Ботевград) ще се изпълни с 12 броя сондажни работни отвори по линейното трасе и 6 броя сондажни работни отвори за пресичания и връзки. Предвидено е въздушно пресичане на Гуинов дол, р. Живица и дере № 4, пресичане на р. Боруица по мост и под дъното на реката.*

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1IS200R1043, с име *МАЛЪК ИСКЪР* и с географски обхват *р. Малък Искър от вливане на приток при с. Малък Искър до вливане на приток при Калугерово*. ВТ е естествено и е оценено в умерено екологично и добро химично състояние.

Не се очаква реализирането на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на ВТ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000TJK045 и име *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху ПВТ.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Трасето на водопроводите попада в: ЗЗ водите от ПБТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Искър*, нитратно уязвима зона. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ – Към настоящият момент ИП не попада в СОЗ, определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и не попада в буферни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч. с мярка с код на действие НУ_7_10 *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство*.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_2 *Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с код на действие EW_2_2 *Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване*.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки планирани в ПоМ.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Село Осиковица не попада в границите на район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията* при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

В случай на необходимост от извършване на строителните работи, съгласно чл. 58 от ЗВ, в т. ч. без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете на водният обект, то

разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейновата дирекция Дунавски район. За всички останали случаи при извършване на строителни работи без упоменатите в чл. 58 от ЗВ и със засягане на водни обекти е необходимо издаване на разрешително, съгласно Глава четвърта от ЗВ и при условията на *Наредба за ползването на повърхностните води*.

За опазване на водите и водните обекти е необходимо прилагане на забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3-4 и на чл. 134 от ЗВ. За защита от вредното въздействие на водите са приложими забраните на чл. 143 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

В района на ИП няма разрешени въздействия върху водните тела. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ на с. Осиковица, община Правец, Софийска област е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище. При извършването на предвидените дейности по преминаване под и над водни обекти: в случаите на чл. 58 от ЗВ е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР; в случай на извършване на строителни работи без упоменатите в чл. 58 от ЗВ и със засягане на водни обекти е необходимо издаване на разрешително по реда на ЗВ и при условията на *Наредба за ползването на повърхностните води*.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие EW_2_2.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

