



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-935-(4)

Гр. Плевен 17.12.2025 г.

ДО

Г-Н СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 4275-5/12.12.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за “ПУП-Парцеларен план за кабелна връзка за присъединяване на два броя фотоволтаични електрически централи с мощност 4500 и 5000 kV в ПИ 04460.35.41, землище с. Блъсковци и два броя кабелни линии 20 kV за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 04460.35.41 до съществуваща подстанция Елена 110/20 kV, гр. Елена”*

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-935 от 02.12.2025 г. е постъпило Ваше писмо (с изх. № 4275-1/02.12.2025 г.) с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП с възложител „Таня Енерджи“ ООД на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. С писмо с наш изх. № ПУ-01-935(1)/09.12.2025 г. е изискано да представите цялата налична информация за проекта за ПУП-ПП, вкл. регистър на засегнатите имоти; координатен регистър на подробните точки; схема и чертежи. С писмо с наш вх. № ПУ-01-935(2) от 09.12.2025 г. е внесена допълнителна информация - засегнати имоти от кабелното трасе. С писмо с наш вх. № ПУ-01-935(3)/12.12.2025 г. е внесена графичната част на проекта.

Предоставената информация: В представеното уведомление е посочено, че е изготвен проект за ПУП-ПП за кабелна връзка за присъединяване на два броя фотоволтаични електрически централи с мощност 4500 и 5000 kV в ПИ 04460.35.41, землище с. Блъсковци и два броя кабелни линии 20 kV за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 04460.35.41 до съществуваща подстанция Елена 110/20 kV, гр. Елена. Към момента е възложено изработването на трасе (коригиран проект на ПУП-ПП), съобразено е препоръките на ЕСО (вече е съгласуван), също и с наличието на две дърета в околността. Приложено е писмо с изх. № ЕСО-8618#8/05.11.2025 г. за съгласуване на проекта за ПУП-ПП с „ЕСО“ ЕАД. Съгласно обяснителната записка дължината на трасето, предмет на проекта, е 7225,8 м.

Съгласно предоставената допълнителна информация кабелното трасе засяга следните имоти: 27190.302.1, 27190.14.143, 27190.109.74, 27190.108.88, 27190.104.268, 27190.104.240, 27190.104.255, 27190.104.121, 27190.104.120, 27190.104.115, 27190.104.240, 27190.104.143, 27190.104.141, 27190.104.244, 27190.104.247, 27190.104.246, 27190.105.65, 27190.104.242, 27190.104.241, 27190.933.53, 27190.933.20, 27190.933.40, 27190.933.27 по КК



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



и КР на гр. Елена и 04460.96.17, 04460.103.33, 04460.103.32, 04460.103.38, 04460.103.615, 04460.103.593, 04460.103.25, 04460.103.590, 04460.103.4, 04460.78.100, 04460.78.33, 04460.78.25, 04460.78.24, 04460.78.39, 04460.78.103, 04460.78.37, 04460.78.36, 04460.78.104, 04460.78.15, 04460.78.14, 04460.78.250, 04460.78.12, 04460.78.10, 04460.78.265, 04460.78.11, 04460.78.503, 04460.78.8, 04460.78.17, 04460.78.582, 04460.53.558, 04460.53.51, 04460.53.540, 04460.53.524, 04460.53.523, 04460.53.522, 04460.53.13, 04460.53.15, 04460.54.120, 04460.114.530, 04460.53.221, 04460.53.220, 04460.53.104, 04460.53.71, 04460.53.198, 04460.54.198, 04460.54.29, 04460.112.390, 04460.114.26, 04460.41.466, 04460.53.519, 04460.53.502, 04460.53.501, 04460.53.17, 04460.53.580, 04460.53.66, 04460.54.34, 04460.54.526, 04460.54.20, 04460.114.30, 04460.54.509, 04460.114.466, 04460.41.440, 04460.41.68, 04460.41.464, 04460.41.56, 04460.35.47, 04460.41.1, 04460.41.230, 04460.35.23, 04460.35.43, 04460.35.433, 04460.35.41 по КК и КР на с. Блъсковци, общ. Елена.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище на база наличната предоставена информация.

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1YN600R1021, име Златоришка, с географски обхват "р. Златаришка от извор до Дърлевци, вкл. приток р. Марянска". ПВТ е оценено в добро химично и лошо екологично състояние, поради отклонение от СКОС за Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Fe. Обосновано е изключение на основание чл. 156в от ЗВ, като поставените цели за ПВТ до 2027 г са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Fe до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

Трасето на кабелната връзка пресича имот 27190.104.247, публична общинска собственост е с НТП Дерее.

В ПУП-ПП няма посочени дейности, свързани с водовземане от повърхностен воден обект. В предоставената информация не е посочен начин на преминаване на кабелната линия през повърхностния воден обект. Предвид характера на дейностите, реализирането на плана може да има краткотрайно въздействие в много малък участък от повърхностното водно тяло и не се очаква да окаже значително влияние върху екологичното и химичното му състояние, при спазване на описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име: BG1G0000TJK045 „Карстови води в Централен балкан“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

В ПУП-ПП не се предвиждат дейности, свързани с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за замърсяване на подземните води, както и дейности, свързани с водовземане и/или ползване на подземни води.

Предвид горното, не се очаква реализацията на плана да окаже отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Кабелното трасе попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI14, нитратно уязвима зона-Северна зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП (трасето на кабелната връзка) **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

Съгласно наличната информация в БДДР, част от трасето **попада** в буферни зони с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, както следва: каптиран извор „Титевци“ - с. Велювци; каптирани извори „Блъсковци 1“, „Блъсковци 2“ и „Блъсковци в“ - с. Блъсковци

За цитираните водоизточници няма издадени разрешителни за водовземане от подземни води, поради което за допълнителна информация относно местоположението и др. за водоизточниците, следва да се обърнете към ВиК Йовковци ООД.

С цел опазване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, в буферна зона с радиус 1 000 м около тях е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата.

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на плана, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т. ч.:

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект	HY_1_19
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_10
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на	GD_1_2

		отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	
Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Дейностите в ИП трябва да са съобразени с мярка DW_1 и действие за изпълнение с код DW_1_4

Заключение: Реализирането на ИП за "ПУП-Парцеларен план за кабелна връзка за присъединяване на два броя фотоволтаични електрически централи с мощност 4500 и 5000 kW в ПИ 04460.35.41, землище с. Блъсковци и два броя кабелни линии 20 kV за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 04460.35.41 до съществуваща подстанция Елена 110/20 kV, гр. Елена" е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-27 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., територията в която е предвидено реализиране на ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

При преминаването на кабелното трасе през воден обект чрез изкоп, да се има предвид следното: за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в т.ч. преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

В случай на подземно преминаване на кабелното трасе през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58, ал.1, т. 7 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните в чл. 143 от ЗВ.

Съгласно § 1. ал. 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби към ЗВ:

✓ "воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;

✓ "крайбрежни заливаеми ивици на реките" са земите, които се заливат: а) в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите - при наличие на диги; при протичане на средномногогодишните максимални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повтораемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134).

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуалните регистри на разрешителни, издадени от БДДР гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“/ подсекция „Разрешителни“ на следния линк - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за "ПУП-Парцеларен план за кабелна връзка за присъединяване на два броя фотоволтаични електрически централи с мощност 4500 и 5000 kW в ПИ 04460.35.41, землище с. Блъсковци и два броя кабелни линии 20 kV за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 04460.35.41 до съществуваща подстанция Елена 110/20 kV, гр. Елена" няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо**:

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5, в т.ч.

✓ Да не се извършват дейности нарушаващи естественото състояние на повърхностни водни обекти;

– спрямо законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище, а именно:

✓ При преминаването на кабелното трасе през воден обект чрез изкоп, дейностите подлежат на разрешителен режим за ползване на воден обект по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води;

✓ В случай на подземно преминаване на трасето през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58, ал.1, т. 7 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

✓ Спазване на забраните в разпоредбата на чл. 134 от ЗВ за крайбрежните заливаеми ивици;

✓ Спазване на изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ с цел защита от вредното въздействие на водите.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

