



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-938-(1)

гр. Плевен, ...28.12... 2025 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 21779-12669/02.12.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на уличен водопровод ф160 mm по ул. „Инж. Никола Димков“ /О.Т.852-О.Т.57-О.Т.59-О.Т.60-О.Т.61-О.Т.62-О.Т.63-О.Т.67-О.Т.67а/ от връзка със съществуващ водопровод ф500 mm, находящ се по бул. „Сливница“, в близост до О.Т.852, до сградно водопроводно отклонение на поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2727, УПИ III-1859, кв. 4, м. „Територии, принадлежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. „Сливница“, район „Връбница“, гр. София, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: С ИП е предвидено да се водоснабди прилежащ имот с идентификатор 68134.2808.2727. Новопроектираният водопровод е с дължина 250,30 м и ще се изпълни от ПЕВП тръби ф160 за 10 атм. По трасето на новият водопровод ще бъдат поставени спирателен кран и пожарни хидранти.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1IS500R011, с име БАНКЕНСКА и с географски обхват р. Банкенска от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър. ВТ е силно модифицирано, оценено е в много лош екологичен потенциал и не постигащо добро химично състояние.

С ИП се предвижда изграждане на нов уличен водопровод към инфраструктурата за обществено питейно-битово водоснабдяване. След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрална карта в КАИС на Агенцията по геодезия, картография и кадастр се установи, че трасето на новия водопровод минава в близост до воден обект с идентификатор 68134.2808.2624 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



водни обекти, НТП Водно течение, река-река Банкенска без да го пресича. С реализиране на ИП не се очаква въздействие върху ВТ с код BG1IS500R011.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ: с код BG1G00000NQ030 и име *Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина*. ПВТ е оценено в лошо химично и добро количествено състояние. С ИП не е предвидено ново водовземане от подземни води. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Трасето на водопроводите попада в: ЗЗ водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW00000NQ030; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Искър, нитратно уязвима зона*. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ – Към настоящият момент, територията на която ще се реализира ИП не попада в СОЗ определена по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*. ПИ 68134.2808.2727 попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 с име „ТК - ВМВ, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ“. В буферни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ е необходимо спазване на забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (ПУРБ). Националният каталог от мерки е наличен на интернет страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“ - ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, Раздел 7.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч. мярка с код на действие DW_1_4 *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)*. Съгласно Приложение № 1, предвидените дейности в ИП не попадат под забраните, ограниченията и ограничения при доказана необходимост в буферна зона с радиус 1000 м около водовземно съоръжение „ТК - ВМВ, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ“, водовземашо от подземни води или части от тях разположени в първи водоносен хоризонт.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_2 *Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с код на действие EW_2_1 *Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване*.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки планирани в ПоМ.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН, гр. София попада в границите на район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_IS_041 и име р. Искър – гр. София (Софийско поле). След преглед в картите на риска и на заплахата от наводнения се установи, че част от трасето на новия водопровод е в риск и попада под заплахата от дъждовно наводнение с период на повторение 20, 100 и 1000 г.

В ПУРН няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: Реализирането на **ИП е допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията* при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3 и т.4 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на уличен водопровод $\phi 160$ mm по ул. „Инж. Никола Димков“ /О.Т.852-О.Т.57-О.Т.59-О.Т.60-О.Т.61-О.Т.62-О.Т.63-О.Т.67-О.Т.67а/ от връзка със съществуващ водопровод $\phi 500$ mm, находящ се по бул. „Сливница“, в близост до О.Т.852, до сградно водопроводно отклонение на поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2727, УПИ III-1859, кв. 4, м. „Територии, принадлежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. „Сливница“, район „Връбница“, гр. София, Столична община е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_2.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

