



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-941-(1)

гр. Плевен, 09.12. 2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 4285-1/04.12.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Заустване на отпадъчни води от Варобетонов възел, находящ се в ПИ с идентификатор 14218.704.7 по КKKP на гр. Габрово в повърхностен воден обект: дере, ляв приток на р. Янтра, II категория поречие на р. Янтра“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: С ИП е предвидено подновяване на разрешително за заустване от съществуващ обект, предвид смяна на собствеността. Промяната на оператора на инсталацията няма да промени начина на експлоатация и организация на работата. Ще се запази съществуващото положение на площадката. За производството се ползва вода от ВиК мрежата. Заустването е съществуващо и се осъществява гравитачно чрез открит бетонов канал в точка с географски координати: СШ 42° 54' 14" ИД 25° 18' 49". Към обекта има 2 бр. утаители. Част от пречистената отпадъчната вода се използва като оборотна за производството.

Съгласно наличната в БДДР информация: На ЕТ „Проектстрой-Петър Петров“ е издадено разрешително № 13720011/14.05.2010 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, формирани от съществуващ обект: „Варобетонов възел“, находящ се в поземлен имот 14218.704.7 по кадастралната карта на гр. Габрово, местност „Колева ливада“. Неразделна част от разрешителното са: Решение № 559/10.08.2011 г. за изменение; Решение № 1875/11.04.2016 г. за продължаване срока на действие и за изменение; Решение № 3582/20.06.2022 г. за продължаване срока на действие и изменение. Съгласно издаденото разрешително при експлоатация на обекта е разрешено гравитачно заустване на промишлени отпадъчни води след утаителни шахти във водоприемник дере, ляв приток на р. Янтра, в точка с координати WGS84: N 42° 54' 14" E 25° 18' 49". Разрешеното количество на промишлени отпадъчни води (след утаителни шахти) е Qср.ден = 3,200 куб.м./ден, Qгод. = 900,000 куб.м/годишно. Срока на действие на разрешителното е до 14.05.2028 г.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрална карта в КАИС на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се установи, че към настоящият момент не се откриват данни за ПИ с идентификатор 14218.704.7. Територията заета от ПИ 14218.704.7, съгласно приложена Комбинирана скица № 6694/29.10.2009 г. отговаря на ПИ 14218.704.8 област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Колева ливада № 1, м. КОЛЕВА ЛИВАДА м. КОЛЕВА ЛИВАДА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 76241 кв. м, стар номер 108123, 108120, 018015, 018013.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN900R1015, с име ЯНТРА и с географски обхват р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при Велико Търново. ВТ е естествено и е оценено в лошо екологично и в добро химично състояние.

С ИП се планира промяна собствеността на обекта. С реализиране на ИП не се предвижда промяна в начина на експлоатация и организация на работата на обекта, респективно в ИП не се касае за изменение параметрите на разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - дере, ляв приток на р. Янтра.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ: с код BG1G0000TJK045 и име *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Трасето на водопроводите попада в: ЗЗ водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI14 и име *Водосборен басейн на р. Янтра*. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ – Към настоящият момент, територията на която ще се реализира ИП не попада в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и не попада в буферни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч. мярка с код на действие PI_4_1 *Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения*.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код PI_2 *Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води* и с код на действие PI_2_4 *Изпълнение на проекти за намаляване на замърсяването при източника, чрез въвеждане на нова технология, повторно използване на отпадъците и отпадъчните води*.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки планирани в ПоМ.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН, гр. Габрово попада в границите на район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_YN_031 и име р. Янтра – гр. Габрово. След преглед в картите на риска и заплахата от наводнения се установи, че ИП не попада в границите на заливане и не е под заплахата от наводнение с висока (5%), със средна (1 %) и с малка вероятност (0,1 %) на настъпване. В ПУРН няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

С ИП не е предвидена промяна в параметрите на действащо разрешително за заустване. Обстоятелството по промяна собствеността на фирмата, в т.ч. промяна в наименованието и ЕИК е налична към 21.08.2025 г. В БДДР не е постъпвала документация по прилагане на чл. 79, ал. 2 от ЗВ, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от същия закон в законоустановения срок от три месеца. Предвид гореописаните обстоятелства, Възложителят на ИП няма право да се ползва от правата на Разрешително № 13720011/14.05.2010 г. В случая е приложим чл. 79, ал. 5 от ЗВ, а именно: „При неспазване на срока по ал. 2 разрешителното се смята за прекратено от датата на възникване на обстоятелствата по ал. 1 и се издава ново разрешително по общия ред.“. За реализиране на ИП е необходимо издаване на разрешително по реда на ЗВ, при спазване условията на Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Заустване на отпадъчни води от Варобетонов възел, находящ се в ПИ с идентификатор 14218.704.7 по КККР на гр. Габрово в повърхностен воден обект: дере, лав приток на р. Янтра, II категория поречие на р. Янтра“ е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище. За реализиране на ИП е необходимо издаване на разрешително по реда на ЗВ, при спазване условията на Наредба № 2. Реализирането на ИП е в изпълнение на мярката от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие PI_2_4.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

