



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-1005 (1)
гр. Плевен ...08.01...2026 г.

ДО
Г-ЖА ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На ваш изх. № АО-6432-2 / 29.12.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение за „Водовземане от два бр. ТК № 1 и № 2 в ПИ № 14876.85.33, местност „През Калилото“ за напояване на земеделски култури в масиви №№ 84,85,86 и 87, земл. на с. Гиген, общ. Гулянци, възложител ЗП Пламен Тончев

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление

Съгласно представената информация:

ЗП Пламен Тончев предвижда напояване на земеделски култури в масиви №№ 84,85,86 и 87 в землището на село Гиген чрез 2 броя съществуващи тръбни кладенци (ТК). ТК са изградени в ПИ № 14876.85.33 в землището на село Гиген. Напояването ще се извършва посредством 3 бр. дъждувални инсталации тип „Пивот“. Необходимото количество вода е 154 330 м³/ годишно. Количеството е изчислено съгласно Наредба за нормите за водопотребление за напояване на земеделски култури.

За водовземането от съществуващите ТК е подадено заявление в БДДР за издаване на разрешително по реда на Закона за водите.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела (ВТ)

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001, име „ДУНАВ“ и географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Съгласно наличната в БДДР информация имотът, в който са изградени ТК в с. Гиген попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QAL007** и име *Порови води в Кватернера - Карабоазка низина*. Водното тяло е оценено в добро количествено и лошо химично състояние заради отклонения по показателите нитрати и хром. Поставените целите за ПВТ до 2027 г. *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; Постигане на СК за Cr за добро химично състояние до 2027 г. Постигане на СК за NO3 за добро химично състояние след 2027; Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“*.

Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Въздействието върху количественото състояние на ПВТ е представено в т. 4. от настоящото становище

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите – зона за защита на местообитанията от НЕМ Натура 2000 с код BG0000335 и име Карабоаз; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **NI_1** Намаление на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **EW_1** Намаление на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., имотът, в който са изградени ТК попада в границите на заливане на район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), който е част от утвърдените от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. РЗПРН.

Съгласно картите и на заплахата и на риска от наводнения имотът попада в граници на заливане на РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001 при наводнения с период на повтаряемост 100 и 1000 години и обезпеченост 1% и 0,1%.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от подземни води чрез съществуващи съоръжения подлежи на реазрешителен съгласно изискванията на Глава четвърта от Закона за водите (ЗВ) и при спазване условията на *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.*

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП е издадено 1 разрешително по реда на Закона за водите.

Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000QAL007:

- Разполагаемите ресурси са 708 л/сек, като располагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 22,7 л/сек;
- Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 70 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 32 л/сек;
- Свободни водни количества са 606 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ;
- Изчисления експлоатационен индекс е 14 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Водовземане от два бр. ТК № 1 и № 2 в ПИ № 14876.85.33, местност „През Калилото“ за напояване на земеделски култури в масиви №№ 84,85,86 и 87, земл. на с. Гиген, общ. Гулянци, възложител ЗП Пламен Тончев, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч. издаване на разрешително по реда на Закона за водите за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

