



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-22- 3
Плевен, ... 27.01.2026 г.

ДО
Г-ЖА СТЕЛА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ШУМЕН

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на бензиностанция – 40 м³: резервоар за подземен монтаж 30 м³ за дизел и 10 м³ за бензин“ в УПИ XV, кв. 9 по плана на с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. № УИН-8-(2)/13.01.2026 г. и наш вх. № ПУ-01-22/13.01.2026 г. с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. основание 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. С писмо с наш изх. № ПУ-01-22-(1)/16.01.2026 г. е изисквана допълнителна информация от Възложителя за горепосоченото ИП. На 20.01.2026 г. Възложителя на ИП е изпратил писмо по електронната поща до РИОСВ-Шумен и БДДР с исканата допълнителна информация. Писмото е заведено в деловодната програма на БДДР с вх. № ПУ-01-22-(2)/21.01.2026 г. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: ИП предвижда изграждане на бензиностанция в УПИ XV, кв. 9 по плана на с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, състояща се от резервоар за съхранение на два вида горива, монтиран подземно, двупродуктова колонка и свързаните с тях съоръжения. На площадката ще бъде изградена и обслужваща сграда, която ще се състои от търговска зала, склад и санитарен възел. Водоснабдяването на имота ще се осъществи от съществуващ водопровод с фб3, съгласно Становище на „ВиК Шумен“ ООД, гр. Шумен с изх. № 2042/10.10.2025 г. В района няма изградена канализация и отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна септична яма. Периодично ще се изгребват от лицензиран оператор и ще се транспортират до най-близката ПСОВ.

Заявлението за ИП е подадено от юридическо лице.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1DJ900R1008**, име „ХЪРСОВСКА“ и географски обхват „р. Хърсовска и р. Ружичка“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

След направена проверка в Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастръ се установи, че УПИ XV, кв. 9 с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен граничи с облицовъчен канал.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка реализацията на ИП не се очаква да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в обхвата на разпространение на следните ПВТ с кодове и имена:

- **BG1G000K1HB050** „Карстови води в Разградската формация“. ПВТ е оценено в лошо химично състояние и добро количество състояние;

- **BG1G0000J3K051** „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху количественото и/или химичното състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Съгласно наличната в БДДР информация към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада в буферната зона** около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DP_14** Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; **PM_2, GD_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022–2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

За ползването на градската водопреносна мрежа е необходимо сключването и/или наличието на договор с ВиК оператор.

За опазване на водите и водните обекти от замърсяване е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134. За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143.

При реализацията на ИП следва да се спазват изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Изгребната яма, в която ще се отвеждат отпадъчните води, следва да бъде изградена от водонепропусклив материал и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът на ямата следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от дейността. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на бензиностанция – 40 м³: резервоар за подземен монтаж 30 м³ за дизел и 10 м³ за бензин“ в УПИ XV, кв. 9 по плана на с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите и мерките в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027

г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 и законови изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на бензиностанция – 40 м³: резервоар за подземен монтаж 30 м³ за дизел и 10 м³ за бензин“ в УПИ XV, кв. 9 по плана на с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен“.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски регион“

