



РИКА БЪЛГАРИЯ

рство на околната среда и водите

а дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ – 01 – 844 (19)
гр. Плевен, 15.01.2026 г.

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3918-38/06.01.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата“, разположено в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

За горепосоченото ИП БДДР се е произнесла със следните становища:

- Изх. № ПУ-01-844(13)/19.01.2024г;
- Изх. № ПУ-01-844(17)/10.04.2024г

Посочените становища са изготвени съгласно подадената информация за ИП и действащите към тогавашния момент ПУРБ 2016 – 2021 и ПУРН 2016 – 2021.

Повод за искането за изготвяне на ново становище за допустимостта на горесцитираното ИП е възобновяването на производството за ИП и факта, че от подаване на Уведомлението за ИП са минали повече от две години.

Предоставената документация с Ваш изх. № 3918-38/06.01.2026 г е идентична с тази ползвана за изготвянето на горесцитираните становища на БДДР, а именно вх. № 3918/23.11.2023г на „Стромат 08“ ЕООД и получените становища от ВиК „Йовковци“ ООД с изх. № 1-1746/31.01.2024г и изх. № 1-3891/26.03.2024г. Не е представена нова информация за ИП за „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата“, разположено в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново“

Настоящото становище се изготвя съгласно действащите ПУРБ 2022 – 2027 и ПУРН 2022 – 2027.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на проекта спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация:

ИП е за добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



(варовици) от находище „Пчелата“, разположено в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново. Площта на находището е 208526м². Изчислените запаси на варовиците са 5755,3 хил.м³. Годишно ще се добиват по 90000 тона (50000м³) полезни изкопаеми. Проектната концесионна площ е 228248м³ и вкл. освен площта на запасите и терени необходими за насипища, трошачно-сортировъчна инсталация и административно-битова площадка.

Добивът ще се осъществява с пробивно-взривни работи. Находището ще се разработва по хоризонти. Дебелината на полезния пласт е от 5,0 до 44,9м.

За оросяване на пътищата ще се доставя вода с водоноски.

Дейността не е свързана с генериране на отпадъчни води. ТСИ ще работи на сух режим. За нуждите на персонала ще бъдат поставени химически тоалетни.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – разглежданата площ попада във водосбора на следните повърхностни водни тела:

- повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1YN400R011**, с име **БОХАТ**, с географски обхват "р. Бохат от извор до вливане в р. Росица". Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Общ азот и непостигащо добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027г за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите. Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал. Намаляване на концентрацията на Трибутилкалаени съединения до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели.“.
- повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1YN700R1017**, с име **ЯНТРА**, с географски обхват "р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш". Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор) и добро неизвестно химично състояние. В ПУРБ 2022-2027г за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите. Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система и наличните данни в БДДР, се установи, че най-близко разположения повърхностен воден обект се намира на около 400 м югоизточно от площ „Пчелата“.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000K1040**, име **Карстови води в Ловеч-Търновския масив**. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставената екологична цел за двете ПВТ за 2027 г. „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“. Съгласно Приложение 1.3.2.1. „Характеризиране на подземните водни тела“

към Раздел 1 от ПУРБ 2022-2027 г. ПВТ с код BG1G00000K1040 – тялото е разположено в първи хоризонт, като покриващите пластове в зоната на подхранване са повърхностни и подземни карстови форми.

На около 600м южно от границите на концесията е разположен КИ „Главата“, с. Беляковец. Водоизточникът е определен като пункт за мониторинг от Националната мрежа за мониторинг на водите – с код BG1G00000K1MP269. Пунктът наблюдава водите от подземно водно тяло Карстови води в Ловеч-Търновския масив с код BG1G00000K1040. В БДДР няма издадено разрешително по ЗВ за водовземане от КИ „Главата“, с. Беляковец.

При КИ „Главата“, с. Беляковец, е изградена селска чешма за обществено ползване. КИ „Главата“, с. Беляковец не е съоръжение за питейно водоснабдяване, тъй като общественото питейно водоснабдяване включва и дейности по събиране, пречистване и доставяне на питейни води за населението.

БДДР не е компетентен орган по управлението на чешми. Съгласно на чл. 41, ал. 3 от Закона за водите „Областният управител - за публичната държавна собственост, и кметът на общината - за публичната общинска собственост, е длъжен да обяви: 1. водните обекти, предоставени за общо водовземане и ползване с определяне на местата за тази цел; 2. изискванията, условията или забраната за определен вид общо водовземане или ползване; 3. разрешените заварени индивидуални права на използване, както и правата на използване, които предстои да се предоставят.

Не се очаква планираните в ИП дейности да оказват негативно въздействие върху ПВТ, респективно да доведат до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ и до не постигане на поставените цели, при условие, че не се допусне разкриване на подземните води и създаване на предпоставки за навлизане на замърсители в тях.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с кодове BG1DGW00000K1040, в зона за местообитания „Търновски височини“ с код BG0000213 и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI04.

Добивът и преработката на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата“, разположено в землището на с. Самоводене няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите при условие, че при реализацията на ИП се спазват приложимите мерки, описани в т. 1.1.5.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

Относно допустимостта на ИП „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата“, разположено в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново са ни предоставени становища на „ВиК – Йовковци“ ООД, в които Управителят на дружеството се е произнесъл категорично против допустимостта на действието на кариера за добив на камък на посоченото местоположение, тъй като е в близост до съществуващи ВиК съоръжения – напорен резервоар за питейна вода на с. Самоводене, помпена станция на с. Беляковец, каптаж Шипка и изворът на р. Раковица.

В писмо изх. № 1-3891/28.02.2024 на ВиК „Йовковци“ ООД е посочено, че каптаж Шипка в близко бъдеще може да се използва като алтернативен вариант за водоснабдяване, но към момента ВиК операторът не разполага с изготвен проект за СОЗ в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000*

С писмо изх. № 1-4199/26.03.2024г на ВиК „Йовковци“ ООД са предоставени географски координати на местоположението на каптаж Шипка – СШ 43° 07' 43,64" и ИД 25° 35' 09,89".

При направена справка в регистрите на издадените разрешителни на БДДР, се установи, че за посочения каптаж Шипка към настоящия момент няма издадено разрешително по ЗВ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП- При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_2** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **PM_9** за предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения; **GD_1** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027г., при спазване на планираните мерки в т.ч.: да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността и да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП не попада в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглеждания проект.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в проекта не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконови нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от същия закон.

За опазване на подземните води от замърсяване се прилагат разпоредбите на чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: „*т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води*“.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ, съгласно които собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е

длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на проекта са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на проекта в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G00000K1040. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализацията ИП на „Удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, във връзка с техния добив от находище „Шеремята“, участък „Изток“, разположено в землището на с. Драгижево, община Лясковец и с. Шеремята, община Велико Търново“, е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността;
- да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Неприложимо за ИП „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата“, разположено в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново“.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

