



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-981(4...)

Гр. Плевен2026 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА

На Ваш №10-00-814-3/14.01.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП): „Възстановяване и укрепване коритото на част от река Дългоделска Огоста в урбанизираната територия на с. Дълги дел от ОТ 91 до ОТ 47“, с Дълги дел, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №10-00-814-3/14.01.2026 г. и наш входящ №ПУ-01-981-(3)/14.01.2026 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосоченото Инвестиционно предложение (ИП). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

ИП предвижда възстановяване и укрепване на част от коритото на р. Дългоделска в урбанизираната територия на с. Дълги дел от ОТ 91 до ОТ 47“, с Дълги дел, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана. Участъците от речното корито, които са предвидени за укрепване и възстановяване са с географски координати от 22° 57' 35.47" E; 43° 16' 16.01" N до 22° 57' 36.51" E; 43° 16' 18.34" N и от 22° 57' 36.66" E; 43° 16' 18.74" N до 22° 57' 37.57" E; 43° 16' 20.89" N. Общата дължина на участъците е 135 м., като укрепителни дейности ще се извършват по левия бряг. Технологичната последователност на укрепителните дейности е както следва:

- Отбиване на водите посредством дига;

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411



- Изкоп за достигане на котите за изпълнение на подложен бетон;
- Изпълнение на подложен бетон с минимална дебелина 15 см до достигане на кота долен ръб подпорна стена;
- Армиране, кофриране, полагане на барбакани и бетониране на подпорната стена;
- Изпълнение на анкерни пръти;
- Изпълнение на насипи и оформяне на пътя;
- Възстановяване на околните терени.

Предвидено е повърхностните води да се отвеждат гравитачно, чрез напречните и надлъжните наклони на пътя. Повърхностната вода от лявото платно на пътя по посока на нарастване на километража и от вътрешния скат на терена ще се улавят и отвеждат посредством облицован окоп разположен успоредно на оста на пътя.

ИП не предвижда водовземане от подземни и/или повърхностни води. При реализацията на ИП не се очаква генериране на отпадъчни води и опасни химични вещества.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1OG789R1301, име р. Дългоделска с географски обхват „р. Дългоделска от извор до вливане в р. Огоста“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното ВТ към 2027 г. е: „Недопускане на повишаване на концентрациите на показателя арсен. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

В ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. С ИП се предвижда изграждане на подпорна стена, като участъкът на реката, предвиден за укрепване, обхваща малка площ спрямо общия водосбор на водно тяло с код BG1OG789R1301. В тази връзка планираните дейности в ИП няма да доведат до съществени изменения на хидроморфологичния режим на реката, вкл. влошаване на екологичното и/или химичното състояние на ВТ. Заложените дейности са за осигуряване стабилност на пътното платно и укрепване на земния откос, както и за снижаване риска от вредно въздействие на водите и риска от наводнения.

В разглежданият участък на р. Дългоделска няма разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1OG789R1301. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000TJK044 и име „Карстови води в Западния Балкан“. ПВТ е оценено в добро химично и добро количествено състояние. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите – зона за защита на питейните води от подземни водни тела, уязвима зона, чувствителна зона с код BGCSARI07, зона за стопански ценни видове риби, зона за местообитания с код BG0001040 и име „Западна Стара планина и Предбалкан“, зона за птици с код BG0002002 и име „Западен Балкан“.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада** в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: НУ_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; НУ_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; DW_1 свързана със забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зони за защита на водите; GO_3 за съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на 33/ЗТ и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_OG_101, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения, участъкът от река Дългоделска, минаващ през урбанизираната територия на с. Дълги дел, попада в обхвата на заливане с период на повторение 20, 100 и 1000 години.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Картите на заплахата и риска от наводнения за поречието на река Дългоделска са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес - <https://www.bd-dunav.bg>, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Карти на заплахата и риска от наводнения“.

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва

да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по възстановяване и укрепване коритото на част от река Дългоделска следва да се спазват следните мерки:

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;
- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от ЗВ.

При изпълнение на дейностите предвидени в ИП, в т.ч. изграждане на подпорна стена пряко ще бъде засегнат водния обект, в който ще се извършват дейностите. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ, предвидените за изпълнение дейности подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

При реализацията на ИП следва да се спазват разпоредбите на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

Заклучение: Реализирането на ИП „Възстановяване и укрепване коритото на част от река Дългоделска Огоста в урбанизираната територия на с. Дълги дел от ОТ 91 до ОТ 47“, с Дълги дел, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана е допустима при спазване на законовите и подзаконовите нормативни документи.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения),

опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Възстановяване и укрепване коритото на част от река Дългоделска Огоста в урбанизираната територия на с. Дълги дел от ОТ 91 до ОТ 47“, с Дълги дел, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана е допустима:

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;

– спрямо ЗВ при спазване на законовите изисквания посочени в т. 2, в т.ч.:

- за ползване на воден обект бъде издадено разрешително по реда на Глава четвърта от ЗВ;
- изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ);
- при реализацията на ИП да се спазват изискванията на разпоредбите чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по възстановяване и укрепване коритото на част от река Дългоделска следва да се спазват следните мерки:

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;
- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

