



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-193 - 1
гр. Плевен, 06.03.2026 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 10-00-133-1/02.03.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа (ВиК) в централната градска част на гр. Лом, Община Лом. Подобект: „Реконструкция на канализационна мрежа в централната градска част на гр. Лом, Община Лом“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо, съдържащо информация за горепосоченото ИП, с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище, предвид представената към момента информация:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: ИП е с цел частичната реконструкция на съществуващата канализация и доизграждането на канализация за ЦГЧ на гр. Лом. ПСОВ ще бъде разположена в имота на съществуващата помпена станция (ПС). В тази връзка е планирано изграждане на нова ПС, в непосредствена близост до бъдещата ПСОВ. Съществуващия външен колектор към ПС се предвижда да бъде запазен, като същият се нуждае от рехабилитация (почистване от утайки и инертни материали). В края на същ. довеждащ колектор, преди площадката на бъдещата ПСОВ, се предвижда изграждането на дъждопреливна шахта, която да отведе събраните отпадъчни води от града за пречистване, а дъждовните води към р. Дунав (при ниско водно ниво). Преливникът преди ПСОВ е предвиден да се изгради върху същ. външен колектор, като за изпълнението му ще е необходимо частично разрушаване на същ. бетонов колектор. В новопроектираната канализационна мрежа са предвидени 2 бр. дъждопреливници – на Гл. колектор II (ДПР-1) и по продължението на Гл. колектор III (ДПР-3). ДПР-1 е предвидено да зауства в р. Лом при високи водни нива в нея, както и за предотвратяване на подприщването на канализацията, чрез навлизане на речни води през отливния канал. ДПР-3 ще зауства в р. Дунав.

Съгласно наличната в БДДР информация: На титуляр Община Лом е издадено разрешително № 13140310/13.08.2019 г. за ползване на воден обект р. Дунав за заустване на отпадъчни води за експлоатация на Канализационна система на гр. Лом, общ. Лом, обл.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Монтана. Неразделна част от горепосоченото разрешително е Решение № 4674/23.09.2025 г. за продължение срока на действие и за изменение. С разрешителното е разрешено заустване на 3 бр. дъждопреливници при смесена канализационна система, както следва: Дъждопреливник № 1 (проектиран на пресечната точка на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Добруджа“), отливен канал DN1400mm заустен в р. Лом в точка с географски координати: СШ 43° 48' 39.97" ИД 23° 14' 39.72"; Дъждопреливник № 3 (проектиран на продължението на новопроектиран Гл. колектор III), отливен канал DN1000mm заустен в р. Дунав в точка с географски координати: СШ 43° 49' 59.19" ИД 23° 14' 00.21"; заустване на отливен канал в коригирано дере, изграден на канализационен колектор по ул. „Александър Стамболийски“ в точка на заустване с географски координати: СШ 43° 49' 52.9" ИД 23° 13' 51.2". Срока на действие на разрешителното е до 13.08.2028 г.

Преливникът преди ПСОВ-Лом не е посочен в действащото разрешително.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностни водни тела (ВТ): с код BG1DU000R001, с име ДУНАВ и с географски обхват *р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра*, силно модифицирано ВТ, оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показатели Макрозообентос и Риби) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Бромирани дифенилетири и Живак); с код BG1WO600R015, с име ЛОМ и с географски обхват *р. Лом от вливане на р. Нечинска бара до устие*, естествено ВТ, оценено в добро екологично и химично състояние.

Предвид характера на ИП не се очаква реализирането на планираните дейности да окаже негативно въздействие върху състоянието на двете ВТ.

1.1.2. ПБТ – ИП попада в района на разпространение на ПБТ: с код BG1G0000QAL013 и име *Порови води в Кватернера - р. Лом*; с код BG1G00000N2034 и име *Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия*. Двете ПБТ са оценени в добро химично и количествено състояние.

Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже въздействие върху химичното и количественото състояние на двете ПБТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПБТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с кодове BG1DGW0000QAL013 и BG1DGW00000N2034; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI03 и име *Водосборен басейн на р. Дунав*; ЗЗ на водозависими местообитания с код BG0000503 и с име *Река Лом**.

**касае заустването на ДПП-1 в р. Лом*

Съгласно приложената информация за ИП, ползването на р. Лом (в участък попадащ в ЗЗ с код BG0000503) касае заустване на дъждовни води от дъждопреливник при смесена канализационна система. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите при спазване на законовите изисквания.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: Съгласно приложените графични материали за трасетата на предвидените за реконструкция и изграждане проводи, ИП не попада в СОЗ, определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3)*.

Съгласно приложените графични материали за трасетата на предвидените за реконструкция и изграждане проводи, ИП попада в буферни зони с радиус от 1000 м около следните водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по

реда на Наредба № 3: каптиран извор КИ „Герчев геран - Лом“, който се експлоатира от „ЛОМСКО ПИВО“ АД с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели; 3 бр. дренажи, които се стопанисват от „ВиК“ ООД, гр. Монтана - Дренаж „Боруна“ № 1, Дренаж „Боруна“ № 2 и Дренаж „Боруна“ № 3. В буферни зони с радиус от 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ трябва да се спазват забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 от Националния каталог от мерки към ПУРБ. Според приложената информация за ИП, дейностите предвидени при реализиране на проекта не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост в Приложение № 1. Националният каталог от мерки е наличен на страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“/ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район/ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район/Раздел 7.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DW_1_4 *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и стисъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); GO_3_6 Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ.*

ИП е в изпълнение на мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове на действия EW_2_2 *Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване и UW_2_4 Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.*

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки от ПоМ към ПУРБ 2022-2027 г., в т.ч. мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Част от трасетата на предвидените за реконструкция и изграждане проводи попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001 и име *Река Дунав*. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Реализиране на предвидените в ИП дейности е в изпълнение на мярка с код M34-B20 *Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи канализационни системи.*

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

С ИП е предвидено изграждане на два дъждопреливника при смесена канализационна система (ДП-1 - заустващ в р. Лом и ДПР-3 - заустващ в р. Дунав), както и преливник преди ПСОВ-Лом. Съгласно представената информация за ИП и наличната в БДДР информация, двата дъждопреливника при смесена канализационна система са разрешени с разрешително № 13140310/13.08.2019 г. и са описани като Дъждопреливник № 1 и Дъждопреливник № 3. Преливника преди бъдещата ПСОВ, заустващ в р. Дунав не е разрешен в горесцитираното

разрешително. В случай на необходимост от промяна параметрите на действащото разрешително за ползване на р. Дунав за заустване на отпадъчни води за експлоатация на Канализационна система на гр. Лом, е необходимо изменение на същото разрешително. Изменението се извършва, съгласно Глава четвърта от ЗВ при спазване на условията на ЗВ и на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2). За изграждане на предвидения ДПР-1, заустващ в ЗЗ на водозависими местообитания с код BG0000503 не е приложима забраната на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2, предвид че същия е разрешен с разрешително № 13140310/13.08.2019 г.

В ЗВ няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е приложимо.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа (ВиК) в централната градска част на гр. Лом, Община Лом. Подобект: „Реконструкция на канализационна мрежа в централната градска част на гр. Лом, Община Лом“ е допустимо:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и ПУРН 2022–2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;
- спрямо ЗВ при спазване на законовите изисквания посочени в т. 2, в т.ч. при промяна параметрите на разрешително № 13140310/13.08.2019 г., следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта от ЗВ и при спазване условията на Наредба № 2.

ИП е в изпълнение на следните мерки: от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове на действие EW_2_2 и UW_2_4; от ПУРН 2022-2027 г. с код M34-B20.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП за „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа (ВиК) в централната градска част на гр. Лом, Община Лом. Подобект: „Реконструкция на канализационна мрежа в централната градска част на гр. Лом, Община Лом“.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

