



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-239-¹
гр. Плевен,19.03.....2026 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 3165-2928/10.03.2026 г.

Относно: Изграждане на уличен водопровод по ул. „Илия Манов“; по ул. „Евлоги Тодоров“ (южно и северно платно), по ул. „Славе Турчов“ и по ул. „Христо Витков“, с. Локорско, район „Нови Искър“, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация за ИП: Предмет на проекта е реконструкция на гореописаните съществуващи улични водопроводи. Трасетата и диаметрите на новите водопроводи са съобразени с „ПУП – План за регулация и застрояване на с. Локорско, р-н Нови Искър, СО“. Предвидени са съпътстващи съоръжения на необходимите за това места – пожарни хидранти, сградни водопроводни отклонения и въздушници. В обхвата на проекта преминава изградена канализация $\Phi 1500$ бетон, която е с неизяснен статут. При преминаването на новопроектиран водопровод $\Phi 90PE$ над съществуващия канал $\Phi 1500$ е предвидено водопровода да се изгради в обсадна тръба $\Phi 219 \times 5$ mm и с топлоизолация.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на две повърхностни водни тела (ВТ): с код BG1IS600R1016, с име СТАРИ ИСКЪР, с географски обхват р. Стари Искър от вливане на р. Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене. ВТ е силно модифицирано ВТ, оценено е в лош екологичен потенциал и в недостигащо добро химично състояние. Предвид характера на ИП не се очаква реализирането на планираните дейности да окаже негативно въздействие върху екологичния потенциал и/или химичното състояние на ВТ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G00000NQ030 и име Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина. ПВТ е оценено в лошо химично и добро количествено състояние. Реализирането на предвидените в



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ИП дейности не се очаква да окаже въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) с код BG1DGW00000NQ030; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Искър*, нитратно уязвима зона. Не се очаква реализирането на ИП да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите. Няма специфични изисквания касаещи реализирането на ИП в същите ЗЗ.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ – Трасето на предвидените за реконструкция водопроводи и съоръжения не попадат в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3). ИП не попада в буферни зони около водоземни съоръжения без определена СОЗ по реда на Наредба № 3.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП: В ПУРБ 2022–2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_2 *Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с код на действие EW_2_2 *Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване*.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в ПоМ към плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., с. Локорско, Столична община не попада в границите на район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията*, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на гореописаните законови изисквания.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за *Изграждане на уличен водопровод по ул. „Илия Манов“, по ул. „Евлоги Тодоров“ (южно и северно платно), по ул. „Славе Турчов“ и по ул. „Христо Витков“, с. Локорско, район „Нови Искър“, Столична община* е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие EW_2_2.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

