



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

29.4.2026 г.

X ПУ-01-441-1/29.04.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На Ваш изх. №25645-4875/23.04.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Реконструкция на кабелна линия СрН 10 kV от трафопост „Възел В.Р. Дено“, Дисп. №31-570, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.614.347, до трафопост „ж.к. Христо Ботев площад“, Дисп. №31-567, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.707.80“, гр. София, Столична община*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание по чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *ИП предвижда реконструкция на кабелна линия СрН 10 kV с от трафопост „Възел В.Р. Дено“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.614.347, до трафопост „ж.к. Христо Ботев площад“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.707.80“, гр. София, Столична община. Кабелното трасе ще засегне поземлени имоти с идентификатори 68134.707.80, 68134.707.157, 68134.707.65, 68134.707.156, 68134.707.81, 68134.707.616, 68134.707.119, 68134.707.629, 68134.707.110, 68134.707.47, 68134.707.115, 68134.707.48, 68134.707.168, 68134.707.175, 68134.707.1116, 68134.707.1112.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Дейностите предвиждат полагане на кабелната линия в нови PVC тръби и изграждане на нови шахти, които при необходимост ще бъдат дренирани. От съществуващ трафопост „Възел В.Р. Дено“ трасето на новата кабелна линия излиза от съществуваща кабелна шахта СШ01. От СШ01 до СШ02 преминава над река Слатинска през съществуваща стоманена тръба.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП БДДР изразява следното становище:

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – Предвидената за реконструкция кабелна линия, обект на ИП, попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1IS135R1726**, име р. Искър и географско описание „р. Искър след язовир Панчарево, до вливане на р. Владайска“ и повърхностно водно тяло **BG1IS500R1010**, име р. Владайска и географско описание „р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците – Перловска, Суходолска и Слатинска“. Водно тяло с код **BG1IS500R1010** е силно модифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние. Водно тяло с код **BG1IS135R1726** е естествено, оценено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние.

След направена проверка в Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастр, по Административната карта се установи, че трасето на предвидената за реконструкция кабелна линия СрН пресича ПИ с идентификатор 68134.707.175, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река (р. Слатинска) и ПИ с идентификатор 68134.707.1116, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река (р. Слатинска).

Съгласно представената информация предвидените в ИП дейности са свързан с реконструкция на кабелна линия СрН, която пресича р. Слатинска. В участъкът, в който трасето минава над р. Слатинска ще е по съществуваща стоманена тръба. Предвид предмета на ИП и с оглед гореописаното не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативна промяна и до въздействие върху състоянието на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Предвидената за реконструкция кабелна линия, обект на ИП, попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000NQ030** и име „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“. ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водоземане от подземни води и/или ползване на подземни водни тела. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на количественото и химическото състояние на подземното водно тяло.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. Предвидената за реконструкция кабелна линия, обект на ИП, попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Предвидената за реконструкция кабелна линия, обект на ИП, **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.) и **не попада в буферна зона** с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., предвидената за реконструкция кабелна линия, обект на ИП, частично попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_IS_041, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения участъкът от трасето, който преминава над р. Слатинска попада в обхвата на заливане с период на повторение 20, 100 и 1000 години.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Картите на заплахата и риска от наводнения за поречието на река Искър са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес - <https://www.bd-dunav.bg>, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по реконструкция на кабелна линия СрН следва да се спазват следните мерки:

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси.

Предвид пресичането на повърхностен воден обект от предвидената за реконструкция кабелна линия и отчитайки предмета на дейностите в ИП следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, а именно: „Разрешително за ползване на воден обект се издава за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в т.ч. преносни мрежи“. Издаване на разрешително по горесцитираната разпоредба не се изисква само в случаите по чл. 58, ал. 1 от ЗВ, и по-конкретно т. 3 „при въздушно преминаване на съоръжения над водния обект“ и т. 7 „при подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете“. В случай, че предвидените в ИП дейности попадат в изключенията по чл. 58, ал. 1 от ЗВ е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция.

Предвид преминаването на кабелната линия над повърхностен воден обект (р. Слатинска) следва да се спазват забраните предвидени в чл. 134 и чл. 143 от Закон за водите.

При реализацията на ИП следва да се спазват изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ „Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма“.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Не се очаква реализацията на ИП „Реконструкция на кабелна линия СрН 10 kV от трафопост „Възел В.Р. Дено“, Дисп. №31-570, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.614.347, до трафопост „ж.к. Христо Ботев площад“, Дисп. №31-567, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.707.80“, гр. София, Столична община да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- спазване на изискванията на 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 58, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗВ;
- спазване на забраните на чл. 134 и чл. 143, т. 1 от Закона за водите.

С уважение,

28.4.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA