



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

13.5.2026 г.

X ПУ-01-437-1/13.05.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш № 70-00-110-7/23.04.2026 г.

Относно: *Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) със следните самостоятелни съставни части: 1. Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура с териториален обхват: от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05236.301.5 до съществуваща ел. подстанция в ПИ с идентификатор 05236.107.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци; 2. Инвестиционен проект за обект: „Нов електропровод Ср. Н. (33 kV) между ПИ с идентификатор 05236.301.5 и подстанция ФЕЦ „Кънект Солар“, разположена в ПИ с идентификатор 05236.107.17 по КККР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци“*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно предоставената информация:

ИП предвижда изграждане на нов електропровод Ср. Н. (33 kV) между ПИ с идентификатор 05236.301.5 и подстанция ФЕЦ „Кънект Солар“, разположена в ПИ с идентификатор 05236.107.17 по КККР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци. Електропроводът ще бъде с комбинирано изпълнение – подземен и въздушен участък с обща дължина около 720 м. Трасето на електропровода и засегнатите имоти ще бъдат определени и отразени в процеса на изработване на ПУП– ИП.

Към Заданието за КПИИ е приложен регистър на засегнатите имоти от трасето на ел.провода, от който се вижда, че няма засегнати имоти, представляващи води и водни обекти.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Име на Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние	Химично състояние
BG1OG307R1213	ОГОСТА	р. Огоста след язовир Огоста до вливане на р. Ботуня при Бойчиновци	естествено	умерено	добро
BG1OG600R1018	БОТУНЯ	р. Ботуня от вливане на р. Въртешница при Криводол до вливане в р. Огоста при Бойчиновци	естествено	добро	непостигащо добро

ИП попада във водосборите на гореописаните повърхностни водни тела, но не засяга водните обекти р. Огоста и р. Ботуня. Електропровода е на разстояние между 200 и 500м от водните обекти и не се очаква реализирането на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностните ВТ.

1.1.3. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в обхвата на разпространение на следните ПВТ :

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL015	Порови води в Кватернера - р. Огоста	добро	добро
BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	добро	добро

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.4. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на питейните води от подземни водни тела и чувствителна зона - BGCSARI07 и уязвима зона.

1.1.5. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящият момент територията на която ще се реализира ИП **не попада** в:

– определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.);

– буферна зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР., в т.ч.: GD_1 мерки за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.6 от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложен конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения в резултат от реализирането им.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

Заключение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение реализирането на ИП.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Към настоящият момент няма разрешени въздействия върху водните тела в района на ИП.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) със следните самостоятелни съставни части: 1. Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура с териториален обхват: от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05236.301.5 до съществуваща ел. подстанция в ПИ с идентификатор 05236.107.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци; 2. Инвестиционен проект за обект: „Нов електропровод Ср. Н. (33 kV) между ПИ с идентификатор 05236.301.5 и подстанция ФЕЦ „Кънект Солар“, разположена в ПИ с идентификатор 05236.107.17 по КККР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци“ е **допустимо** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на горепосочените мерки.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

12.5.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA