



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.5.2026 г.

X ПУ-01-490-1/20.05.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 1775-1/11.05.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на външна за индустриалния парк-Свищов канализационна мрежа и съоръженията към нея“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо, съдържащо информация за горепосоченото ИП, с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище, предвид представената към момента информация:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно предоставената информация: *Територията на Индустриалния парк е предвидена за дейности, насочени към трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, производство, логистика и високотехнологичен сектор. Канализационната система ще е разделна. Поради ниското разположение на територията на парка, спрямо съществуващата градска канализация се предвижда да се изгради канализационна помпена станция (КПС). Формираните битови отпадъчни води ще се заустват чрез нов напорен тръбопровод до съществуваща РШ на кръстовището на ул. „Нове“ и ул. „Г. Матев“. Шахтата е част от съществуващ Главен клон IV към канализационната система на населеното място. ПСОВ Свищов има свободен капацитет да поеме очакваните битови и технологични отпадъчни води в количество от 20-25 l/s. Връзката на Индустриалният парк по отношение на дъждовните води е чрез съществуваща КПС1, която е изградена на Главен клон V след дъждопреливник 7, с аварияен изпускател бетонов канал ф600мм, заустен с място/точка с географски координати СШ 43° 37' 06, 125" ИД 25° 22' 08,200" в р. Дунав. За да може да проведе и допълнителните дъждовни водни количества от площадката на парка, се предвижда изграждане на нов дъждоотливен колектор от включването на новата дъждовна площадкова канализация (съществуващата шахта) до ново място на заустване с географски*

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



координати СШ 43° 37' 06,201" ИД 25° 22' 08,708". Количеството на заустваните дъждовни води е $Q_{оп}=1495,85$ l/s. Трасето на отливния канал преминава през имоти с идентификатори: 65766.508.55, 65766.508.56, 65766.508.11666 и 65766.508.1226. Приложен е координатен регистър на отливния канал:

№	X геод. [м]	Y геод. [м]	№	X геод. [м]	Y геод. [м]
ДРШ по др. проект	489356.19	4831335.77	ДРШ 25	489407.34	4831387.85
ДРШ 22	489372.63	4831375.76	ДРШ 26	489419.06	4831391.94
ДРШ 23	489384.20	4831379.79	ДРШ 27	489428.05	4831415.77
ДРШ 24	489395.77	4831383.82	Зауст.	489432.70	4831428.08

Съгласно наличната в БДДР информация: На титуляр Община Свищов е издадено разрешително № 13140194/21.05.2012 г. за ползване на р. Дунав за заустване на пречистени отпадъчни води за експлоатация на обект „Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“. Неразделна част от горепосоченото разрешително са Решение № 1396/08.09.2014 г. за служебно изменение, Решение № 1995/21.10.2016 г. за изменение, Решение № 2412/23.04.2018 г. за продължаване срока на действие и Решение № 4401/12.12.2024 г. за продължаване срока на действие и изменение. С разрешителното е разрешено заустване на отливните канали на 9 бр. дъждопреливници към смесена канализационна система, както и на 2 бр. аварийни изпускателя при канализационна помпена станция (КПС), съответно за КПС 1 и КПС 2. Разрешителното е със срок на действие до 21.05.2034 г.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1DU000R001, с име ДУНАВ и с географски обхват *р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра*. ВТ е трансгранично, силно модифицирано, оценено е в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показатели Макрозообентос и Риби) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Бромирани дифенилетири и Живак). За ВТ е обосновано изключение от постигане на добър потенциал/състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС, на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за ВТ до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намалвяване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.“

Съгласно предоставената информация за планираните дейности, с реализация на ИП се предвижда заустване на нов дъждовен колектор отводняващ площта на парка в р. Дунав и генериране на допълнителни количества битови и технологични отпадъчни води, които ще бъдат включени към канализационната система на гр. Свищов. Заустването от Канализационната система на гр. Свищов е разрешено и съществуващо като натиск, и е отчетено като въздействие в ПУРБ 2022-2027 г. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху екологичния потенциал и/или химичното състояние на ВТ при спазване на приложимите мерки от ПУРБ 2022-2027 г. и законови изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на: ПВТ с код BG1G0000QPL026 и име *Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QPL026; ЗЗ за опазване на стопански ценни видове риби и други водни

организми с код BG1FSWDU000R001¹; 33 за зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI03 и име *Водосборен басейн на р. Дунав*, нитратно уязвима зона².

¹ *отнася се само за заустване на нов дъждовен колектор р. Дунав*

² *отнася се само за трасето на отливния канал*

Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените 33 на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: ИП не попада в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3). Съгласно приложените за ИП координати към координатен регистър на отливния канал, канала отстои на около 20 м от водоземно съоръжение от находище на минерална вода (НМВ) „Свищов“ - Сондаж № Р-4хг без определена СОЗ по реда на Наредба № 3. НМВ „Свищов“ е изключителна държавна собственост, вписано под № 68 в Приложение № 2 към ЗВ. Водоземното съоръжение е предоставено безвъзмездно за срок от 25 години на община Свищов за управление и ползване с Решение № 24/01.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите. За опазване на минералните води от НМВ при реализиране на предвидените дейности в ИП е необходимо спазване на забраните и ограниченията около водоземно съоръжение Сондаж № Р-4хг, съгласно Наредба № 3.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DW_1_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); UW_2_3 Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им; НУ_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код UW_2 Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места и действие за изпълнение на мярката с код UW_2_4 Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки от ПоМ към ПУРБ 2022-2027 г., в т.ч. с мерки с кодове на действия DW_1_4, UW_2_3 и НУ_7_10.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав“. От картите на заплахата и риска от наводнения за РЗПРН е видно, че част от трасето на отливния канал попада в границите на заливане, под заплахата е и е в риск при възникване на речно наводнение с висока (5%), средна (1 %) и малка

вероятност (0,1 %) на настъпване. В ПУРН няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не е в противоречие с мерките в ПоМ към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията* (ЗУТ), при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Съгласно приложената информация за ИП и съгласно наличната в БДДР информация, трасето на отливния канал отстои на около 20 м от водовземно съоръжение Сондаж № Р-4хг, водочерпещо от находище на минерална вода „Свищов“, за което към настоящия момент не е определена СОЗ. При извършване на предвидените в ИП дейности следва да се спазват забраните, ограниченията и изискванията на чл. 8 и на Приложение № 2 към чл. 10 (за защитени подземни водни обекти) от Наредба № 3.

С ИП е предвидено ползване на съществуващо брегово заустване за отвеждане на поток дъждовни води, формиращи се от отводняване площта на индустриалния парк, както и отвеждане на допълнителни количества битово-фекални отпадъчни води към ПСОВ Свищов чрез съществуващ канализационен колектор. За ИП е приложим чл. 193 от ЗВ.

С ИП е предвидена промяна на параметрите на действащо разрешително № 13140194/21.05.2012 г. за ползване на р. Дунав за експлоатация на обект „Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“. За реализиране на предвидената промяна параметрите на разрешителното, следва то да бъде изменено, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване условията на *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване* (Наредба № 2). За ИП не е приложима забраната на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2, предвид че заустването е разрешено и е съществуващо. За ИП са приложими забраните и изискванията на чл. 127 и чл. 132 от ЗВ.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите, при извършване на предвиденото строителство да се спазва забраната на чл. 143, т. 5 от ЗВ.

ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Към настоящият момент на 1000 м от ИП няма издадени разрешителни по реда на ЗВ за ползване на р. Дунав освен разрешителното, предмет на настоящото становище. Актуална

информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е приложимо.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на външна за индустриалния парк-Свищов канализационна мрежа и съоръженията към нея“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- При спазване на мерки с кодове на действия DW_1_4, UW_2_3 и HY_7_10;
- При спазване на забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ и изискванията на чл. 8 и на Приложение № 2 към чл. 10 (за защитени подземни водни обекти) от Наредба № 3;
- За предвидената промяна параметрите на действащото разрешително за ползване на р. Дунав за експлоатация на обект „Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, следва да бъде изменено разрешително № 13140194/21.05.2012 г. при условията на ЗВ и по реда на Наредба № 2.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код UW_2 и с код на действие UW_2_4.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП за „Изграждане на външна за индустриалния парк-Свищов канализационна мрежа и съоръженията към нея“.

С уважение,

20.5.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

