



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

28.5.2026 г.

**X** ПУ-01-514-1/28.05.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**  
**ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

*На Ваш изх. № 1448-8/14.05.2026 г.*

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нова въздушна линия ВЛ 100 kV за присъединяване на ОЗРМ”, с местоположение съгласно приложения списък от имоти, предоставен с уведомление за ИП.*

**УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-514/14.05.2026 г., е постъпило Ваше писмо с искане за становище на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), относно допустимостта на горепосоченото ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район.

Предоставена информация:

*ИП предвижда изграждане на нова въздушна линия ВЛ 100 kV от ПИ с идентификатор 57340.7.3, с. Полски Сеновец, до подстанция „Полски Тръмбеш”, като засяга имоти в землищата на с. Полски Сеновец, с. Раданово, с. Климентово и гр. Полски Тръмбеш.*

Приложен е списък със засегнати имоти, както и графични ситуации, описващи местоположението на предвидената нова въздушна линия.

В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация за ИП, БДДР изразява следното становище:

При извършена справка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на АГКК, се установи следното:

- част от засегнатите имоти граничат с повърхностни водни обекти, представляващи ПИ с идентификатори 61279.109.39, 61279.109.42 и 61279.109.42, с. Раданово, с НТП „Язовир”, както и с напоителен канал R-1 – НС Росица;

- съгласно представените графични ситуации, трасето на новата въздушна линия пресича повърхностен воден обект – река Елийска в коригиран участък, представляваща ПИ с идентификатор 41246.19.41, с. Климентово, общ. Полски Тръмбеш.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., р. Елийска попада в повърхностно водно тяло с код BG1YN300R026, поречие Янтра и географско описание - *р. Елийска от извор до вливане в р. Янтра при Полски Тръмбеш*. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Съгласно предоставената информация за ИП, не се предвижда водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



1

посочени дейности, който биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. При въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект, без да се засягат границите и състоянието му, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на дейностите, съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗВ, и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ. Предвид характера на дейностите - въздушно преминаване на нова електропроводна линия над р. Елийска, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло, при спазване изискванията на ЗВ и посочените по-долу мерки.

За повърхностно водно тяло р. Елийска в посоченият участък е определен район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1\_APSFR\_YN\_011 и име „р. Янтра – от с. Раданово до с. Стърмен”. В ПУРН 2022 – 2027 г. няма заложиени мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените в ИП дейности.

При извършена справка в наличната база данни на БДДР по отношение засегнатите имоти от трасето на новата въздушна линия, както и представените графични ситуации към ИП, се установи следното:

- част от трасето попада в Пояс II и Пояс III около водоизточник на минерални води - Сондаж № Р-1хг, находище на мин. вода „Полски Тръмбеш”, учредена със Заповед № РД-692/12.09.2019 г. на Министъра на околната среда и водите. Предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията в СОЗ, но следва да се изпълняват при спазване установения режим за защита на водоизточника на минерални води;

- трасето попада в буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ – 3 броя водоизточници на ВиК „Йовковци” в землището на с. Раданово. Предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.

Въз основа предоставената информация за ИП за „Изграждане на нова въздушна линия ВЛ 100 kV за присъединяване на ОЗРМ”, с местоположение съгласно приложения списък от имоти, предоставен с уведомление за ИП, и след извършена проверка в наличните данни в БДДР, се установи, че кабелното трасе не попада в:

- зони за защита за питейно - битово водоснабдяване от повърхностни води;
- зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;
- зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми.

В ИП не се предвижда и не е пряко свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, както и заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения; не се планират дейности, свързани с ползване на повърхностен и/или подземен воден обект и не се предвиждат дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните и подземните води. При въздушно преминаване на съоръжения над повърхностни водни обекти следва да се спазват изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗВ.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри”.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните в ИП дейности.

Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново

управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т. ч.: DW\_1 с действие DW\_1\_2 - Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води; DP\_2 с действие DP\_2\_8 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата; HY\_1 с действие HY\_1\_19 - Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект; HY\_7 с действие HY\_7\_10 - Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство и др.

Предвид близостта на трасето до повърхностен воден обект, следва да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление”.

В Закона за водите няма забрани, касаещи реализацията на предвидените в ИП дейности.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

28.5.2026 г.

**X** Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA