



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

29.5.2026 г.

X ПУ-01-525-1/29.05.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-Н ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На ваш изх. № АО-2644-3/15.05.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водопровод от ПИ с идентификатор 46927.30.516 до ПИ с идентификатор 46927.7.282 по КК и КР на с. Малък Преславец и водовземане от съществуващ водоизточник – „ТК ДУНАВ-93-Малък Преславец“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: ИП предвижда изграждане на водопровод с дължина 1966 м и вкопан на минимална дълбочина 1,5 м от „ТК ДУНАВ-93-Малък Преславец“, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 46927.30.516, през ПИ 46927.3.162 (пasiще), ПИ 46927.7.178 и 46927.7.201 (селскостопански пътища) до 46927.7.282 (нива) в землището на с. Малък Преславец. Предвижда се непрекъснато напояване на имоти в масив 7 (ПИ с идентификатори 46927.7.56, 46927.7.53, 46927.7.54, 46927.7.302, 46927.7.303, 46927.7.238, 46927.7.239, 46927.7.62, 46927.7.281, 46927.7.282, 46927.7.206, 46927.7.207, 46927.7.208, 46927.7.246, 46927.7.237, 46927.7.236, 46927.7.65, 46927.7.66, 46927.7.141, 46927.7.142, 46927.7.253, 46927.7.254, 46927.7.68, 46927.7.188, 46927.7.244, 46927.7.245, 46927.7.144, 46927.7.145, 46927.7.267, 46927.7.268, 46927.7.45, 46927.7.271, 46927.7.272, 46927.7.240, 46927.7.241, 46927.7.242, 46927.7.243, 46927.7.41, 46927.7.42, 46927.7.196, 46927.7.14, 46927.7.276, 46927.7.277, 46927.7.16, 46927.7.17, 46927.7.229, 46927.7.230, 46927.7.219, 46927.7.220, 46927.7.127, 46927.7.21, 46927.7.22, 46927.7.152, 46927.7.59, 46927.7.58, 46927.7.57, 46927.7.50, 46927.7.51, 46927.7.52, 46927.7.56, 46927.7.92, 46927.7.218, 46927.7.217, 46927.7.216, 46927.7.215, 46927.7.88, 46927.7.89, 46927.7.87, 46927.7.261,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



46927.7.262, 46927.7.85, 46927.7.84, 46927.7.68), в рамките на 130 дни в годината от м. Април до м. Септември. Необходими водно количество от „ТК ДУНАВ-93-Малък Преславец“ – 188 168 куб м/год.

Не се предвижда генериране на отпадъчни води.

В писмото на РИОСВ - Русе е посочено: „Част от ИП е водоземане от съществуващ водоизточник – „ТК ДУНАВ-93-Малък Преславец“ с цел захранване на нова пивотна поливна система в масив 7 в землището на с. Малък Преславец, като заявените водни обеми са 188 168 куб. м.“.

Съгласно наличната в БДДР информация Възложителя на настоящото ИП е титуляр на действащо Разрешително № 11520341/06.12.2018 г., издадено от Директора на БДДР за водоземане от подземни води, чрез нови водоземни съоръжения – „ТК ДУНАВ-93-Малък Преславец“ за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури с краен срок на действие до 06.12.2030 г. С Решения №№ 3372/28.09.2021 г., 4362/11.11.2024 г. и 4749/01.12.2025 г., на Директора на БДДР разрешителното е изменено и продължен срока му на действие.

Настоящото становище на БДДР се:

- изготвя на база наличната, представена от Възложителя към настоящия момент информация и документация, като се взема предвид и информацията посочена в придружителното писмо на РИОСВ – Русе;

- отнася за изграждането на водопровод за напояване с дължина 1966 м от „ТК ДУНАВ-93-Малък Преславец“, разположен в ПИ с идентификатор 46927.30.516, през ПИ 46927.3.162, ПИ 46927.7.178 и 46927.7.201 до 46927.7.282 в землището на с. Малък Преславец и дейностите свързани с водоземане от подземни води чрез съществуващ тръбен калденец.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1DU000R001** и име „ДУНАВ“, с географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние.

След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър се установи, че трасето на водопровода не пресича и не граничи с повърхностни водни обекти.

Предвидените в ИП дейности са свързани с изграждане на водопровод и водоземане на подземни води чрез съществуващ водоизточник с цел напояване на земеделски култури, и не предвиждат водоземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на ПВТ:

- с код **BG1G0000N1035** и име „Порови води в Неогена - район Русе - Силистра“. В ПУРБ 2022–2027 г. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

- с код **BG1G0000K1B041** и име „Карстови води в Русенската формация“. В ПУРБ 2022–2027 г. ПВТ е оценено в лошо химично (поради отклонение от стандарта за качество (СК) по показател PO_4) и добро количествено състояние. За ПВТ е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателя с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние. Постигане на СК за PO_4 за добро химично

състояние. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

Съгласно наличната в БДДР информация, Възложителя на настоящото ИП е титуляр на действащо Разрешително № № 11520341/06.12.2018 г., издадено от Директора на БДДР за водовземане от подземни води, чрез нови водоземни съоръжения – „ТК ДУНАВ-93-Малък Преславец“ за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури с краен срок на действие до 06.12.2030 г., съгласно което водоземането от тръбния кладенец (източника на вода в настоящото ИП) се осъществява от ПВТ с код **BG1G0000K1B041** и име „Карстови води в Русенската формация“.

Реализацията на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ. При изменение на разрешените водни количества е възможно да се окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000K1B041. Влиянието от водоземането върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като зони за защита от този тип; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима зона и чувствителна зона. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ**, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на планираните дейности в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложи конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022–2027 г. и ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Дейностите по изграждане на водопровода не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

Съгласно наличната в БДДР информация Възложителя на настоящото ИП е титуляр на действащо Разрешително № 11520341/06.12.2018 г., издадено от Директора на БДДР за водовземане от подземни води, чрез нови водоземни съоръжения – „ТК ДУНАВ-93-Малък Преславец“ за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури с краен срок на действие до 06.12.2030 г. При изменение на определените в издаденото разрешително условия и параметри, (в т. ч. водно количество и обект на водоснабдяване), съгласно изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“, Раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“ от ЗВ, издаденото разрешително подлежи на изменение.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, БДДР е издала 2 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000K1B041, в т.ч. Разрешително № 11520341/06.12.2018 г. с краен срок на действие до 06.12.2030 г. и титуляр възложителя на настоящото ИП.

Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000K1B041:

Разполагаемите ресурси са 11030 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 60,42 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 1712 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 264 л/сек; Свободни водни количества са 9054 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ; Изчисления експлоатационен индекс е 18 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните

подзаконовни нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Изграждане на водопровод от ПИ с идентификатор 46927.30.516 до ПИ с идентификатор 46927.7.282 по КК и КР на с. Малък Преславец и водовземане от съществуващ водоизточник – „ТК ДУНАВ-93-Малък Преславец“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

- При промяна на параметрите на действащото Разрешително № 11520341/06.12.2018 г. с краен срок на действие до 06.12.2030 г. следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта от ЗВ и при спазване условията на *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

- Дейностите по изграждане на водопровода не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на водопровод от ПИ с идентификатор 46927.30.516 до ПИ с идентификатор 46927.7.282 по КК и КР на с. Малък Преславец и водовземане от съществуващ водоизточник – „ТК ДУНАВ-93-Малък Преславец“.

С уважение,

29.5.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

