



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

15.7.2026 г.

X ПУ-01-199-4/15.07.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-873-15/08.07.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изменение на водовземане от река „Петърнишка бара“, за напояване на земеделски имоти в ново Поливно поле № 6, масив № 38, землище с. Градина, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената и допълнителна информация: ИП предвижда напояване на земеделски имоти в ново Поливно поле № 6, масив № 38 в землището на с. Градина, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. Напояването ще се извършва чрез водовземане от река Петърнишка бара, с географски координати – В 43°20'39.037", L 24°28'16.616". Водното количество, което е необходимо за напояването възлиза на 37 045 куб. м/год. Имотите, които ще се напояват от Поливно поле № 6, масив № 38 са поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 17470.38.1, 17470.38.3, 17470.38.4, 17470.38.7, 17470.38.12, 17470.38.8, 17470.38.9 и 17470.38.14. Обработваемата площ общо на Поливното поле и на масива е 108,956 дка. Промяната или намалението в площта на Поливно поле № 6 е вследствие с отпадане на площи, които не се ползват от настоящия Възложител на ИП, а именно: ПИ 17470.38.5, 17470.38.11 и 17470.38.13, но реално са в масив № 38. При напояването ще се ползва водопровод от ПЕ тръби с дължина 478 м (ф 100 - вътрешен диаметър или ф 110 – външен диаметър), полагащ се свободно на повърхността на терена. Дължината на водопровода при първоначалното Уведомление е вписан с 140 м и да бъде от метални преместваеми тръби. Това несъответствие се дължи, че при първоначалното намерение водопровода е преценен и предвиден да е 140 м, с допълнително ползване на гъвкав маркуч от 338 м за поливната система „Макарата“, но впоследствие на по-късен етап с проекта, преместваемия водопровод е показан/удължен до края на полето, като дължината става не 140, а сумарно е 478 м.

Съгласно представената и налична информация в БДДР, Възложителят на настоящото ИП е титуляр на:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1

- Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11120138 от 02.01.2025 г. с краен срок на действие 02.01.2035 г. Водовземането се осъществява от р. Вит, с цел на водовземането – напояване на земеделски култури в землището на с. Градина, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен;

- Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11120149 от 22.06.2026 г., с краен срок на действие 22.06.2033 г. Водовземането се осъществява от р. Петърнишка бара, с цел на водовземането – напояване на земеделски култури в землището на с. Градина, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен.

1.1.ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1VT307R1007 и име „Вит“, с географски обхват „р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник“. ВТ е естествено, оценено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние.

Съгласно Раздел 2 на ПУРБ 2022–2027 г. и Приложение 2.2.4.1 *Натиск от водовземане (изменение на оттока)* за водни тела категория „реки“, към същия раздел, върху ВТ с код BG1OG700R1003 е отчетен слаб натиск от водовземане, съответно водочерпено количество от ресурса (по разрешителни) е 0,84 %. Преценката на възможността за предоставяне на количество вода, необходима за реализиране на ИП, се извършва на по-късен етап в процедурата по издаване на разрешително по ЗВ. Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на ВТ. При осигуряване на минимален екологичен отток в реката след водовземането и при спазване на посочените по-долу мерки и нормативни изисквания, не се очаква осъществяването на ИП да доведе до влошаване на състоянието на ВТ и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - Съгласно представената информация, планираните в ИП дейности не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ: ИП попада в зони за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като този тип зони; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване: ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и **не попада** в буферна зона (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП: В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени конкретни забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: EW_3_1 „Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества“; HY_10_4 „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока. Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т. ч. разпоредбите на чл. 8, ал. 4 и чл. 22, ал. 1 от същата Наредба.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Към настоящия момент БДДР има 1 бр. издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект – р. Петърнишка бара, като титуляр е Възложителят на настоящото ИП.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Изменение на водовземане от река „Петърнишка бара“, за напояване на земеделски имоти в ново Поливно поле № 6, масив № 38, землище с. Градина, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящето становище, в т. ч.: водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*; За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

С уважение,

15.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA