



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

6.7.2026 г.

X ПУ-01-428-3/06.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На ваш изх. № АО-2195-6/26.06.2026 г.

Относно: План/програма/проект за: „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 73674.8.21 от кадастралната карта на землището на с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен за обект: „Нова п/ст 400/110 kV-„Плевен 3“, ПУП-ПП за обект: „Разкъсване на ВЛ 400 kV за присъединяване на нова п/ст 400/110 kV-„Плевен 3“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо във връзка с внесена допълнителна информация с искане за повторно становище на основание чл. 7а, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична на планове и програми (Наредба за ЕО) относно допустимостта на горещитираното ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни

Съгласно представената, вкл. допълнителна информация: БДДР се е произнесла със становище за допустимост ПУ-01-428-1/18.05.2026 г. относно „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 73674.8.21 от кадастралната карта на землището на с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен за обект: „Нова п/ст 400/110 kV-„Плевен 3“, ПУП-ПП за обект: „Разкъсване на ВЛ 400 kV за присъединяване на нова п/ст 400/110 kV-„Плевен 3“.

Извършени са промени в проекта, стъпките на стълбовете с номера 3' и 8'А са изместени по оста и са разположени изцяло извън поземлени имоти с идентификатори 22407.395.1 с НТП Рибарник и 73674.16.82 с НТП За извор на прясна вода.

Съгласно представената информация, вкл. Регистър на засегнатите имоти, Координатен регистър на оста на електропровода и стъпките на стълбовете и Координатен регистър на сервитута на електропровода, трасето, предмет на настоящето ПУП-ПП пресича имоти с НТП Рибарници, Води и водни обекти – рибарник, водни течения, находища на пресни подземни води, територии на водостопански, хидромелиор. съоръжения, други територии, заети от водни течения и водни пл., Водно течение, река.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1VT307R1007**, име „Вит“, с географски обхват „р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник“. ВТ е естествено, оценено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. С реализацията на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП няма да се окаже влияние върху екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ПУП-ПЗ и ПУП-ПП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име **BG1G0000QAL018** „Порови води в Кватернера - р. Вит“, което е оценено в добро химично и количествено състояние. В ПУП-ПЗ и ПУП-ПП не се предвиждат дейности, свързани с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за замърсяване на подземните води, както и дейности, свързани с водоземане и/или ползване на подземни води. Предвид горното, не се очаква реализацията на плана да окаже отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ПУП-ПЗ попада в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като зони за защита от този тип; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона чувствителна зона с код BGCSARI02. Част от трасето попада в зона за местообитания и в зона за птици, с код BG0000240 и име „Студенец“.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП, **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.), но **попада** в буферни зони (радиус от 1000 м) за питейно водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба. Не са налични за ПУП-ПП приложими забрани и ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022–2027 г.).

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с действие **DW_1_4** „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“; мярка с действие **GD_1_2** Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло. Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, трасето на предмет на ПУП-ПП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_VT_011 и име „р. Вит – гр. Плевен“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027 г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглежданото ИП.

Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения района на мостовото съоръжение попада в граници на заливане при протичане на водни количества с обезпеченост 5%, 1% и 0,1 % (с период на повторение: 20 г., 100 г. и 1000 г.). Картите на заплахата и риска от наводнения за поречието на река Вит са публикувани на интернет страницата на БДДР, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконов нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

След направена проверка в публично достъпна част на КАИС и представената информация се установи, че трасето предмет на настоящето ПУП-ПЗ и ПУП-ПП пресича имоти с НТП Рибарници, Води и водни обекти – рибарник, водни течения, находища на пресни подземни води, територии на водостопански, хидромелиор. съоръжения, други територии, заети от водни течения и водни пл., Водно течение, река (р. Вит).

В тази връзка при въздушно преминаване над водни обекти не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58 ал.1 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ. При засягане на воден обект, дейностите по изграждане трасето подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл.118 и забраните на чл. 118а, чл. 134 от ЗВ. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 73674.8.21 от кадастралната карта на землището на с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен за обект: „Нова п/ст 400/110 kV-„Плевен 3“, ПУП-ПП за обект: „Разкъсване на ВЛ 400 kV за присъединяване на нова п/ст

400/110 kV-„Плевен 3, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.: спазване на изискванията на чл. 58, ал. 1, 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ и забраните на чл. 134 и чл. 143, т. 1 от ЗВ.

С уважение,

6.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA