



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

13.7.2026 г.

X ПУ-01-661-1/13.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 14599-8731/07.07.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение за „Уличен водопровод Ø315-ПЕВП по ул. „Майстор Миленко Радомирец“ (О.Т.1017в-О.Т.267а-О.Т.267-О.Т.265) от съществуващ водопровод Ø315-ПЕВП, находящ се по локал на бул. „България“, по улицата в северозападна посока до О.Т.265; Уличен водопровод Ø315-ПЕВП по ул. „Бяло поле“ (О.Т.265-О.Т.266-О.Т.266а) от О.Т.265, по улицата в североизточна посока до О.Т.266а; Уличен водопровод Ø315-ПЕВП по ул. „Българска легия“ (О.Т.266а-О.Т.246-О.Т.251) от О.Т.266а, по улицата в югоизточна посока до връзка със същ. водопровод Ø250-ПЕВП при О.Т.251; Уличен водопровод DN700-чугун по ул. „О.Т.266-О.Т.267“ с начало от същ. водопровод Ø700-СТ при О.Т.267 на ул. „Васил Стефанов“, по улицата в северна посока до връзка със същ. водопровод Ø700-СТ в близост до О.Т.266; Уличен канал Ø500-ПП по западен локал на бул. „България“ (О.Т.1017а-О.Т.1017б-О.Т.1017в) от О.Т.1017а, по улицата в южна посока до О.Т.1017в; Уличен канал Ø800-ПП по ул. „Майстор Миленко Радомирец“ (О.Т.1017в-О.Т.267а-О.Т.267-О.Т.265) от О.Т.1017в, по улицата в северозападна посока до О.Т.265; Уличен канал Ø600-ПП по ул. „Бяло поле“ (О.Т.265-О.Т.266-О.Т.266а) от О.Т.265, по улицата в североизточна посока до О.Т.266а; Уличен канал Ø1000-ПП по ул. „Българска легия“ (О.Т.266а-О.Т.246) от О.Т.266а, по улицата в югоизточна посока до Преливна шахта; Нова Преливна шахта (в близост до О.Т.266а) с отвеждащ канал Ø400-ПП от Пр. Ш. до заустване в същ. канал Ø600 мм находящ се на ул. „Българска легия“; Отливен канал Ø800-ПП по ул. „Българска легия“ (О.Т.266а-О.Т.246-О.Т.251-О.Т.247) от Пр. Шахта, по улицата в югоизточна посока до О.Т.247; Отливен канал 2 броя Ø800-ПП по ул. „Васил Стефанов“ (О.Т.247-О.Т.21а-О.Т.267-О.Т.274-О.Т.275-О.Т.277) от О.Т.247, по улицата в югоизточна посока до около 13 м югоизточно от О.Т.267; Отливен канал Ø1200-ПП по ул. „Васил Стефанов“ (О.Т.247-О.Т.21а-О.Т.267-О.Т.274-О.Т.275-О.Т.277) с начало, на около 13 м югоизточно от О.Т.267, по улицата в югоизточна посока до около 20 м югоизточно от О.Т.275; Отливен канал Ø1200-ПП по алея между кв. 59 и кв. 58 с начало, на ул. „Васил Стефанов“ в близост до О.Т.275, по улицата в северна посока до заустване в р. Бара изливо в близост до

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



О.Т.79в“, находящи се покрай кв. 58, кв. 70, кв. 85 и кв. 86 на м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“ и кв. 59 и кв. 82А на м. „Манастирски ливади – изток“, район „Триадица“, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: С ИП е изграждане на нова техническа инфраструктура за обезпечаване на прилежащата територия на УПИ I-44 и УПИ II-654 в кв. 50, м. „Манастирски ливади-запад“, гр. София. Захранването с вода за питейно-битови и противопожарни нужди е чрез нов водопровод, който ще бъде изграден с ф315 – ПЕВП. Предвидена е реконструкция на водопровод ф700 – СТ (при ОТ267) с нов ф700 чугун, РN 10. В най-високата точка на водопровода се предвижда отклонение ф160-ПЕВП със СК150 за монтаж на автоматичен въздушник в шахта. Новопроектираните канали са предвидени с ПП тръби и различни диаметри, както следва: по бул. „България“ с ф500; по ул. „Майстор Миленко Радомирец“ с ф800; по ул. „Бяло поле“ с ф600; по ул. „Българска легия“ с ф1000, като след 2 бр. преливни шахти продължават трасетата на нови отвеждащи канали с ф400 и ф800; по ул. „Васил Стефанов“ 2 бр. ф800, като след РШ продължава с ф1200 до заустване в р. Бара изливо в близост до ОТ79в. Отпадъчните битови, технологични и дъждовни води от прилежащата територия ще се отвеждат до пречиствателната станция, посредством градската смесена канализационна мрежа.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностно ВТ – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ): с код BG1IS500R1010, с име ВЛАДАЙСКА и с географски обхват р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска. ВТ е силно модифицирано и е оценено в умерен екологичен потенциал и не постигащо добро химично състояние.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система се установи, че р. Бара изливо (р. Боянска бара) не е обособена като отделен обект, а представлява част от ПИ 68134.1006.819, с вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина.

С ИП е предвидено изграждане на нова ВиК инфраструктура и привързването ѝ към съществуващата в района. Предвид предмета на ИП, не се очаква реализирането на планираните дейности да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на ВТ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на: ПВТ с код BG1G00000NQ030 и име *Порови води в Неоген-Кватерна - Софийска долина*. ПВТ е оценено в лошо химично и добро количествено състояние.

При реализирането на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW00000NQ030; ЗЗ за зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи -

чувствителна зона с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Искър*, нитратно уязвима зона. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: Трасето на новата техническа инфраструктура за указаната територия не попада в СОЗ около водоземни съоръжения, определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и не попада в буферни зони с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: UW_2_9 Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние.

ИП е в изпълнение на следните мерки от ПУРБ 2022-2027 г.: с код EW_2 Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване и с код на действие EW_2_1 Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване; с код UW_2 Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места и с код на действие UW_2_4 Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Територията на която ще се реализира ИП не попада в границите на район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРН 2022-2027 г. с код М34-В20 Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи канализационни системи.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не е в противоречие с мерките към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

За извършване реконструкцията на съществуващ водопровод ф700-СТ (при ОТ267) не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР, съгласно чл. 46, ал. 5 от ЗВ.

Предвидените за изграждане нови битова и дъждовна канализация са част от канализационната система на населеното място. Новата битова канализация се привързва към съществуващата канализационна мрежа в района. За новата дъждовна канализация (отливен канал ф1200) е предвидено заустване в р. Боянска бара. При необходимост от промяна параметрите на действащото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни

води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: *Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на агломерация София (гр. Содфия, гр. Баня, гр. Нови Искър и с. Кубратово), община Столична, област София (столица), следва разрешително № 13140074/08.08.2008 г. да бъде изменено. Изменението се извършва, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване условията на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).*

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се прилагат забраните на чл. 134 от ЗВ. С цел защита от вредното въздействие на водите, при извършване на предвиденото строителство да се спазва забраната на чл. 143, т. 5 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Уличен водопровод Ø315-ПЕВП по ул. „Майстор Миленко Радомирец“ (О.Т.1017в-О.Т.267а-О.Т.267-О.Т.265) от съществуващ водопровод Ø315-ПЕВП, находящ се по локал на бул. „България“, по улицата в северозападна посока до О.Т.265; Уличен водопровод Ø315-ПЕВП по ул. „Бяло поле“ (О.Т.265-О.Т.266-О.Т.266а) от О.Т.265, по улицата в североизточна посока до О.Т.266а; Уличен водопровод Ø315-ПЕВП по ул. „Българска легия“ (О.Т.266а-О.Т.246-О.Т.251) от О.Т.266а, по улицата в югоизточна посока до връзка със същ. водопровод Ø250-ПЕВП при О.Т.251; Уличен водопровод DN700-чугун по ул. „О.Т.266-О.Т.267“ с начало от същ. водопровод Ø700-СТ при О.Т.267 на ул. „Васил Стефанов“, по улицата в северна посока до връзка със същ. водопровод Ø700-СТ в близост до О.Т.266; Уличен канал Ø500-ПП по западен локал на бул. „България“ (О.Т.1017а-О.Т.1017б-О.Т.1017в) от О.Т.1017а, по улицата в южна посока до О.Т.1017в; Уличен канал Ø800-ПП по ул. „Майстор Миленко Радомирец“ (О.Т.1017в-О.Т.267а-О.Т.267-О.Т.265) от О.Т.1017в, по улицата в северозападна посока до О.Т.265; Уличен канал Ø600-ПП по ул. „Бяло поле“ (О.Т.265-О.Т.266-О.Т.266а) от О.Т.265, по улицата в североизточна посока до О.Т.266а; Уличен канал Ø1000-ПП по ул. „Българска легия“ (О.Т.266а-О.Т.246) от О.Т.266а, по улицата в югоизточна посока до Преливна шахта; Нова Преливна шахта (в близост до О.Т.266а) с отвеждащ канал Ø400-ПП от Пр. Ш. до заустване в същ. канал Ø600 мм находящ се на ул. „Българска легия“; Отливен канал Ø800-ПП по ул. „Българска легия“ (О.Т.266а-О.Т.246-О.Т.251-О.Т.247) от Пр. Шахта, по улицата в югоизточна посока до О.Т.247; Отливен канал 2 броя Ø800-ПП по ул. „Васил Стефанов“ (О.Т.247-О.Т.21а-О.Т.267-О.Т.274-О.Т.275-О.Т.277) от О.Т.247, по улицата в югоизточна посока до около 13 м югоизточно от О.Т.267; Отливен канал Ø1200-ПП по ул. „Васил Стефанов“ (О.Т.247-О.Т.21а-О.Т.267-О.Т.274-О.Т.275-О.Т.277) с начало, на около 13 м югоизточно от О.Т.267, по улицата в югоизточна посока до около 20 м югоизточно от О.Т.275; Отливен канал Ø1200-ПП по алея между кв. 59 и кв. 58 с начало, на ул. „Васил Стефанов“ в близост до О.Т.275, по улицата в северна посока до заустване в р. Бара изливо в близост до О.Т.79в“, находящи се покрай кв. 58, кв. 70, кв. 85 и кв. 86 на м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“ и кв. 59 и кв. 82А на м. „Манастирски ливади – изток“, район „Триадица“, Столична община е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище.

За извършване реконструкцията на съществуващ водопровод ф700-СТ (при ОТ267) е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР. При необходимост от промяна параметрите на действащото разрешително за ползване на р. Искър за експлоатация на обект Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на агломерация София (гр. София, гр. Баня, гр. Нови Искър и с. Кубратово), община Столична, област София (столица), следва разрешително № 13140074/08.08.2008 г. да бъде изменено по реда на ЗВ и при спазване условията на Наредба № 2.

ИП е в изпълнение на следните мерки: от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове на действия EW_2_1 и UW_2_4; от ПУРН 2022-2027 г. с код M34-B20.

С уважение,

13.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA