



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

29.7.2026 г.

X ГВ-01-702-1/29.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-3281-3/22.07.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Искър“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо, съдържащо информация за горепосоченото ИП, с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)*, БДДР изразява следното становище, предвид представената към момента информация:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: *С ИП е предвидено изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в поземлен имот (ПИ) 55782.40.55, попадащ извън регулационните граници на с. Искър, общ. Искър. За достъп до ПСОВ-Искър има съществуващ локален път, който ще се използва по време на строителството. Предвидено е изграждане на довеждащ водопровод за храняване на обекта с питейна вода. Избрана е технологична схема с механично и биологично пречистване (с рециркулираща активна утайка), в т.ч. обеззаразяване чрез UV лампа и обработка/третиране на генерираните утайки. Представени са оразмерителни водни количества за два етапа на реализиране: етап I - за водни количества само от гр. Искър, формиращи от 3 622 еквивалент жители (е.ж.) при $Q_{ср.д.} = 1\,414,01\text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{дъжд} = 174,46\text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{макс.ч.} = 103,76\text{ m}^3/\text{h}$; етап II - за водни количества от гр. Искър и с. Писарово, формиращи от 4 396 е.ж. при $Q_{ср.д.} = 1\,557,51\text{ m}^3/\text{d}$. Съгласно приложен чертеж Ситуация на технологичните тръбопроводи за обект „Проектиране и авторски надзор на обект – пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Искър“, част Технологична, фаза Технически проект в етап I ще бъдат изградени 3 бр. модулни ПСОВ с отстраняване на азот и фосфор за 1 000 е.ж. и 1 бр. модулна ПСОВ с отстраняване на азот и фосфор за 800 е.ж., а в етап II ще бъде изградена 1 бр. модулна ПСОВ с отстраняване на азот и фосфор за 800 е.ж.*

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60



тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно наличната в БДДР информация: Община Искър, като собственик и ползвател, има издадено разрешително за ползване на воден обект р. Искър за заустване на смесен поток отпадъчни води, пречистени в ПСОВ, постъпващи от канализационната мрежа на гр. Искър за проектиране на Канализационна система на гр. Искър (Канализационна мрежа с ПСОВ). Срокът на действие на разрешителното е до въвеждане на обекта/канализационната система в експлоатация.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностно водно тяло (ВТ) – ИП попада във водосбора на повърхностно ВТ с код BG1IS135R1026, с име ИСКЪР и с географски обхват *р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци*. ВТ е естествено, оценено е в лошо екологично (поради отклонение от СКОС по показатели Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот и Общ фосфор) и в добро химично състояние. Поставените екологични цели за ВТ до 2027 г. са: *Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027 г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.*

Съгласно предоставената информация за планираните дейности, с реализация на ИП се предвижда ползване на повърхностен воден обект р. Искър за заустване на пречистени отпадъчни води от гр. Искър, а в по-късен етап и от с. Писарово. Заустването на пречистени отпадъчни води от гр. Искър е разрешено. Планирането пречистване на отпадъчните води, формиращи се от жителите на с. Писарово в ПСОВ-Искър и последващото им заустване е в дългосрочен интерес на обществото, и не е в противоречие с целите за постигане на добро състояние на повърхностно ВТ с код BG1IS135R1026.

1.1.2. ПБТ – ИП попада в района на разпространение на: ПБТ с код BG1G0000QAL017 и име *Порови води в Кватернера - р. Искър*. ПБТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПБТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПБТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL017; ЗЗ за зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Искър*, уязвима зона; ЗЗ на водозависими местообитания с код BG0000613 и име *Река Искър*. Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите при спазване на приложимите мерки и законовите изисквания.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: ИП не попада в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и не попада в буферни зони с радиус от 1 000 м около водоземни съоръжения, без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2022–2027 г., в т.ч. мерки с кодове: GO_3_6 Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ. При реализиране на ИП са приложими следните мерки и условия, посочени в *Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г.: Общи*

мерки: В етапа на реализация на инвестиционните проекти, необходими за прилагане на структурните мерки от ПоМ, да се поставят условия за разработване на ефективна система на контрол за ограничаване на неорганизираните емисии при извършване на ремонтни, строителни и транспортни дейности.; Забрана за изхвърлянето на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилища.; Забрана за използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси.; Смекчаващи мерки: Да не се допуска трайна загуба на природни местообитания, предмет на опазване на защитената зона, кумулативно надвишаваща 1 % от референтната им площ в съответната ЗЗ, без прилагане на компенсаторни мерки; Строителните работи да се извършват извън чувствителните периоди (размножаване, зимуване и/или миграция в зависимост от засегнатите местообитания) на видовете, предмет на опазване в ЗЗ. Реализирането на ИП трябва да е съобразено с приложимите мерки от ПоМ и да е свързано с прилагане на общи и смекчаващи мерки от Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г. Становището по Екологична оценка № 3-3/2024 г. е налично на страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“/ПУРБ 2022-2027 г. в частта за „Екологична оценка на проекта на ПУРБ 2022-2027 г.“.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код UW_2 Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места и с кодове на действие: UW_2_1 Изграждане, реконструкция или модернизация на ПСОВ за агломерации с над 2 000 е.ж. и UW_2_4 Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж - насочени конкретно за гр. Искър; UW_2_6 Осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж., вкл. изграждане на подходяща канализационна система; ПСОВ, включване към по-голяма ПСОВ). Изграждане на влажна зона за пречистване на отпадъчните води от агломерации с по-малко от 2 000 е.ж. - за реализиране на ИП по отношение на отпадъчните води, формиращи се от с. Писарово.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки към ПУРБ 2022-2027 г. и при прилагане на общи и смекчаващи мерки от Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не е в противоречие с мерките към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Съгласно чл. 193 от ЗВ, обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване, се уреждат със *Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги*, при спазване на изискванията на ЗВ.

Планираните дейности по събиране и отвеждане на отпадъчни води, формиращи се от жителите на с. Писарово, към ПСОВ-Искър изискват изменение на разрешителното за ползване на р. Искър за заустване на отпадъчните води на гр. Искър. Изменението се извършва, съгласно Глава четвърта от ЗВ и при спазване на условията на *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване*

на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

За ИП са приложими забраните и изискванията на чл. 127, чл. 130 и чл. 131 и на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 2. С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват забраните на чл. 134 от ЗВ. За защита от вредното въздействие на водите следва да се спазват забраните на чл. 143 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на гореописаните законови изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е приложимо.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Искър“ е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч. при прилагане на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код GO_3_6 и при спазване на приложимите общи и смекчаващи мерки от Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г. Планираните дейности по събиране и отвеждане на отпадъчни води, формиращи се от жителите на с. Писарово, към ПСОВ-Искър изискват изменение на разрешителното за ползване на р. Искър за заустване на отпадъчните води на гр. Искър при условията на Глава четвърта от ЗВ и по реда на Наредба № 2.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код UW_2 и с кодове на действия UW_2_1, UW_2_4 и UW_2_6.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Искър“.

С уважение,

29.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

