



13.8.2026 г.

X ПУ-01-750-1/13.08.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 2641-4/05.08.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: „Присъединяване на държавна високоволтова електропреносна инфраструктура на „ЕСО“ ЕАД, към нови енергийни мощности на територията на община Сухиндол и община Павликени, чрез изграждане на трасе на нова въздушна линия ВЛ 400 кВ „Татковина“ в междустълбие стълб № 132 – стълб № 133, за присъединяване на нова възлова станция „Сухиндол“ 400 кВ към електроенергийната система на страната, чрез разкъсване на съществуваща ВЛ 400 кВ „Родина“, преминаващо през землищата на гр. Сухиндол и с. Върбовка, общ. Павликени“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн

Съгласно представената информация:

ИП предвижда присъединяване на държавна високоволтова електропреносна инфраструктура към нови енергийни мощности, чрез изграждане на трасе на нова въздушна линия ВЛ 400 кВ „Татковина“. Трасето преминава през землищата на гр. Сухиндол и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново. Началото на трасето е в междустълбие стълб № 132 – стълб № 133 на съществуваща ВЛ 400 кВ „Родина“, а крайната точка е в поземлен имот с идентификатор (ПИ) № 70295.69.262 по кадастралната карта на гр. Сухиндол, където е предвидена нова възлова станция 400 кВ с наименование „Сухиндол“.

Не се изисква изграждане на нова техническа инфраструктура, различна от стълбовете и фундаментите на въздушния електропровод. Не се предвиждат изкопни работи, надвишаващи обичайните за фундиране на стълбовете.

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени или други нужди и не се изграждат нови водовземни съоръжения. Няма да се формират отпадъчни води –

обектът е линеен въздушен електропровод, без обитаеми сгради и без технологични процеси, свързани с вода.

Не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, водещи до контакт с води, както и наличие на опасни химични вещества.

Приложен е списък със засегнатите имоти, както и графични ситуации, описващи местоположението на предвидената нова въздушна линия на два варианта трасета.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела: с код **BG1OS400R010** и име „ЛОМЯ“, с географски обхват „р. Ломя от извор до вливане в р. Осъм“; с код **BG1OS700R1011** и име „ОСЪМ“, с географски обхват „р. Осъм от вливане на р. Берница при Александрово до вливане на р. Ломя, вкл. приток р. Градежница“. Водните тела са естествени, оценени в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

Съгласно представените засегнати имоти и графични ситуации, и след направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се установи следното:

- Вариант 1 на трасето на новата въздушна линия пресича повърхностни водни обекти, представляващи ПИ с идентификатори № 70295.12.202, № 70295.12.594 и № 70295.15.103 (вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Дерее), както и напоителен канал, представляващ ПИ с идентификатор № 70295.12.601.

- Вариант 2 на трасето на новата въздушна линия пресича повърхностни водни обекти, представляващи ПИ с идентификатори № 70295.12.202 и № 70295.12.594 (вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Дерее), както и напоителен канал, представляващ ПИ с идентификатор № 70295.12.601. Трасето пресича още два повърхностни водни обекта, не обособени като самостоятелни имоти.

С реализацията на ИП няма да се окаже влияние върху екологичното и/или химичното състояние на повърхностните водни тела. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ):

ИП попада в обхвата на разпространение на следните ПВТ: с код **BG1G0000QPL026** и име „Порови води в Кватернера – между реките Осъм и Янтра“; с код **BG1G0000QAL019** и име „Порови води в Кватернера – р. Осъм“; с код **BG1G00000K1040** и име „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“. В ПУРБ 2022–2027 г. ПВТ са оценени в добро количествено и химично състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на количественото и/или химичното състояние на подземните водни тела.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите – зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като зони за защита от този тип; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI08. Реализацията на настоящото ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП не попада в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022–2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на настоящото ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с действие **НУ_7_10** *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности, съобразени с действащото законодателство и др.*; мярка с действие **ДР_2_8** *Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата*; мярка с действие **ГД_1_2** *Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.*

Програмите от мерки са налични в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения** (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложи конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022–2027 г. и ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконовите нормативни актове, при ненарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58 ал. 1 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ за въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект. Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗВ, той уведомява собственика за необходимостта от издаване на разрешително. Разрешително се издава по реда на Глава четвърта от ЗВ, в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове.

Във всички останали случаи извън посочените в чл. 58, ал. 1 от ЗВ, в т.ч. за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т.ч. разпоредбите на чл. 118, забраните на чл. 118а и чл. 134 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т.ч. забраните на чл. 143 на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо за настоящото ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на „Присъединяване на държавна високоволтова електропреносна инфраструктура на „ЕСО“ ЕАД, към нови енергийни мощности на територията на община Сухиндол и община Павликени, чрез изграждане на трасе на нова въздушна линия ВЛ 400 кВ „Татковина“ в междустълбие стълб № 132 - стълб № 133, за присъединяване на нова възлова станция „Сухиндол“ 400 кВ към електроенергийната система на страната, чрез разкъсване на съществуваща ВЛ 400 кВ „Родина“, преминаващо през землищата на гр. Сухиндол и с. Върбовка, общ. Павликени“, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.: спазване на изискванията на чл. 58, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, както и забраните на чл. 134 и чл. 143 от Закона за водите.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

13.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA