



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

12.8.2026 г.

X ГУ-01-754-1/12.08.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 10838-10370/30.07.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение за: „Реконструкция на водопровод Ø450мм чугун, преминаващ през река Владейска, при ул. "Градинарска", район "Сердика", Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: Възложителят на настоящото ИП – „Софийска вода“ АД има намерение да реконструира чугунен водопровод ø 450, минаващ под дъното на река Владейска. Реконструкцията е необходима поради амортизация, неефективни и трудни за реализация ремонтни дейности, както и загуба на вода при течове. Настоящия работен проект предвижда изграждане на водопровод от стоманени тръби Ø406,4/10мм, който ще преминава въздушно над корекцията на река Владейска.

След направата на връзката между съществуващия СК DN400мм, новопроектирания водопровод се предвижда да направи възходяща вертикална чупка, с която да се излезе над дъното на корекцията на река Владейска. Тази вертикална чупка на десния бряг на реката ще се укрепи чрез стоманобетонен опорен блок по приложен нов конструктивен детайл.

В участъка от река Владейска в мястото на реконструкцията, при максимално водно количество с обезпеченост 1% е установен воден стоеж $H=2,30\text{м}$ със съответстваща кота 529,52м. Предвидената в проекта кота дъно тръба на въздушното преминаване на новопроектирания водопровод Ø406,4/10мм в средната му точка е 530,27м, т.е. той е по-високо от това НВВН в река Владейска и има резерв от 0,75м. Проектната височината на

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60



тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



водопровода при въздушното преминаване през реката е определена така, че да се осигури светла височина между кота дъно тръба и кота дъно корекция река от минимум 2,50м. Новопроектирания водопровод ще продължи в северозападна посока перпендикулярно на оста на река Владейска чрез въздушно преминаване над корекцията, като се предвиждат два броя опори в коритото на реката, поради голямото разстояние на премостването – над 25м широчина на напречното сечение в горната част на корекцията. В проектния тротоар до подпорната стена на левия бряг на корекцията на реката, водопровода прави вертикална чупка надолу и навлиза под земята за връзка с реконструируания през 2014 г. участък от стоманени тръби Ø426/9мм. На това място се изпълнява опорен блок - шахта по приложен конструктивен детайл. Тъй като тук се получава най-високата точка на новопроектирания водопровод, на това място се предвижда да се монтира нов автоматичен въздушник DN100мм със СК DN100мм преди него.

Строително-монтажните работи ще се извършват основно в частта на бетоновото корито на река Владейска и на зелените площи по ул. "Владейска река".

Съгласно наличната в БДДР информация, Възложителят на настоящото ИП е титуляр на Разрешително № 12171010/17.02.2026 г. за ползване на повърхностен воден обект, със срок на действие до 17.02.2029г. С Разрешително № 12171010/17.02.2026 г. се разрешава да осъществява ползване на повърхностен воден обект – р. Владейска река в урбанизираната територия от землището на гр. София, с цел преминаване през реката на водопровод и изграждане в коригираното речно легло на 2 бр. стоманобетонени подпори за укрепване на водопровода.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ): с код BG1IS500R1010, с име ВЛАДАЙСКА и с географски обхват „р. Владейска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска“. ВТ е силно модифицирано и е оценено в умерен екологичен потенциал и не постигащо добро химично състояние.

Планираните дейности в ИП ще се извършат в коригиран участък на р. Владейска и реализацията им няма да окаже нов хидроморфологичен натиск върху водното тяло. Не се очаква предвидените дейности да доведат до негативна промяна и до въздействие върху състоянието на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на: ПВТ с код BG1G00000NQ030 и име *Порови води в Неоген-Кватерна - Софийска долина*. ПВТ е оценено в лошо химично и добро количествено състояние.

При реализирането на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (всички подземни водни тела); в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП, **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.). Съгласно наличната в БДДР информация ИП **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. **няма** предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. ИП е в изпълнение на следните мерки от ПУРБ 2022-2027 г.: с код EW_2 Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване и с кодове на действие EW_2_1 Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване и EW_2_2 Реконструкция на водопроводната система за обществено питейно-битово водоснабдяване. Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглежданото ИП.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., при изпълнение на предвидените в ИП дейности, следва да се спазват мерките:

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализацията на ИП следва да се осъществява при спазване изискванията на ЗВ, подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

За предвидените в ИП дейности има издадено Разрешително № 12171010/17.02.2026 г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Владайска река. В случай, че е необходимо изменение на горепосоченото разрешително, следва да се има предвид, че при изменение на определените в издадено разрешително условия и параметри, включително параметри на разрешеното ползване, същото подлежи на изменение по реда на Глава четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ.

При извършване на дейностите по реконструкция на водопровода да се спазват забраните на чл. 134 от ЗВ - в крайбрежните заливаеми ивици се забранява миенето и обслужването на транспортни средства и техника и изхвърлянето на отпадъци.

Съгласно §1, ал. 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на ЗВ крайбрежни заливаеми ивици в населените места са земите, които се заливат в границите на корекциите на реките.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на изменение на ИП за „Реконструкция на водопровод Ø450мм чугун, преминаващ през река Владайска, при ул. "Градинарска", район "Сердика", Столична община е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- При необходимост от промяна параметрите на действащото Разрешително № 12171010/17.02.2026 г., същото подлежи на изменение по реда на Глава четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ.

ИП е в изпълнение на мярка с код EW_2 за намаляване на водовземаването чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, с кодове на действия EW_2_1 и EW_2_2.

С уважение,

12.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

