



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

17.8.2026 г.

X ГВ-01-759-1/17.08.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 17443-10730/07.08.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение за: „Извършване на текущ ремонт за възстановяване на нарушени зони по преливника на язовир „Мрамор“, район „Връбница“, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: Язовир „Мрамор“ е изграден през 1961 г., предоставен за стопанисване на Столична община. Хидротехническото съоръжение регулира оттока на р. Църна бара и р. Бабин дол. През 2011 г. язовирната стена и прилежащите хидротехнически съоръжения са ремонтирани основно. През годините са извършвани дейности по поддържане откосите на язовирната стена, изправността на основния изпускател и поддържане проводимостта на водата в участък до 500м след него. Язовир „Мрамор“ е класифициран на втора значителна степен на потенциална опасност, съгласно протокол № ОАЦ06755/15.06.2020г. на Областен управител на област София. Настоящото инвестиционно предложение предвижда изпълнението на ремонтни дейности за възстановяване на нарушени зони на преливника, което е от ключово значение за сигурността на обекта и предотвратяване на потенциалния риск от наводнения. Язовирната стена и

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60



тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



съоръженията попадат в имот с идентификатор 49206.2656.365 с. Мрамор. Предвидените ремонтни дейности за възстановяване на нарушени зони на преливника включват:

- Почистване от растителност и отложения на преливника и отводящия канал след основен изпускател;
- Възстановяване на бетоновата облицовка и фуги на дъно и оградните стени на съоръжението.

Няма да бъде извършвано изграждане на нови съоръжения или надграждане на съществуващи такива. Няма да бъде променян съществуващия профил на елементите на преливника.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела – язовир Мрамор попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1IS400R012**, с име БЛАТО, с географски обхват „р. Блато от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър, вкл. притоците - Сливнишка и Костинбродска“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в лош екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Mn) и не достигащо добро химично състояние.

ИП е свързано с ремонт и възстановяване на съществуващи съоръжения към язовир и не представлява ново изменение на хидроморфологичните характеристики на водното тяло, съответно не се очаква реализирането му да доведе до негативно въздействие върху елементите за качество на водите и до влошаване на химичното и/или екологично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочените в т. 1.1.2 и законовите изисквания в т. 2 на настоящето становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Предвидените в ИП дейности не касаят подземни водни тела.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (всички подземни водни тела); в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима и чувствителна зона, попада в Защитена територия – язовир Мрамор. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП, **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.). Съгласно наличната в БДДР информация ИП **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. **няма** предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

1.2.1. Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., язовир Мрамор **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В рамките на картите на заплахата и риска от наводнения, за язовир Мрамор е моделиран сценарий на инфраструктурно наводнение - разрушаване на язовирната стена на язовира, предвид близостта му и съответно, влиянието му върху РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041 и име „р. Искър - гр. София (Софийско поле). Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

Картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес - <https://www.bd-dunav.bg>, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по почистване и реконструкция на съоръжението, следва да се спазват следните мерки:

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Дейностите, предвидени в ИП, а именно възстановяване на нарушени зони по преливника на язовир Мрамор не попадат в хипотезата на чл. 46 от Закона за водите (ЗВ), както и не попадат в дейностите, изброени в чл. 58 от ЗВ. В тази връзка, за извършване на дейностите, предвидени в ИП не е необходимо предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция по чл. 58 от ЗВ и не се изисква издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134). Съгласно разпоредбите на чл. 134 от ЗВ, за защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата не се допуска в т. ч.: *складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; миенето и обслужването на транспортни средства и техника и изхвърлянето на отпадъци.*

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ (разпоредбите на чл. 138, чл. 139, чл. 141 и чл. 142), в т. ч.: *Съгласно разпоредбите на чл. 139 от ЗВ поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците.* Съгласно

разпоредбите на чл. 142 от ЗВ, при изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят на същите уведомява предварително съответните общински администрации, басейнови дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

Дейностите, предвидени в ИП са в изпълнение на изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, издадена на основание чл. 141, ал. 2 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на изменение на ИП за „Извършване на текущ ремонт за възстановяване на нарушени зони по преливника на язовир „Мрамор“, район „Врѐбница“, Столична община е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

17.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

