



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

21.8.2026 г.

X ПУ-01-793-1/21.08.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
РУМЕН КОСТАДИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА
УЛ. „ЯН ПАЛАХ“ №4
9000 ГР. ВАРНА

На Ваш №08-01-7484-4/18.08.2026 г.

Относно: Допустимостта на инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на основен ремонт на захранващ водопровод от ПС „Росеново“ до водоем „Росеново“, община Добричка“, спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни.

УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТАДИНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №08-01-7484-4/18.08.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-793/18.08.2026 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище.

Предоставена информация:

Настоящото ИП предвижда извършване на основен ремонт на участък с приблизителна дължина 3178.5 метра от съществуващ захранващ водопровод, свързващ помпена станция (ПС) „Росеново“, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63063.34.73, с водоем „Росеново“ за с. Росеново, намиращ се в ПИ с идентификатор 63063.27.117, в землището на с. Росеново, община Добричка. Водопровода водоснабдява две населени места – с. Росеново и с. Божурово, и се стопанисва, поддържа и експлоатира от „ВиК Добрич“ АД на база сключен договор №АВиК-01-1/07.03.2016 г. с Асоциацията по ВиК на обособена територия.

Ремонтът предвижда да се изгради заместващ водопровод, разположен в сервитута на съществуващият водопровод, с оглед избягване на продължителни прекъсвания на водоподаването към населените места. Строително-монтажните дейности ще се извършват в сервитутната зона на водопровода с ширина 6 метра, като новите тръби ще бъдат положени на 50 см. от съществуващите. След приключване на ремонта съществуващите тръби ще бъдат изведени от експлоатация.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1

ИП не предвижда водовземане от повърхностни или подземни води и заустване на отпадъчни води. По време на строителството на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. ИП попада в обхвата на следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DJ200R013	ДОБРИЧКА	р. Добричка от извор до вливане в р. Суха	Естествено	Добро	Много лошо

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно графичната част към ИП и публично достъпните карти на кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастр, трасето на водопровода не пресича повърхностни водни обекти.

В ИП няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на химичното състояние и/или екологичният потенциал на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G000000N049	Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа	Добро	Добро

ИП не е свързано с ново водовземане от подземни води и не предвижда дейности които могат да окажат въздействие върху химичното или количествено състояние на подземните водни тела.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ, в които попада ИП.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Код и име на зоната
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Суха река - BG0000107

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Трасето на водопровода обект на ИП не попада в СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3).

ПС „Росеново“ и западната част от трасето на водопровода, попадат в буферна зона около съоръжение за питейно водоснабдяване от подземни води без определени СОЗ - дълбок сондаж Р-74х-Росеново. Буферните зони около водовземни съоръжения за подземни води, обхващат територия с радиус 1000 метра около водовземното съоръжение.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

В ПУРБ 2022-2027 г. няма конкретни забрани касаещи разглежданото ИП.

При реализацията и експлоатацията на ИП, следва да се спазват приложимите за него мерки и действия, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DW_1 с действие DW_1_4 - Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ; EW_2 с действие EW_2_1 - Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване; GO_3 с действие GO_3_6 - Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ.

Съответно ИП е в изпълнение на мярка с EW_2 с действие EW_2_1 от ПУРБ 2022-2027 г.

Подробна информация за мерките в ПоМ се съдържа в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

Относно прилагането на мярка DW_1 с действие DW_1_4, следва да се има предвид, че съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ в буферните зона около съоръжения за водовземане от подземни водни тела се забраняват:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво.

Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода.

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло.

Заклучение: ИП за „Извършване на основен ремонт на захранващ водопровод от ПС „Росеново“ до водоем „Росеново“, община Добричка“, е **допустимо** спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Трасето на захранващ водопровод от ПС „Росеново“ до водоем „Росеново“, не попада в РЗПРН.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения относими за разглежданото ИП.

Заклучение: ИП за „Извършване на основен ремонт на захранващ водопровод от ПС „Росеново“ до водоем „Росеново“, община Добричка“, е **допустимо** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

За опазване на повърхностните и подземните води следва да се прилагат изискванията на Глава осма и Глава девета от ЗВ в т. ч. забраните в чл. 118а, ал. 1, чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализиране на ИП са взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение на ИП за „Извършване на основен ремонт на захранващ водопровод от ПС „Росеново“ до водоем „Росеново“, община Добричка“.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП за „Извършване на основен ремонт на захранващ водопровод от ПС „Росеново“ до водоем „Росеново“, община Добричка“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

ИП е в изпълнение на мярка EW_2 с код на действие EW_2_1 от ПоМ на ПУРБ 2022-2027 г., съгласно която за намаляване на водовземаването чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване е необходимо: „Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване“.

С уважение,

21.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA