



8.9.2026 г.

X ПУ-01-762-3/08.09.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

Г-Н СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 10-00-523-5/28.08.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Доизграждане на канализационен колектор I в гр. Кула, по ул. „Връшка чука“ от ОК 272 до ОК 262“

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЛИЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с допълнителна информация относно горепосоченото ИП, за което дирекцията е издала становище за допустимост към РИОСВ – Монтана. Издаденото становище е с наш изх. № ПУ-01-762-1/18.08.2026 г., на основание чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно допълнителната информация към уведомлението за ИП: Участъкът Главен колектор I от Преливник №5 до Преливник №6 е изграден по друг проект и води към бъдеща пречиствателна станция. За изграждане на ПСОВ е определен имот с идентификатор 40525.166.17 с НТП за съоръжения на канализацията. Отливните канали на всички преливници от Главен колектор I се заустват в сухото дере на р. Чичилска. Отпадните води от доизградения Главен колектор I ще се заустват в съществуваща отливна шахта към преливник №5. Точката на заустване е с координати, както следва: X 43.883703; Y 22.526747.

Останалите планирани дейности и обхват не се променят: ИП предвижда доизграждането на канализационния колектор на гр. Кула, ул. „Връшка чука“. Канализацията е проектирана като гравитачна, оразмерена за вълнообразни полиетиленови тръби. Голямата част от колектора ще се положи по съществуващи улици с настилка трошенокаменна или частично асфалтова. Изкопаните земни маси ще се транспортират на депо, а след полагане на тръбите отново ще се върнат за засипване на изкопите. По канализационната мрежа ще се изградят следните съоръжения: ревизионни шахти (РШ) – предвиждат се по всички вертикални и хоризонтални чупки по трасето на канализацията, при смяна на диаметрите и при включване на един или повече канали в други; сградни канализационни отклонения; дъждопреливници; дъждоприемни шахти. В новопроектирания участък няма да бъдат включени промишлени води. Формираните отпадъчни води ще са битови от населението и дъждовни. Същите ще се заустват в сухо дере.

Възложителят на ИП – Община Кула е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 13740030/11.12.2009г., последно изменено и продължение с Решение № 3743/22.02.2023 г. Разрешителното за заустване на отпадъчни води е от обект Канализационна система на гр. Кула, общ. Кула в

повърхностен воден обект - сухо дере, с точка на заустване с географски координати СШ 43°53'25.845" и ИД 22°31'33.24396".

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

В допълнителната информация се посочва, че отпадъчните води от доизградения Главен колектор 1 ще се заустват в съществуваща отливна шахта към преливник №5, отливните канали на всички преливници от Главен колектор 1 се заустват в сухото дере на р. Чичилска. Предвид гореизложеното е възможно е да бъде оказано временно неблагоприятно въздействие върху водния обект от последващо заустване на отливните канали в сухото дере, като въздействието ще е само по време на дъжд и не се очаква ИП да доведе до изменение на хидроморфологичния режим на водно тяло с код BG1WO300R1007 като цяло.

В ИП не предвиждат водовземане от подземни води, както и не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на подземните водни тела.

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., **ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРБ и ПУРН за периода 2022–2027 г. в Дунавски район, както и Закона за водите няма забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Предвидените в ИП дейности, свързани със заустване в сухо дере на отпадъчни води от доизградения Главен колектор 1, представляват промяна в параметрите на разрешеното заустване в Разрешително № 13740030/11.12.2009г., предвид което е необходимо изменение на действащото Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект Канализационна система на гр. Кула. Изменението се извършва, по реда и при условията на Глава трета от ЗВ, в съответствие с изискванията, определени в ЗВ, в т.ч. на чл. 46, ал. 8 от същия закон и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. *за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*.

Реализацията на ИП за „Доизграждане на канализационен колектор 1 в гр. Кула, по ул. „Връшка чука“ от ОК 272 до ОК 262“ е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г. и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания.

С уважение,

8.9.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA