



10.9.2026 г.

X ПУ-01-847-1/10.09.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 2967-1/02.09.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на трасета на нови въздушни електропроводни линии (ВЛ) 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с повишаващи подстанции (п/ст) съответно „Бета-С“ 33/110 kV, „Делта“ 33/110 kV и „Епсилон“ 33/110 kV към открита разпределителна уредба (ОРУ) на нова подстанция (п/ст) „Уаби Саби“ 33/110/400 kV“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн

Съгласно представената информация:

ИП предвижда присъединяване на държавна високоволтова електропреносна инфраструктура към нови енергийни мощности, чрез изграждане на трасе на нова въздушна линия ВЛ 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с повишаващи подстанции (п/ст) съответно „Бета-С“ 33/110 kV, „Делта“ 33/110 kV и „Епсилон“ 33/110 kV към открита разпределителна уредба (ОРУ) на нова подстанция (п/ст) „Уаби Саби“ 33/110/400 kV.

Не се изисква изграждане на нова техническа инфраструктура, различна от стълбовете и фундаментите на въздушния електропровод. Не се предвиждат изкопни работи, надвишаващи обичайните за фундиране на стълбовете.

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени или други нужди и не се изграждат нови водовземни съоръжения. Няма да се формират отпадъчни води – обектът е линеен въздушен електропровод, без обитаеми сгради и без технологични процеси, свързани с вода.

Не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, водещи до контакт с води, както и наличие на опасни химични вещества.

Приложен е списък със засегнатите имоти, както и графични ситуации, описващи местоположението на предвидените трасета на нови въздушни линии, заедно с техните сервитути.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло: с код **BG1YN400R1012** и име „Росица“, с географски обхват „р. Росица от язовир Александър Стамболийски до вливане на р. Негованка при Ресен“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

Съгласно представените засегнати имоти и графични ситуации, и след направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се установи че трасетата на новата въздушна линия за присъединяване на ФЕЦ, пресича имоти с идентификатори:

- ПИ 37561.103.16 област Велико Търново, община Сухиндол, с. Коевци, собств. Държавна частна, Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река
- ПИ 70295.94.873 област Велико Търново, община Сухиндол, гр. Сухиндол, собств. Държавна публична, Територия, заета от води и водни обекти, НТП Деро

С реализацията на ИП няма да се окаже влияние върху екологичното и/или химичното състояние на повърхностните водни тела. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ):

ИП попада в обхвата на разпространение на следните ПВТ: с код **BG1G0000QPL026** и име „Порови води в Кватернера – между реките Осъм и Янтра“; и с код **BG1G00000K1040** и име „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“. В ПУРБ 2022–2027 г. ПВТ са оценени в добро количествено и химично състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на количественото и/или химичното състояние на подземните водни тела.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите – зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI08. Реализацията на настоящото ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ**, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022–2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на настоящото ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с действие **НУ_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на**

леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности, съобразени с действащото законодателство и др.; мярка с действие **DP_2_8** Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата.

Програмите от мерки са налични в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложили конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022–2027 г. и ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконов нормативни актове, при ненарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

По отношение на въздушно преминаване на трасетата през ПИ 37561.103.16 Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река и ПИ 70295.94.873 Територия, заета от води и водни обекти, НТП Дере:

Съгласно разпоредбите на чл. 58 ал. 1 т.3 от ЗВ, за въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ. Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗВ, той уведомява собственика за необходимостта от издаване на разрешително. Разрешително се издава по реда на Глава четвърта от ЗВ, в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове.

Във всички останали случаи извън посочените в чл. 58, ал. 1 от ЗВ, в т.ч. за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т.ч. разпоредбите на чл. 118, забраните на чл. 118а и чл. 134 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т.ч. забраните на чл. 143 на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо за настоящото ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Изграждане на трасета на нови въздушни електропроводни линии (ВЛ) 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с повишаващи подстанции (п/ст) съответно „Бета-С“ 33/110 kV, „Делта“ 33/110 kV и „Епсилон“ 33/110 kV към открита разпределителна уредба (ОРУ) на нова подстанция (п/ст) „Уаби Саби“ 33/110/400 kV“, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.: спазване на изискванията на чл. 58, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, както и забраните на чл. 134 и чл. 143 от Закона за водите.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

9.9.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA