



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

15.10.2026 г.

X ПУ-01-804-3/15.10.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-4398-3/11.09.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за поливни и противопожарни нужди“ в ПИ № 30590.48.6, с. Згалево, общ. Пордим, обл. Плевен*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за повторно произнасяне по отношение на горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация

Възложител на горепосоченото ИП е „Агро груп 2026“ ООД.

ИП предвижда изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 30590.48.6 в землището на с. Згалево, общ. Пордим за водовземане от подземни води за поливни и противопожарни нужди. Проектните географски координати на тръбният кладенец (ТК) са: WGS 84 – 43°23'27.08" С и 24°48'35.54" И. Проектна дълбочина на съоръжението 150 м.

ТК ще експлоатира подземни води от водно тяло с код BG1G000N1BP036 и име „Карстови води в Ломско – Плевенската депресия“. Имотите предвидени за напояване от ТК са с ЕКАТТЕ 30590 и 57772 от Масиви с №: 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 112, 113, 114 и 911, разположени в землището на с. Згалево, общ. Пордим. Приложени са изчисления за необходимото водно количество за напояване на земеделска култура слънчоглед върху поливна площ от 568 дка, съгласно необходимата поливна норма, броя поливки (3 бр.) и периода за напояване в годината (май, юни, юли и август). Годишно водно количество – 34 215 куб м/год; Средно годишно водно количество - Q ср.год = 1,1 л/сек.; Средноденоношно водно количество за поливния период - 3,30 л/сек.

2. Източници на информация

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

- Уведомление и документи съгласно изискванията на чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*;

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027г. в Дунавски район (плановите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);

- Годишна междинна оценка на състоянието на подземните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.;

- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);

- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа.

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

3.1. Повърхностни водни тела

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни водни тела. В тази връзка не се очаква предвидените дейности в ИП да окажат негативно въздействие върху екологичното и/или химичното състояние на повърхностните води.

3.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в обхвата на разпространение на следните ПВТ:

- ПВТ с код BG1G0000QPL025 и име „Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм“. ПВТ е оценено в лошо химично и добро количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; Постигане на СКОС за NO₃ за добро химично състояние; Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“. Съгласно Доклад за състоянието на подземните води в Дунавски район за басейново управление за 2025 за ПВТ не са налични данни за влошаване на състоянието на ВТ, спрямо направената оценка към ПУРБ 2022-2027 г. Масивите планирани за поливане попадат в обхвата на разпространение на същото подземно водно тяло.

- ПВТ с код BG1G000N1BP036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“, което е второто от повърхността. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“. Съгласно Доклад за състоянието на подземните води в Дунавски район за басейново управление за 2025 за ПВТ не са налични данни за влошаване на състоянието на ВТ, спрямо направената оценка към ПУРБ 2022-2027 г.

- ПВТ с код BG1G0000K2M047 и име „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“ - трето от повърхността, най-дълбоко разположено. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“. Съгласно Доклад за състоянието на подземните води в Дунавски район за басейново управление за 2025 за ПВТ не са налични данни за влошаване на състоянието на ВТ, спрямо направената оценка към ПУРБ 2022-2027 г.

В Приложение 1.3.2.1. „Характеризиране на подземните водни тела“, Таблица 2б „Допълнително характеризиране на ПВТ“ към Раздел 1 от ПУРБ 2022–2027 г. са определени следните средни дебелини на ПВТ: за ПВТ с код BG1G0000QPL025 – 30 м; за ПВТ с код BG1G000N1BP036 – 250 м; за ПВТ с код BG1G0000K2M047 – 130 м.

Съгласно представената информацията, ИП предвижда водовземането да се извърши чрез тръбен кладенец с дълбочина 150 м, при което, предвид средната дебелина на ПВТ, определена в ПУРБ, водовземането би се осъществило от ПВТ с код BG1G000N1BP036 (второ от повърхността).

3.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП **попада** в зони за защита на водите: определени от земната повърхност над подземни водни тела, които са предназначени за питейно-битово водоснабдяване – всички подземни водни тела са определени като този тип зони; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна и нитратно уязвима зона. В ПУРБ 2022-2027 г. не са предвидени специфични забрани и изисквания по отношение на горепосочените зони за

защита на водите, касаещи предвидените дейности в ИП. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

3.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

Предвиденият за изграждане ТК в ПИ № 30590.48.6 **не попада в буферна зона**, но част от имотите, предвидени за напояване, **попадат в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение за обществено питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба, а именно: Дренаж „Бяла вода“ – Згалево – ВиК ЕООД, гр. Плевен.

Съгласно ПУРБ, в буферните зони около водоизточници за ПБВ без определена СОЗ се прилагат забрани и ограничения съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки. Планираните в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки.

Предвидените мерки в ПУРБ 2022-2027 г., които следва да се вземат предвид при реализацията и експлоатацията на ИП, са описани в т. 8 от настоящото становище.

В ПУРБ няма специфични забрани, относими към дейностите в ИП.

Заключение по ПУРБ: Предвиденото водовземане в ИП не се очаква да окаже негативно влияние върху химичното състояние на ПВТ, но ще окаже натиск, респ. въздействие върху количественото състояние на ПВТ, от което ще се водовзема. Влиянието от водовземането е представено в т. 6 от настоящото становище. Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно представената информация, **ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Планираните дейности в ИП не създават предпоставки за увеличаване на риска от наводнения. В ПУРН за периода 2022-2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани, касаещи реализирането на ИП

Заключение по ПУРН: ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

5. Преценка по ЗВ

За водите, предназначени за напояване, е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.*

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване на изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 от ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се проектират и изграждат в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба № 1.

Съгласно чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни

води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл.118в, т. 1 от ЗВ.

Съгласно Наредба №1, за опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества се разрешава водовземане чрез нови съоръжения предназначени за водовземане само в случаите, в които необходимият средноденоношен дебит е по-голям от 5 л/сек и не може да бъде осигурен от първото от повърхността подземно водно тяло (чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1). Не се разрешава водовземане чрез нови съоръжения предназначени за стопански цели когато необходимият средноденоношен дебит е по-малък от 5 л/сек (чл. 50, ал. 2 от Наредба № 1). В случай, когато необходимият средноденоношен дебит е по-малък от 5 л/сек., за стопански цели се разрешава водовземане само от първото от повърхността водно тяло (чл. 50, ал. 3 от Наредба № 1).

В Уведомлението за ИП е посочено необходимо средноденоношно водно количество за поливния период в размер на 3,30 л/сек, като съответният годишен воден обем, определен съгласно чл.151 от Наредба №1, е 34 215 м³, или $Q_{ср.год} = 1,1$ л/сек. Определеното необходимо количество е по-малко е от 5 л/сек, поради което водовземането следва да се осъществи от първото от повърхността водно тяло, т.е. следва реализацията на ИП да се осъществи чрез водовземно съоръжение с дълбочина, гарантираща водовземане от ПБТ с код BG1G0000QPL025.

Заключение по ЗВ: ИП „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за поливни и противопожарни нужди“ е **допустимо** спрямо ЗВ, като при реализацията му следва да се съблюдават изискванията на чл. 50 от Наредба № 1, в т.ч. да се предвиди водоизточник с подходяща дълбочина за водовземане от ПБТ с код BG1G0000QPL025. Водовземане от ПБТ с код BG1G000N1BP036 е допустимо, в случай че при реализацията на ИП, на етап издаване на разрешително, се докаже съответствие с условията на чл.50 от Наредба № 1.

6. Значително въздействие

В района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане от ПБТ с кодове BG1G0000QPL025 и BG1G000N1BP036. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба № 1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПБТ, от което се предвижда водовземане.

Към месец октомври за ПБТ:

- с код BG1G0000QPL025: Разполагаемите ресурси са 518 л/сек; располагаемите ресурси на ПБТ в землището на населеното място са 13,23 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПБТ по издадени разрешителни е 150 л/сек; за кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 28 л/сек; Свободните водни количества са 340 л/сек; Изчисленият експлоатационен индекс за ПБТ е 34 %.

- с код BG1G000N1BP036: Разполагаемите ресурси са 4291 л/сек; располагаемите ресурси на ПБТ в землището на населеното място са 19,03 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПБТ по издадени разрешителни е 385 л/сек; за кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 110 л/сек; Свободните водни количества са 3796 л/сек; Изчисленият експлоатационен индекс за ПБТ е 12 %.

Следва да се има предвид, че експлоатационният индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежесмесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на ЗВ, е възможно да претърпи промени в стойността си.

Като се имат предвид, горепосочените налични свободни водни количества, располагаемите ресурси в землището на населеното място, изчисления експлоатационен индекс за ПБТ и посочените от Възложителя необходими водни количества (средно годишено водно количество - $Q_{ср.год} = 1,1$ л/сек. и средноденоношно водно количество за поливния период - 3,30 л/с), не би следвало планираното водовземане да окаже допълнителен

кумулятивен натиск и значително въздействие върху количественото състояние на ПВТ, при спазване на законовите изисквания, описани в т. 5.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Дейностите в ИП са свързани с черпене на подземни води чрез ново водовземно съоръжение, където разрешеното черпене от водните тела не надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година. Предвидените в ИП дейности, не се очаква да доведат до влошаване на количественото състояние на ПВТ. Въз основа на горе посоченото за ИП, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

8. Условия и мерки

При реализация на ИП следва да се спазват изискванията на чл. 50, ал. 1 от Наредба № 1/10.10.2007 г., а именно: при средно денонощен дебит по-малък от 5 л/сек водовземането следва да се осъществява от ПВТ с код BG1G0000QPL025, чрез съоръжение с подходящи параметри (дълбочина). В случай, че при реализацията на ИП, на етап издаване на разрешително, се докаже съответствие с условията на чл. 50 от Наредба № 1 водовземането може да се осъществява от ПВТ с код BG1G000N1BP036.

При експлоатация на ИП следва да се спазват мерки с кодове на действие: **СА_2_4** Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво; **EW_3_1** Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества.

9. Обобщено заключение

Реализирането на ИП „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за поливни и противопожарни нужди“ в ПИ № 30590.48.6, с. Згалево, общ. Пордим, обл. Плевен е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН за периода 2022-2027 г. спрямо ЗВ и наредбите към него, при спазване на законовите изисквания, посочени в т. 5, в т.ч.:

- Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим.

- При така заявеното искане водовземането следва да се осъществява от ПВТ с код BG1G0000QPL025, чрез съоръжение с подходящи параметри (дълбочина).

- Водовземане от ПВТ с код BG1G000N1BP036 е възможно да се осъществи, ако на етап издаване на разрешително, се докаже съответствие с условията на чл. 50 от Наредба № 1.

С уважение,

15.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA