



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

8.10.2026 г.

X ГУ-01-865-1/08.10.2026

Рег.№

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-4468-1/10.09.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване количеството ползвана вода от яз. „Мъртва долина – 1“ и изменение на разрешително за водовземане № 11430007/23.12.2009 г., издадено от БДДР“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище.

1. Идентификация:

Възложител на ИП е „Топлофикация Плевен“ АД, която е стартирала процедура по изменение на Разрешително № 11430007/23.12.2009 г., за водовземане от повърхностен воден обект - яз. „Мъртва долина – 1“, като в БДДР е подадено заявление. Разрешителното лимитира количеството ползвана вода до 50 000 куб м/год. Целта на исканото изменение е това количество да бъде променено на 250 000 куб м/год, което е определено като максимално количество от „Напоителни системи“ ЕАД и може да се подава при аварийни ситуации към Топлофикация Плевен“ АД. Всички други условия, при което е издадено разрешителното остават непроменени. Необходимото количество вода за производствени нужди се осигурява от „Напоителни системи“ ЕАД (Разрешително 003716/2005 г от МОСВ, за яз. „Горни Дъбник“). В Договора за доставка на промишлена вода с „Напоителни системи“ ЕАД е фиксирано задължение на доставчика при авария на тръбопровода от яз. „Горни Дъбник“ да подsigури хранване на централата от яз. „Мъртва долина – 1“. Превключването от единия към другия язовир се извършва при необходимост и по преценка на „Напоителни системи“ ЕАД. Ще се използват съществуващи тръбопроводи и съоръжения и съществуваща точка на присъединяване с географски координати WGS N 43° 25' 12,5" E 24° 37' 35,4". Изменението на лимита на ползваното количество вода от яз. „Мъртва долина – 1“ не води до промяна на общото количество промишлена вода използвана за производство. В случаите на авария източника яз.

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ № 60



тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



„Горни Дъбник“ се заменя с източника яз. „Мъртва долина – 1“, като потреблението на централата остава същото. Реализирането на изменението няма да доведе до промяна на количеството и вида на формираните потоци отпадъчни води, определени в действащото комплексно разрешително. Заустването става в точка на заустване № 3 в градски колектор с географски координати WGS N 43° 25' 13,3" E 24° 37' 32,1".

2. Източници на информация относими към разглежданото ИП:

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

- Предоставената от РИОСВ – Плевен информация: Уведомление за ИП и приложенията към него;

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция Управление на водите);

- Анализ за състоянието на повърхностните водни тела 2025 г. с изготвена годишна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., и с актуални данни от мониторинга от 2025 г. (оценката е изготвена по пунктове за мониторинг, с които водите са наблюдавани) – оценката е публикувана на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите/ Състояние на водите и зоните за защита*;

- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция Регистри);

- Географска информационна система (ГИС), поддържана от БДДР.

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

➤ Повърхностни водни тела:

Съгласно действащото разрешително водовземането се осъществява от повърхностен воден обект - яз. „Мъртва долина – 1“, в землището на гр. Плевен. Язовирът не е определен като самостоятелно водно тяло в ПУРБ, а попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1VT200R008** и име „*ТУЧЕНИЦА*“, с географски обхват „*р. Тученица от извор до вливане в р. Вит при Опанец*“. За водният обект – яз. „Мъртва долина – 1“ няма извършвана отделна оценка на състоянието. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в много лош екологичен потенциал (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по следните показатели: Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5) и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ, удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г. Поставените цели за водното тяло към 2027 г. са: „*Постигане на СКОС за умерен екологичен потенциал по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.*“.

През 2025 г. водното тяло е наблюдавано по физикохимични елементи за качество, чрез пункт на р. Тученица преди вливане в р. Вит при с. Опанец (BG1VT00021MS030). Планираното водовземане няма да окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на повърхностното водно тяло с код BG1VT200R008. При анализа на резултатите от мониторинга се отчита намаляване на концентрациите спрямо ПУРБ 2022-2027 г. по показатели азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, БПК5, електропроводимост и разтворен кислород. Концентрациите на показатели общ азот, общ фосфор и ортофосфати (като фосфор) остават без промяна. През 2025 г. ВТ не е наблюдавано по биологични елементи за качество.

ИП е свързано с изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. „Мъртва долина – 1“ с цел промишлени цели, като изменението касае увеличаване на

параметър - лимит на ползваната вода. Водата от яз. „Мъртва долина – 1“ ще се използва само в случаите на авария на тръбопровода от яз. „Горни Дъбник“, при използване на съществуващи тръбопроводи и съоръжения.

Като се има предвид, че въздействието върху водния обект ще бъде непостоянно и краткотрайно, само в случаите на авария на тръбопровода от яз. „Горни Дъбник“, в малък и ограничен участък от повърхностното водно тяло, не би следвало да се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху елементите за качество определящи екологичния потенциал на повърхностното водно тяло и да доведе до непостигане на поставените цели.

➤ **Подземни водни тела (ПВТ):**

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от и ползване на подземни водни тела. Същото не предвижда дейности, които биха могли да окажат негативно въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

Заключение по ПУРБ: ИП за използване на водите на язовир „Мъртва долина – 1“, само в случаите на авария на тръбопровода от яз. „Горни Дъбник“, е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Язовир „Мъртва долина 1“ не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. и не създава предпоставки за увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ:

Предвидените дейности по реализиране на ИП са свързани с промяна на параметър на съществуващо водовземане, а именно с увеличаване лимита на ползваната вода. Промяната на параметъра на разрешеното водовземане се извършва с изменение на разрешителното за водовземане, съгласно Глава четвърта, Раздел III от ЗВ и при спазване условията на Наредба за ползването на повърхностните води. В процедурата по изменение на разрешителното, компетентния орган преценява искането, като съобразява в т. ч.: наличните водни ресурси по количество и качество; съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането.

Заключение по ЗВ: В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

6. Значително въздействие

Съгласно наличната в БДДР информация за водовземане от повърхностен воден обект – яз. „Мъртва долина – 1“, попадащ във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1VT200R008, има 2 броя съществуващи, разрешени въздействия, а именно: Разрешителни №№ 11430005/10.06.2008 г. с краен срок на действие до 10.06.2008 г. и 11430007/23.12.2009 г. с краен срок на действие до 31.12.2035 г. за промишлено водоснабдяване.

Предвид гореописаното, реализирането на дейностите, предвидени в настоящото ИП, а именно увеличаване лимита на ползваната вода на съществуващо водовземане е възможно да генерира допълнителен кумулативен натиск върху хидрологичното състояние на повърхностно водно тяло. Окончателната преценка на кумулативния натиск се извършва в процедурата по Глава IV „Разрешителен режим“ от ЗВ, където компетентния орган преценява искането, като съобразява в т. ч.: наличните водни ресурси по количество и качество; съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за планираното водовземане, тъй като съгласно чл. 156е от ЗВ предвидените дейности в ИП не предвиждат изменение на

физичните характеристики на повърхностни водни тела - изпълнението на предвидените в ИП дейности е свързано с изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. „Мъртва долина – 1“ с цел промишлени цели, като изменението касае увеличаване на параметър - лимит на ползваната вода. Водата от яз. „Мъртва долина – 1“ ще се използва само в случаите на авария на тръбопровода от яз. „Горни Дъбник“; не предвиждат водовземане от подземни води.

Въздействието върху повърхностното водно тяло от увеличаването на лимита на ползваната вода се преценява на по-късен етап – в рамките на процедурата по Глава IV „Разрешителен режим“ от ЗВ.

8. Условия и мерки относими за ИП:

В ПУРБ и ПУРН за периода 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на планираните дейности в ИП.

Промяната на параметъра на разрешеното водовземане се извършва с изменение на разрешителното за водовземане, съгласно Глава IV, Раздел III от ЗВ и при спазване условията на Наредба за ползването на повърхностните води.

9. Обобщено заключение:

За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Реализацията на ИП „Увеличаване количеството ползвана вода от яз. „Мъртва долина – 1“ и изменение на разрешително за водовземане № 11430007/23.12.2009 г., издадено от БДДР“, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, както и да създаде възможност за увеличаване на риска от наводнения и е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него.

За промяната на Разрешително № 11430007/23.12.2009 г., за водовземане от повърхностен воден обект - яз. „Мъртва долина – 1“ е необходимо да се проведе процедура по изменение на разрешителното, съгласно разпоредбите на Глава IV, Раздел III от ЗВ, при спазване на изискванията определени в Наредба за ползването на повърхностните води.

С уважение,

8.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

