



16.10.2026 г.

X ПУ-01-876-1/16.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

Г-Н ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На Ваш изх. № АО-5212-1/17.09.2026 г.

Относно: Постъпило в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ с вх. № АО-5212/14.09.2026 г. за „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец /ТК/, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65348.64.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сандрово, общ. Русе, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Сандрово“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация на ИП

Възложител на ИП е фирма „ИВКОМ“ ЕООД.

ИП предвижда напояване на 482,6 дка земеделски земи (зърнени култури – царевица и слънчоглед) чрез дъждуване с пивотна система. За напояване на земеделските земи ще се използва съществуващ тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 100.20 м, който черпи подземни води от подземното водно тяло с код BG1G0000K1B041 („Карстови води в Русенската формация“). Съоръжението е с монтирана потопяема помпа с номинален дебит 24.6 l/s при монтажна дълбочина 78 м, като се предвижда средноденоношен дебит 8.21 l/s. Общото годишно водно количество възлиза на 258 595 m³, а за напоителния сезон от 1 април до 30 септември (183 дни) – 130 302 m³.

ТК е разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65348.64.145 в землището на с. Сандрово, общ. Русе, обл. Русе, като точните координати на съоръжението са WGS84: N 43 55 49.17 и E 26 08 42.81. Напояването ще се извършва в същото землище, в ПИ с идентификатори: 65348.64.16, 65348.64.10, 65348.64.13, 65348.64.146, 65348.64.34, 65348.64.147, 65348.64.33, 65348.64.148, 65348.64.149, 65348.64.31, 65348.64.32, 65348.64.14, 65348.64.6, 65348.64.18, 65348.64.28, 65348.64.19, 65348.64.29, 65348.64.3, 65348.64.30, 65348.64.35, 65348.64.17 (25.99 ха собственост на фирма „Ивком Агро“ ЕООД); 65348.42.36, 65348.42.52, 65348.42.53, 65348.42.45, 65348.42.24, 65348.42.38, 65348.42.39, 65348.42.37, 65348.42.22, 65348.42.44, 65348.42.32, 65348.42.43, 65348.42.41,

65348.42.40, 65348.42.14, 65348.42.13, 65348.42.12, 65348.42.11, 65348.42.54, 65348.42.46, 65348.42.33 (22.27 ха собственост на фирма „Марина Агро-91“ ЕООД).

Реализирането на дейността не води до образуване на отпадъчни води и не предполага емитиране на приоритетни и/или приоритетно опасни вещества, както и наличие на опасни химични вещества.

Съгласно представената и налична в БДДР информация се установи, че съществуващият кладенец е вписан в регистрите по чл. 118г, ал. 3, т. 1 от ЗВ под регистрационен № РФ5-00320/18.02.2026 г., като оборудван за експлоатация.

2. Източници на информация

Използвани източници на информация при изготвяне на становището:

- Предоставени документи от възложителя: Приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за ОВОС;

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022–2027 г. в Дунавски район (плановите са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“);

- Годишна оценка на състоянието на подземните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.;

- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);

- Географска информационна система (ГИС), поддържана от БДДР.

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

3.1. Повърхностни водни тела

В ИП няма посочени дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти. Не се предвиждат дейности, които биха могли да окажат негативно въздействие върху екологичното и/или химичното състояние на повърхностни водни тела.

3.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ:

- Имотите предвидени за напояване попадат в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL010 и име „Порови води в Кватернера – Бръшлянска низина“, определено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели са: предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние. Съгласно данните от проведения мониторинг през 2025 г. всички показатели съответстват на нормите за добро химично състояние. ПВТ запазва състоянието си спрямо оцененото в ПУРБ 2022–2027 г.

- Съществуващият ТК с дълбочина 100.20 м и географски координати: N 43 55 49.17 и E 26 08 42.81, водовзема от ПВТ с код BG1G0000K1B041 и име „Карстови води в Русенската формация“. ПВТ е оценено в лошо химично (поради отклонение от стандартите за качество /СК/ по показателя РО4 – фосфати) и добро количествено състояние. Поставените цели са: предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; постигане на СК за РО4 за добро химично състояние; предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели. Съгласно данните от проведения мониторинг през 2025 г., в най-близко разположения пункт за мониторинг спрямо района на ИП, за ПВТ е констатирано съответствие с нормите за подземни води по всички анализирани показатели и определят водата в пункта в „добро“ химично състояние. Оценката на химичното състояние на подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041 в ПУРБ 2022–2027 г. е „лошо“ химично състояние поради отклонения от СК на РО4 (фосфати). Обобщеният анализ на резултатите от 2025 г. за всички мониторингови пунктове показва, че тази оценка се запазва, като се наблюдава низходяща тенденция на концентрацията на фосфати.

Дейността по напояване от съществуващо водовземно съоръжение чрез дъждуване не генерира отпадъчни води и не предполага емитиране на приоритетни или опасни химични вещества. Използването на препарати за растителна защита при отглеждането на земеделските култури следва да се извършва при спазване на правилата за добра земеделска практика, с цел предотвратяване влошаването на химичното състояние на ПВТ. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000K1B041, оценката на въздействието е представена в т. 6 от настоящото становище.

3.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите: зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (земната повърхност над всички ПВТ в „Дунавски район“ е определена като зона от този тип); зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03. В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район“ не са предвидени специфични изисквания и забрани по отношение на горепосочените зони за защита на водите, касаещи дейностите в ИП.

3.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите, когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ**, определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3), както и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район“ няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заклучение по ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район.

4. Преценка по ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г. ИП **не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложили конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение по ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район: Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения. Реализацията на ИП е **допустима** спрямо ПУРН 2022–2027 г.

5. Преценка по ЗВ

Водовземането от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 от ЗВ.

За водите, предназначени за напояване, е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

Заклучение по ЗВ: В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП и то е **допустимо** спрямо законовите изисквания.

6. Значително въздействие

В района на ИП са издадени 4 бр. разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба № 1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане.

Към месец октомври 2026 г. за ПВТ с код BG1G0000K1B041:

- разполагаемите ресурси са 11030 л/сек;
- разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 35,95 л/сек;
- общото разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 1757 л/сек;
- от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 264 л/сек;
- свободни водни количества са 9009 л/сек (свободните водни количества на ПВТ се

преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, съгласно чл. 44 и чл. 46а от Наредба № 1);

- изчисленият експлоатационен индекс е 18%.

Следва да се има предвид, че експлоатационният индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежесечно) и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационният индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

Заклучение: Към месец октомври 2026 г. за планираното водовземане (8,21 л/сек) за реализацията и експлоатацията на ИП от ПВТ с код BG1G0000K1B041 са налични свободни водни количества (9009 л/сек), като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 35,95 л/сек. Планираното водовземане от подземни води при реализирането на ИП не следва да окаже значително въздействие върху количественото състояние на ПВТ при спазване на законовите изисквания, описани в т. 5 от настоящото становище. Предвид горепосочените данни за съществуващите водовземания в района на ИП и изчисления експлоатационен индекс, не се очаква допълнителен кумулативен натиск.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за планираното водовземане, тъй като предвидените дейности за ИП не предвиждат изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела, както и водовземане от повърхностни води. За ПВТ с код BG1G0000K1B041 разрешеното водовземане не надвишава 60 % от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година. Планираното водовземане не се очаква да окаже значително въздействие върху количественото състояние на ПВТ.

8. Условия и мерки

➤ В ПУРБ 2022–2027 г. и ПУРН 2022–2027 г. „Дунавски район“ няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

➤ Водовземането от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение подлежи на „Разрешителен режим“ при спазване изискванията на Глава четвърта и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1.

9. Обобщено заключение

Планираното водовземане от подземни води при реализирането на ИП не следва да окаже негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ с код BG1G0000K1B041, както и не се очаква значително въздействие върху количественото му състояние. Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране на разходите за вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 *Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии* и код на

действие EW_1_1 *Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване.*
С реализацията на проекта не се създават условия за увеличаване на риска от наводнения.

Към настоящия момент разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

Реализацията на ИП е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на законовите изисквания, посочени в т. 5 от настоящото становище, в т.ч. водовземането от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение подлежи на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ и при спазване на разпоредбите на Наредба № 1.

С уважение,

15.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA