РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

28.10.2026 г.

X ПУ-01-878-1/28.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3373-1/17.09.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт и реконструкция на водоизточник за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Никюп, община Велико Търново“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.* В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. **Идентификация:** Община Велико Търново е възложител на ИП.

Водоизточника, водоснабдяващ с. Никюп предвиден за ремонт и реконструкция, представлява дренаж построен покрай съществуващо дере, на който има 7 броя ревизионни шахти на отстояние 70 м една от друга, като последната е събирателна. Чрез гравитачен водопровод с дължина 840 м водата от събирателната шахта на дренажа се довежда до съществуващ вкопан резервоар. При продължително засушаване дебита на съществуващия дренаж пада драстично до около 0,8 л/сек, като е необходимо да се търси решение, така че да се осигури оразмерително максимално денонощно водно количество 2,64 л/сек.

При констатирани загуби на вода и при нисък дебит на водоизточника в момента от около 2,0 л/сек водата от помпената станция не достига до напорния резервоар.

За целта има възложено инженерно геоложко и хидрогеоложко проучване с цел ремонт и реконструкция на съществуващия дренаж за допълнително водоснабдяване на с. Никюп, съгласно което съществуващия дренаж е несъвършен, непотопен, с компрометирани участъци, запушване от корени, минимален наклон и така не се осигуряват необходимите водни количества.

Проектното решение предвижда реконструкция на водоизточник за допълнително питейно-битово водоснабдяване да се изпълни от дренажни тръби, успоредно на съществуващият дренаж.

На база направените проучвателни сондажи се предлага да се изпълни нов дренаж с по-голяма средна дълбочина от около 6,5 м, който е потопен и при дължина от 449,90м може да осигури постоянен дебит от Q=209,25 м^3/ден – 2,42 л/сек. Това водно количество се доближава до оразмереното максимално денонощно водно количество от 2,64 л/сек, което ще подобри водоснабдяването на с. Никюп.

Трасето на новия дренаж е успоредно на съществуващия, но на такова разстояние, че при изпълнение на изкопните работи да не засегне съществуващия дренаж. Новия дренаж ще е с 7 бр. ревизионни шахти, като последната шахта е събирателна, която ще се изпълни като шахтово-тръбен кладенец с обща дълбочина 12,0м с необходимите филтри към него. В този сондажен тръбен кладенец се спуска вертикална потопяема помпа за изтласкане на водата към съществуващата събирателна шахта от стария дренаж, която е с по – висока кота.

2. Източници на информация:

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

– Уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* предоставено от възложителя, вкл. работен проект, част ВиК и хидрогеоложко проучване за ремонт и реконструкция на водоизточник за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Никюп, общ. Велико Търново, инженерна геология и хидрогеология

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район – публикувани на интернет страницата на БДДР в секция *„Управление на водите“*

– Анализ за състоянието на подземни водни тела 2025 г. с изготвена годишна оценка на състоянието на подземните води за 2025 г., и с актуални данни от мониторинга от 2025 г. (оценката е изготвена по пунктове за мониторинг, с които водите са наблюдавани) – оценката е публикувана на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите/ Състояние на водите и зоните за защита*;

– Регистри, съгласно изискванията на ЗВ, които БДДР поддържа - публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция „*Регистри“*;

– Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа.

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

➢ Повърхностни водни тела - Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи състояние на повърхностното водно тяло и риск от непостигане на поставените цели.

➢ Подземни водни тела (ПВТ) - ИП **попада** в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QPL026** и име *„Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“*. ПВТ е оценено в добро количествено състояние и добро химично състояние. Поставената цел за ПВТ е: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.*

Съгласно направеният анализ на резултатите от проведените изпитвания на подземните води в пунктовете наблюдаващи състоянието на ПВТ в извършената годишна оценка за 2025 г. показва, че водата отговаря на критериите за „добро“ химично състояние. Предвидените в ИП дейности не се очаква да доведат до негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000QPL026, като оценката на въздействието е представена в т. 6 от становището.

➢ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП **попада** в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗВ: земната повърхност над всички ПВТ в Дунавски район са зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване; зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI14 и Северна нитратно уязвима зона. ИП **не попада** в зони за защита на питейните води от водосбора на повърхностни водни тела; зона за отдих и водни спортове; зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; защитени територии; зони за местообитания и птици.

Предвид планираните дейности в ИП не са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ по отношение на горепосочените ЗЗ. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

➢ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП **не попада** в обхвата на определена санитарно-охранителна зона (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.) и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м, определена около водоизточниците за обществено питейно-битово водоснабдяване без утвърдени СОЗ по реда на същата наредба.

Съгласно наличната информация на БДДР за "Др. ВиК-Йовковци В. Търново - Никюп" с. Никюп е подадено заявления за определяне на СОЗ около съществуващия дренаж по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. След преглед на наличния проект се установи, че новия дренаж предвиден да се изгради успоредно на съществуващия попада в проектните граници на **пояс I** около СОЗ около "Др. ВиК-Йовковци В. Търново – Никюп" с изключение на РШ-7, попадаща в проектните граници на **пояс II** около СОЗ.

Реализирането на предвидените в ИП дейности по ремонт и реконструкция на водоизточник за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Никюп не попада под забраната в чл. 8, ал. 2 и 3 от Наредба № 3/16.10.2000 г., в които е разписано, че в пояс I се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението и достъп в пояс I имат само съответните длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи, тъй като е свързана с добива на подземна вода и поддръжка на водовземното съоръжение.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана описани в т. 8 от настоящето становище.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код **DW_5** *„Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване“*, код на действие **DW_5_1** *„Извършване на проучвания и изграждане на нови водовземни съоръжения за осигуряване на алтернативно и/или допълнително водоснабдяване на райони с трайно установени отклонения във водата от водното тяло, предназначено за питейно водоснабдяване.“*.

Заключение по ПУРБ: Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерки за постигане на добро състояние на водите, заложени в ПУРБ 2022-2027 г. на Дунавски район.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложени конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ:

ИП предвижда ремонт и реконструкция на водоизточник за допълнително питейно-битово водоснабдяване, предвиждащо изграждане на нов дренаж трасето, на който ще е бъде изградено успоредно на съществуващия дренаж, като последната събирателна шахта, която ще се изпълни като шахтово-тръбен кладенец със спусната вертикална потопяема помпа за изтласкане на водата към съществуващата събирателна шахта от стария дренаж, за който има издадено разрешително за водовземане с № 11511110/11.10.2016 г. с титуляр ВиК Йовковци ООД гр. Велико Търново.

Дейностите по ремонт и реконструкция на водоизточник и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

При разрешаване за водовземно се спазва ред за удовлетворяване на исканията, разписано чл. 50, ал. 4 и ал. 5 от ЗВ, съгласно който с приоритет е водовземането за питейно-битови цели.

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

На основание чл.46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл.60; чл.61, ал.2, т.2; чл.62, ал.1, т.5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява и чрез определяне на СОЗ около водовземните съоръжения, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. (чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ).

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти от замърсяване е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ в т. ч. забраните в чл. 118а от ЗВ.

Заключение по ЗВ: ИП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на описаните законови изисквания.

6. Значително въздействие:

В района на ИП, БДДР е издала едно разрешително за водовземане от ПВТ с код **BG1G0000QPL026**, а именно Разрешително № 11511110/11.10.2016 г с краен срок на действие до 19.12.2026 г. и титуляр ВиК Йовковци ООД, предмет на настоящето ИП. Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба №1, като *„район на ИП“* се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

Към месец октомври за ПВТ с код **BG1G0000QPL026**: Разполагаемите ресурси са 1336 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 10,93 л/сек; общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 103 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 99 л/сек; Свободни водни количества са 1134 л/сек Изчисления експлоатационен индекс е 15 %, който е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно) и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води е възможно да претърпи промени в стойността си.

Предвид предоставената за ИП информация, вкл. направеното хидроложко проучване и заключенията в него, както и горепосочените налични свободни водни количества, разполагаемите ресурси в землището на населеното място, изчисления експлоатационен индекс за ПВТ, предвиденото проектно решение за ремонт и реконструкция на водоизточник за допълнително питейно-битово водоснабдяване, с което се предвижда да се осигури дебит от 2,42 л/сек, заложен в действащо разрешително за водовземане, не би следвало да окаже допълнителен кумулативен натиск и значително въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код **BG1G0000QPL026**.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Планираните в ИП дейности са свързани с ремонт и реконструкция на водоизточник за допълнително питейно-битово и водовземане от подземни води. Разрешеното черпене на ПВТ с код **BG1G0000QPL026** не надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година. Въз основа на горе посоченото за ИП, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

8. Условия и мерки относими за ИП

➢ При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **EW_3_1** *Монтиране/изграждане на*

устройства за измерване на ползваните водни количества; **DW_1_4** *„Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.*

- Условия от ЗВ приложими за ИП:
  - ✓ Дейностите по ремонт и реконструкция на водоизточник и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

9. Обобщено заключение

Реализацията на ИП *за „Ремонт и реконструкция на водоизточник за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Никюп, община Велико Търново“*, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, както и да създаде възможност за увеличаване на риска от наводнения и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него, като се спазва описаните мерки, условия и законови изисквания посочени в т. 5 и 8 от настоящето становище, в т.ч. дейностите по ремонт и реконструкция на водоизточник и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

С уважение,

28.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA